

## Tiszadob-Rejetanya 2018. december

Vizsgált paraméter	Mértékegység	Mért érték	Határérték (201/2001 szerint)
pH	-	<b>7,67</b>	6,5 -9,5
Vezetőképesség	µS/cm	<b>760</b>	2500
Vas	mg/L	<b>0,03</b>	0,2
Mangán	mg/L	<b>0,01</b>	0,05
Ammónium-ion	mg/L	<b>1,18</b>	0,5
Nitrit-ion	mg/L	<b>0,02</b>	0,5
Nitrát-ion	mg/L	<b>3,6</b>	50
Összes keménység	nko	<b>19,2</b>	5-35 között
Klorid	mg/L	<b>42</b>	250
Szulfát	mg/L	<b>1,1</b>	250
Kémiai oxigénigény	mg/L	<b>1,80</b>	5,0
Arzén	µg/L	<b>&lt;1</b>	10
Összes aktív klór	mg/L	<b>&lt;0,05</b>	*
Kötött aktív klór	mg/L	<b>&lt;0,05</b>	3
Coliform baktériumok száma	/100 mL	<b>0</b>	0
Telepszám 37°C-on	/mL	<b>4</b>	100**
Telepszám 22°C-on	/mL	<b>1</b>	500**

## Tiszadob-Rejetanya 2018. november

Vizsgált paraméter	Mértékegység	Mért érték	Határérték (201/2001 szerint)
pH	-	<b>7,83</b>	6,5 -9,5
Vezetőképesség	µS/cm	<b>740</b>	2500
Vas	mg/L	<b>&lt;0,02</b>	0,2
Mangán	mg/L	<b>0,06</b>	0,05
Ammónium-ion	mg/L	<b>1,21</b>	0,5
Nitrit-ion	mg/L	<b>0,01</b>	0,5
Nitrát-ion	mg/L	<b>3,3</b>	50
Összes keménység	nko	<b>19,2</b>	5-35 között
Klorid	mg/L	<b>40</b>	250
Szulfát	mg/L	<b>1,1</b>	250
Kémiai oxigénigény	mg/L	<b>1,95</b>	5,0
Arzén	µg/L	<b>&lt;1</b>	10
Összes aktív klór	mg/L	<b>&lt;0,05</b>	*
Kötött aktív klór	mg/L	<b>&lt;0,05</b>	3
Coliform baktériumok száma	/100 mL	<b>0</b>	0
Telepszám 37°C-on	/mL	<b>4</b>	100**
Telepszám 22°C-on	/mL	<b>2</b>	500**

## Tiszadob-Rejetanya 2018. október

Vizsgált paraméter	Mértékegység	Mért érték	Határérték (201/2001 szerint)
pH	-	<b>7,83</b>	6,5 -9,5
Vezetőképesség	µS/cm	<b>750</b>	2500
Vas	mg/L	<b>&lt;0,02</b>	0,2
Mangán	mg/L	<b>0,04</b>	0,05
Ammónium-ion	mg/L	<b>0,94</b>	0,5
Nitrit-ion	mg/L	<b>0,07</b>	0,5
Nitrát-ion	mg/L	<b>3,3</b>	50
Összes keménység	nko	<b>19,2</b>	5-35 között
Klorid	mg/L	<b>46</b>	250
Szulfát	mg/L	<b>1,1</b>	250
Kémiai oxigénigény	mg/L	<b>2,1</b>	5,0
Arzén	µg/L	<b>&lt;1</b>	10
Összes aktív klór	mg/L	<b>&lt;0,05</b>	*
Kötött aktív klór	mg/L	<b>&lt;0,05</b>	3
Coliform baktériumok száma	/100 mL	<b>0</b>	0
Telepszám 37°C-on	/mL	<b>4</b>	100**
Telepszám 22°C-on	/mL	<b>5</b>	500**

## Tiszadob-Rejetanya 2018. szeptember

Vizsgált paraméter	Mértékegység	Mért érték	Határérték (201/2001 szerint)
pH	-	<b>7,83</b>	6,5 -9,5
Vezetőképesség	µS/cm	<b>750</b>	2500
Vas	mg/L	<b>&lt;0,02</b>	0,2
Mangán	mg/L	<b>0,02</b>	0,05
Ammónium-ion	mg/L	<b>1,23</b>	0,5
Nitrit-ion	mg/L	<b>0,04</b>	0,5
Nitrát-ion	mg/L	<b>2,2</b>	50
Összes keménység	nko	<b>19,2</b>	5-35 között
Klorid	mg/L	<b>40</b>	250
Szulfát	mg/L	<b>1,1</b>	250
Kémiai oxigénigény	mg/L	<b>2,0</b>	5,0
Arzén	µg/L	<b>&lt;1</b>	10
Összes aktív klór	mg/L	<b>&lt;0,05</b>	*
Kötött aktív klór	mg/L	<b>&lt;0,05</b>	3
Coliform baktériumok száma	/100 mL	<b>0</b>	0
Telepszám 37°C-on	/mL	<b>4</b>	100**
Telepszám 22°C-on	/mL	<b>2</b>	500**

## Tiszadob-Rejetanya 2018. augusztus

Vizsgált paraméter	Mértékegység	Mért érték	Határérték (201/2001 szerint)
pH	-	<b>7,81</b>	6,5 -9,5
Vezetőképesség	µS/cm	<b>730</b>	2500
Vas	mg/L	<b>&lt;0,02</b>	0,2
Mangán	mg/L	<b>0,02</b>	0,05
Ammónium-ion	mg/L	<b>1,22</b>	0,5
Nitrit-ion	mg/L	<b>0,03</b>	0,5
Nitrát-ion	mg/L	<b>2,2</b>	50
Összes keménység	nko	<b>18,5</b>	5-35 között
Klorid	mg/L	<b>35</b>	250
Szulfát	mg/L	<b>&lt;1</b>	250
Kémiai oxigénigény	mg/L	<b>2,0</b>	5,0
Arzén	µg/L	<b>&lt;1</b>	10
Összes aktív klór	mg/L	-	*
Kötött aktív klór	mg/L	-	3
Coliform baktériumok száma	/100 mL	<b>0</b>	0
Telepszám 37°C-on	/mL	<b>0</b>	100**
Telepszám 22°C-on	/mL	<b>0</b>	500**

## Tiszadob-Rejetanya 2018. július

Vizsgált paraméter	Mértékegység	Mért érték	Határérték (201/2001 szerint)
pH	-	<b>7,55</b>	6,5 -9,5
Vezetőképesség	µS/cm	<b>730</b>	2500
Vas	mg/L	<b>&lt;0,02</b>	0,2
Mangán	mg/L	<b>0,02</b>	0,05
Ammónium-ion	mg/L	<b>0,74</b>	0,5
Nitrit-ion	mg/L	<b>0,03</b>	0,5
Nitrát-ion	mg/L	<b>4,0</b>	50
Összes keménység	nko	<b>18,5</b>	5-35 között
Klorid	mg/L	<b>37</b>	250
Szulfát	mg/L	<b>&lt;1</b>	250
Kémiai oxigénigény	mg/L	<b>2,0</b>	5,0
Arzén	µg/L	<b>&lt;1</b>	10
Összes aktív klór	mg/L	-	*
Kötött aktív klór	mg/L	-	3
Coliform baktériumok száma	/100 mL	<b>0</b>	0
Telepszám 37°C-on	/mL	<b>2</b>	100**
Telepszám 22°C-on	/mL	<b>0</b>	500**

## Tiszadob-Rejetanya 2018. június

Vizsgált paraméter	Mértékegység	Mért érték	Határérték (201/2001 szerint)
pH	-	<b>7,55</b>	6,5 -9,5
Vezetőképesség	µS/cm	<b>760</b>	2500
Vas	mg/L	<b>&lt;0,02</b>	0,2
Mangán	mg/L	<b>0,03</b>	0,05
Ammónium-ion	mg/L	<b>0,57</b>	0,5
Nitrit-ion	mg/L	<b>0,04</b>	0,5
Nitrát-ion	mg/L	<b>1,8</b>	50
Összes keménység	nko	<b>18,5</b>	5-35 között
Klorid	mg/L	<b>37</b>	250
Szulfát	mg/L	<b>&lt;1</b>	250
Kémiai oxigénigény	mg/L	<b>1,60</b>	5,0
Arzén	µg/L	<b>&lt;1</b>	10
Összes aktív klór	mg/L	-	*
Kötött aktív klór	mg/L	-	3
Coliform baktériumok száma	/100 mL	<b>0</b>	0
Telepszám 37°C-on	/mL	<b>2</b>	100**
Telepszám 22°C-on	/mL	<b>12</b>	500**

## Tiszadob-Rejetanya 2018. május

Vizsgált paraméter	Mértékegység	Mért érték	Határérték (201/2001 szerint)
pH	-	<b>7,82</b>	6,5 -9,5
Vezetőképesség	µS/cm	<b>750</b>	2500
Vas	mg/L	<b>&lt;0,02</b>	0,2
Mangán	mg/L	<b>0,01</b>	0,05
Ammónium-ion	mg/L	<b>1,24</b>	0,5
Nitrit-ion	mg/L	<b>0,03</b>	0,5
Nitrát-ion	mg/L	<b>1,6</b>	50
Összes keménység	nko	<b>18,5</b>	5-35 között
Klorid	mg/L	<b>35</b>	250
Szulfát	mg/L	<b>&lt;1</b>	250
Kémiai oxigénigény	mg/L	<b>1,75</b>	5,0
Arzén	µg/L	<b>&lt;1</b>	10
Összes aktív klór	mg/L	-	*
Kötött aktív klór	mg/L	-	3
Coliform baktériumok száma	/100 mL	<b>0</b>	0
Telepszám 37°C-on	/mL	<b>2</b>	100**
Telepszám 22°C-on	/mL	<b>0</b>	500**

## Tiszadob-Rejetanya 2018. április

Vizsgált paraméter	Mértékegység	Mért érték	Határérték (201/2001 szerint)
pH	-	<b>7,82</b>	6,5 -9,5
Vezetőképesség	µS/cm	<b>760</b>	2500
Vas	mg/L	<b>&lt;0,02</b>	0,2
Mangán	mg/L	<b>0,01</b>	0,05
Ammónium-ion	mg/L	<b>0,17</b>	0,5
Nitrit-ion	mg/L	<b>0,02</b>	0,5
Nitrát-ion	mg/L	<b>5,7</b>	50
Összes keménység	nko	<b>18,5</b>	5-35 között
Klorid	mg/L	<b>36</b>	250
Szulfát	mg/L	<b>&lt;1</b>	250
Kémiai oxigénigény	mg/L	<b>1,80</b>	5,0
Arzén	µg/L	<b>&lt;1</b>	10
Összes aktív klór	mg/L	-	*
Kötött aktív klór	mg/L	-	3
Coliform baktériumok száma	/100 mL	<b>0</b>	0
Telepszám 37°C-on	/mL	<b>2</b>	100**
Telepszám 22°C-on	/mL	<b>3</b>	500**

## Tiszadob-Rejetanya 2018. március

Vizsgált paraméter	Mértékegység	Mért érték	Határérték (201/2001 szerint)
pH	-	<b>7,37</b>	6,5 -9,5
Vezetőképesség	µS/cm	<b>740</b>	2500
Vas	mg/L	<b>&lt;0,02</b>	0,2
Mangán	mg/L	<b>&lt;0,01</b>	0,05
Ammónium-ion	mg/L	<b>1,34</b>	0,5
Nitrit-ion	mg/L	<b>0,13</b>	0,5
Nitrát-ion	mg/L	<b>1,4</b>	50
Összes keménység	nko	<b>19,7</b>	5-35 között
Klorid	mg/L	<b>33</b>	250
Szulfát	mg/L	<b>n.d.</b>	250
Kémiai oxigénigény	mg/L	<b>1,75</b>	5,0
Arzén	µg/L	<b>3,7</b>	10
Összes aktív klór	mg/L	-	*
Kötött aktív klór	mg/L	-	3
Coliform baktériumok száma	/100 mL	<b>0</b>	0
Telepszám 37°C-on	/mL	<b>2</b>	100**
Telepszám 22°C-on	/mL	<b>5</b>	500**

## Tiszadob-Rejetanya 2018. február

Vizsgált paraméter	Mértékegység	Mért érték	Határérték (201/2001 szerint)
pH	-	<b>7,37</b>	6,5 -9,5
Vezetőképesség	µS/cm	<b>750</b>	2500
Vas	mg/L	<b>0,06</b>	0,2
Mangán	mg/L	<b>0,01</b>	0,05
Ammónium-ion	mg/L	<b>1,31</b>	0,5
Nitrit-ion	mg/L	<b>0,05</b>	0,5
Nitrát-ion	mg/L	<b>2,0</b>	50
Összes keménység	nko	<b>19,7</b>	5-35 között
Klorid	mg/L	<b>35</b>	250
Szulfát	mg/L	<b>n.d.</b>	250
Kémiai oxigénigény	mg/L	<b>1,80</b>	5,0
Arzén	µg/L	<b>3,7</b>	10
Összes aktív klór	mg/L	-	*
Kötött aktív klór	mg/L	-	3
Coliform baktériumok száma	/100 mL	<b>0</b>	0
Telepszám 37°C-on	/mL	<b>0</b>	100**
Telepszám 22°C-on	/mL	<b>4</b>	500**

## Tiszadob-Rejetanya 2018. január

Vizsgált paraméter	Mértékegység	Mért érték	Határérték (201/2001 szerint)
pH	-	<b>7,37</b>	6,5 -9,5
Vezetőképesség	µS/cm	<b>750</b>	2500
Vas	mg/L	<b>&lt;0,02</b>	0,2
Mangán	mg/L	<b>0,02</b>	0,05
Ammónium-ion	mg/L	<b>1,22</b>	0,5
Nitrit-ion	mg/L	<b>0,10</b>	0,5
Nitrát-ion	mg/L	<b>1,9</b>	50
Összes keménység	nko	<b>19,7</b>	5-35 között
Klorid	mg/L	<b>36</b>	250
Szulfát	mg/L	<b>n.d.</b>	250
Kémiai oxigénigény	mg/L	<b>1,70</b>	5,0
Arzén	µg/L	<b>3,7</b>	10
Összes aktív klór	mg/L	-	*
Kötött aktív klór	mg/L	-	3
Coliform baktériumok száma	/100 mL	<b>0</b>	0
Telepszám 37°C-on	/mL	<b>0</b>	100**
Telepszám 22°C-on	/mL	<b>0</b>	500**