

FAGYVESZÉLY!

- A HIDEG VESZÉLYEZTETI A VÍZMÉRŐK ÉS VÍZCSÖVEK ÉPSÉGÉT!
- VÉDEKEZZÜNK A FAGY ELLEN MÉG A NAGY HIDEGEK BEÁLLTA ELŐTT!

A FAGYKÁROK ELKERÜLHETŐK!

A tartós hideg komoly károkat okozhat az aknában vagy a fűtetlen pincékben található vízmérőkben, sőt a falakon belüli vízvezeték-hálózatban is. Érdemes idejében megtennünk a szükséges óvintézkedéseket, hogy elkerüljük a hideg hatására bekövetkező mérő-meghibásodás helyreállításának, illetve a vízfolyás miatt jelentkező magasabb vízdíjszámlának a költségeit. A fagy leginkább a néhány milliméteres vaslappal fedett aknában lévő vízmérőket veszélyezteti, ezért ezek védelme különösen fontos!

Mit tehet Ön a fagykárok elkerüléséért?

- ✓ A hiányzó vízmérőakna fedlapot pótolja, ha sérült, cserélje ki!
- ✓ Óvja a vízmérőt, ezért győződjön meg arról, hogy jól záródik-e az akna fedele!
- ✓ Az aknát és a vízmérőt leszigetelheti NIKECELL-el, vagy kartondoboz-darabokkal.
- ✓ Fontos, hogy a tél folyamán többször ellenőrizze, nincs-e víz az aknában, és az akna fedele is jól le van-e zárva!
- ✓ A pincében és a zárt helyen lévő vízmérők, vízvezetékek esetén ellenőrizze a pinceablak épségét, szigetelését és a pinceablakot tartsa zárva!
- ✓ Víztelenítse a házi vízvezetékét, ha nem használja azt a tél folyamán!

A kerti csapokat csak akkor ajánlatos üzembe helyezni, amikor már nem várhatóak fagyos éjszakák, hiszen a hideg jelentősen károsíthatja ezeket a szerkezeteket is.

Hogyan szigeteljük?

A vízmérőaknánál az jelenti a gondot, hogy hiába van mélyen a vezeték, nincs fölötte talaj, ezért fagyhat el a vízmérő megfelelő szigetelés nélkül.

Szigetelőanyag kiválasztásánál fontos szempont, hogy nedvesség hatására ne veszítsen szigetelőképességéből.

Rendkívül fontos, hogy a hőszigetelés mértékét – a szigetelőanyag vastagságát – a mindenkor külső hőmérséklet figyelembe vételével válasszuk meg.

MIÉRT KELL KIFIZETNI A CSŐTÖRÉS ESETÉN ELFOLYT VÍZMENNYISÉGET?

Minden olyan vízfolyás, amely a szolgáltatási pont utáni hálózaton keletkezett, a felhasználónak kell kifizetnie, mert az ő birtokában levő hálózat meghibásodása okozta a veszteséget. Erre a hatályos jogszabályok kötelezik a felhasználót.

MIT SPÓROL AZZAL, HA ODAFIGYEL?

- Időt, bosszúságot,
- az elfolyt víz árát,
- a kiszállás díját,
- az új vízmérő árát, a mérőcsere díjával együtt,
- vezeték fagyása esetén a felújítást.





Hogyan víztelenítsünk?

TEENDŐK TÉLEN NEM LAKOTT INGATLANNÁL

A VÍZHÁLÓZAT ÉS A VÍZMÉRŐ VÍZTELENÍTÉSE, A VÍZMÉRŐAKNA FAGYVÉDELMEK LÉPÉSEI:

1. Az aknában zárja el a mérőtől az utca felé levő főcsapot (általában kék fogantyú)! Ha nem tudja elzárni, jelezze társaságunknak a központi ügyeleti telefonszámon!
2. Nyissa ki a házban lévő összes csapot és a kerti csapot!
3. Zárás után a víztelenítő-csonkon vagy csapon (általában a vízmérőaknában van) keresztül folyassa ki a belső hálózatból a vizet!
4. A házban a víztelenítés idejére minden csapot hagyjon nyitva!
5. A fagyveszély érintheti a bűzelzárókat is a megrekedt víz miatt. Kipumpálhatja a bent maradt vizet vagy felületkímélő, fagyálló, fertőtlenítő hatású folyadékot tölthet a bűzelzárókba!
6. Ellenőrizze, hogy biztosan nem folyik-e víz a víztelenítő-csonknál!
7. Ellenőrizze azt is, hogy jól zárta-e el a víztelenítőcsapot! Ezt onnan tudhatja, hogy a vízmérőn található mutatók és a csillagkerék nem mozog.
8. Takarja le a vízmérőakna fedlapját is!
9. Az ingatlan megóvása érdekében a víztelenítés után a csapokat indokolt újra zárt állapotba állítani.

EZZEL A VÍZTELENÍTÉS BEFEJEZŐDÖTT!

! Javasoljuk, hogy télen nem használt ingatlanát rendszeres időközönként ellenőrizze, vagy megbízottja útján ellenőriztesse az esetleges károk megelőzése, illetve mielőbbi észlelése érdekében.

FONTOS!

A vízmérőben a víztelenítést követően is marad víz, ezért a vízmérő szigetelését mindenképpen meg kell oldani! Köszönjük, hogy odafigyel vízmérője állapotára, hiszen a vízmérők rendeltetésszerű működtetése közös érdekünk!

TEENDŐK TÉLEN IS LAKOTT INGATLANNÁL

1. A vízmérőakna falait szigetelje le!
2. Azokat a vízvezeték-szakaszokat, amelyek kevésbé védett helyen (tűzfalban, pincében, illetve falon kívül futó vízvezetékek) vannak, célszerű szintén szigetelőanyaggal védeni.
3. A kerti csapok víztelenítését a leírtak szerint végezze el! Fontos a víztelenítő csap teljes ütközésig történő elzárása, mert azon át folyhat a víz.
4. Telepített öntözőberendezések csövei és szórófejei fagyállóak ugyan, de az élettartamukat meghosszabbíthatja, ha ezeket is vízteleníti.

JELEK ARRA, HOGY TÉLEN MÉGIS ELFAGYOTT A VÍZMÉRŐ:

- Nem forog a a vízmérő csillagkereke, ha megnyitja a csapot,
- szilánkokra tört üveg az óralapon,
- eldeformálódott számlálószerkezet,
- a lakásban nem, vagy csak alig jön víz a csapból.

HA TÉLEN NEM FOLYIK A CSAPBÓL VÍZ:

- Ne próbálja felolvasztani a csapot nyílt lánggal!
- Kérje szakember segítségét!

A mérőelfagyás észlelésekor haladéktalanul hívja a számlán szereplő hibabejelentő telefonszámot. Amennyiben a vízmérő előtti elzáró csap nyitva van, akkor a további vízfolyás megelőzése érdekében próbálja elzárni.



KÖSZÖNJÜK,

hogy odafigyel vízmérője állapotára, hiszen a vízmérők rendeltetésszerű működtetése közös érdekünk!



TUDTA ÖN, HOGY...

A tartós hideg komoly károkat okozhat ...a vízmérő elfagyások többsége a nem kellő gondosság miatt történik meg?
 ...a vízmérő rendszeres ellenőrzése és a házi ivóvíz hálózat karbantartása a Felhasználó feladata?
 ...a vízmérőelfagyása a mérő meghibásodását és vízfolyást eredményezheti?
 ...a vízmérőcsere és az elfolyt víz költsége a Felhasználót terhelheti?
 ...évente több tízezer mérő fagy el és sok millió liter víz folyik el emiatt?