



NYÍRSÉGVÍZ
Nyíregyháza és Térsége
Víz- és Csatornamű Zrt.

NYÍRSÉGVÍZ

NYÍREGYHÁZA ÉS TÉRSÉGE

VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Iktatószám: 10558-2015

Ajánlattételi felhívás

**A Társaság Nyíregyháza I. sz. szennyvíztisztító telepén lévő II. számú gépi rács
pótlására**

I. Általános feltételek

A tárgyi feladat elvégzésére meghirdetett beszerzési eljárás célja, hogy a meghirdetett áru/szolgáltatás beszerzése az ajánlatkérő számára a lehető legkedvezőbb módon kerüljön elvégzésre.

II. Az eljárás általános feltételei

A meghirdetett eljárást ajánlatkérő a saját nevében folytatja le. Az eljárás szabályaira ajánlatkérő beszerzési szabályzata vonatkozik, az eljárást ajánlatkérő 5 ajánlat bekérésével (könnyített beszerzésekre vonatkozó szabályok figyelembevételével), valamint jelen ajánlattételi felhívás nyilvános közzétételével folytatja le. (Ajánlatkérő beszerzési szabályzata a www.nyirsegviz.hu oldalon elérhető).

III. Az eljárás tárgya

Gépi rács beszerzése, beépítése és beüzemelése. Teljesítés helye: NYÍRSÉGVÍZ ZRt. I. számú szennyvíztisztító telepe, 4400 Nyíregyháza, Westsik V. u. 1.

IV. Ajánlattétel

Ajánlattevő ajánlattételi szándékát az alábbiak szerint benyújtott pályázat megküldésével jelzi.

Ssz	Ajánlattal érintett terület	Ajánlat leírása	Mennyisége
1.	Csatornázási ágazat Nyíregyháza I. sz. szennyvíztisztító telep	Gépi rács beszerzése, beépítése és beüzemelése	1 db

IV.1 Ajánlattevő feladata:

- A cseréhez szükséges gépi rács gyártása vagy gyártatása.
- A gépi rács helyszínre szállítása.
- A gépi rács szállítójárműről történő leemelése.
- A gépi rács bedaruzása, beszerelése, meglévő csatlakozásokra történő rákötése (mosóvíz, szükség esetén, elektromos energia).
- A gépi rács beüzemelése.
- A sikeres üzemi próbát követően a gépi rács 10 napos üzemi próbájának lefolytatása
- A kezelő személyzet betanítása, oktatása.
- A gépi rács szerződésben kikötésre kerülő két év időtartamra előírt szervizelése.
- Az átadási dokumentáció biztosítása, mely tartalmazza a karbantartási feladatokat, a berendezés magyar nyelvű gépkönyvét, annak részeként a rács összeállítási rajzát, melynek alapján a későbbi javításokhoz a szükséges alkatrészek azonosíthatók.

IV.2 Ajánlatkérő feladata:

- A vízkormányzás elvégzése, a száraz munkaterület biztosítása.
- A régi gépi rács kibontása.
- Közreműködés a próbaüzem lefolytatásában, a szükséges kezelőszemélyzet biztosítása.

IV.3 Műszaki követelmények:

- Lépcsős működtetésű automatikus üzemű gépi rács.
- A meglévő lépcsős rács helyére beépíthető legyen a kibontott gépi rács helyére, további földmáttörés nélkül.
- Maximális hozzáfolyó vízmennyiség Q_{\max} : 470 l/s
- Rácsméret legfeljebb: 6 mm
- A rácsköz a lamellák teljes hosszában és mélységében az üzemelés során állandó legyen
- Anyagminőség: rozsdamentes acél legalább KO 33 teljes fürdőben pácolva
- Meghajtó motor védettsége: IP 65
- Kiemelhető rácstest. (Karbantartás, javítás esetén)
- A beépített berendezés vezérlése illeszkedjen a Nyírségvíz Zrt. meglévő folyamatirányító rendszeréhez. Szükséges, hogy a rács lépésszámáról az irányítástechnikai rendszer részére visszajelzés érkezzen, valamint hogy a lépések száma a folyamatirányítási rendszeren keresztül szabályozható legyen. A gyengeáramú rendszer és a kapcsolószekrény közötti jelenleg kiépített vezeték 2 db 3x0,75 ISLY vezeték, ha ez nem elegendő, akkor annak kibővítését az ajánlatban szerepeltetni kell.
- A berendezés rendelkezzen helyi kézi működtető kapcsolóval.
- Védőburkolat tagosított könnyen leszerelhető legyen
- A rács rendelkezzen alsó mosási lehetőséggel

IV.4 Műszaki adatok:

- Csatornamélység: 4 860 mm
- Max visszaduzzadás havária esetén: 4 860 mm
- Járófelületen kialakított nyílás mérete: szélesség: 1200 mm Hosszúság: 1800 mm
- Épület belmagassága a rácsok fölött a járószíntől: 4000 mm
- Rácszemét kihordó csiga magassága a járófelülettől: 750 mm
- Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a gépi rács ellátására 3x80 A áll rendelkezésre, 4x2,5 MBCU vezetékkel. Ha ez a rács működtetésére nem elegendő, akkor annak bővítési költségét az ajánlatban szerepeltetni kell.

V. Egyéb feltételek

V.1 Az árajánlatnak tartalmaznia kell:

1. Az áru és szolgáltatás ÁFA nélküli, nettó árát euróban
2. Garanciális feltételeket
3. A garanciális idő alatt elvégzendő kötelező szervizelések számát
4. Szervizciklusok időtartamát
5. A szállításra kerülő berendezés műszaki leírását

V.2 Ajánlatkészítéssel kapcsolatos kérdések, helyszíni szemle

- Ajánlatkérő biztosítja a munkaterület megtekintésének lehetőségét.
Kapcsolattartó: Krajecz András művezető, telefon: 20/299-64-54
- Az ajánlatkészítése során kérjük a helyszíni bejárás tapasztalatit figyelembe venni.
- Az ajánlatkérő felhívja ajánlatadó figyelmét, hogy a megajánlásra kerülő vállalási összegben felül semmilyen többletköltség nem érvényesíthető, pótmunka csak abban az esetben számolható el, ha ajánlatkérő a kiírástól eltérő feladat teljesítését rendeli el. Az ajánlatkérési dokumentáció esetleges hiányosságaira való hivatkozásra többlet költség nem számolható el.
- Ajánlatkérő az ajánlatokkal kapcsolatos bármilyen kérdést a **beszerzes@mail.nyirsegviz.hu** címen fogad és 24 órán belül (amennyiben a kérdés péntek 10 óra és hétfőn 7 óra között érkezik akkor a kedd 8 óráig) megválaszol. Ajánlatkérő a kérdéseket 2015. április 20. napján 10:00 óráig fogadja.

V.3 Teljesítési határidő, garanciavállalás

- Teljesítési határidő: 2015. november 30., mely határidőre a próbaüzem lezárását is el kell végezni.
- A szerződés szerint kikötésre kerülő garanciális időtartam a teljesítéstől számított két év.

V.4 Fizetési feltételek

Ajánlatkérő a sikeres átadás-átvételt követően kiállított számlát annak beérkezésétől számított 30 napon belül átutalással egyenlíti ki. Ajánlatkérő előleget nem folyósít.

V.5 Ajánlatok beadása, bontása

- Az ajánlatokat zárt borítékban 4400 Nyíregyháza, Tó utca 5. szám alá az Iratkezelési előadó részére kérjük – postai úton, vagy személyesen – eljuttatni, a borítékon kérjük feltüntetni a „Gépi rács beszerzés 2015” jeligét. Az árajánlatok legkésőbbi beadásának határideje: **2015. május 22-én 12:00**. A nem zárt borítékban eljuttatott pályázatokat ajánlatkérő nem értékeli, azokat nem minősíti ajánlatnak.


- Ajánlatkérő az ajánlatok bontását 2015. május 22-én 13:00-kor székhelyén nyilvánosan végzi a bontási eljárás pontos helye: 4400 Nyíregyháza, Tó utca 5. szám földszint 4. számú tárgyaló. Az ajánlattevők megjelenésének elmaradása a bontási eljárást nem érinti. Az ajánlattevőket a borítékbontásra külön értesítés nélkül, jelen felhívással, ezennel meghívjuk.
- Ajánlatkérő csak a fenti tartalom szerinti ajánlatokat fogadja be, a fentiektől eltérő tartalmú ajánlatok esetén ajánlatkérő hiánypótlási felhívást küld, a hiánypótlási határidőt ajánlatkérő 3 naptári napban jelöli meg. Hiánypótlás után a fentiektől eltérő tartalmú ajánlatot ajánlatkérő nem fogad el, azokat érvénytelennek minősíti. Kirívóan alacsony vagy magas ár esetén ajánlatkérő élhet az ajánlat elutasításának jogával.
- Ajánlatkérő fenntartja továbbá a jogot, hogy a beérkezett ajánlatok ismeretében ajánlattevőket árlejtésre hívja fel.

V.6 Ajánlatok elbírálása, szerződéskötés

- Ajánlat elbírálásának szempontja az ajánlati ár
- Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a beszerzési eljárást bármikor megszüntesse, vagy az ajánlatok bontása után eredménytelennek nyilvánítsa
- A nyertes ajánlattevővel az ajánlatkérő szerződést köt. A szerződéskötés feltétele 30 napnál nem régebbi nemleges NAV igazolás bemutatása, vagy ajánlattevő nyilatkozata, hogy szerepel a NAV köztartozásmentes adózók adatbázisában.

Melléklet: a jelenleg beépített gépi rácsok telepítési rajzai

Nyíregyháza, 2015. május 12.




Könnöy Zsolt

gazdasági vezérigazgató-helyettes

NYÍRSÉGVÍZ Zrt.





Galambos Sándor

műszaki vezérigazgató-helyettes

NYÍRSÉGVÍZ Zrt.

