



NYÍRSÉGVÍZ
Nyíregyháza és Térsége
Víz- és Csatornamű Zrt.

NYÍRSÉGVÍZ

NYÍREGYHÁZA ÉS TÉRSÉGE

VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Iktatószám: 10981-2021

Ajánlattételi felhívás

Szennyvízátemelő villamos kapcsolószekrények beszerzésére 2021. évben

I. Általános feltételek

A tárgyi feladat elvégzésére meghirdetett beszerzési eljárás célja, hogy a meghirdetett áru beszerzése az Ajánlatkérő számára a lehető legkedvezőbb módon kerüljön elvégzésre.

II. Az eljárás általános feltételei

A meghirdetett eljárást Ajánlatkérő a saját nevében folytatja le. Az eljárás szabályaira Ajánlatkérő beszerzési szabályzata vonatkozik, az eljárást Ajánlatkérő 5 ajánlat bekérésével, valamint jelen ajánlattételi felhívás nyilvános közzétételével folytatja le. (Ajánlatkérő beszerzési szabályzata a www.nyirsegviz.hu oldalon elérhető)

III. Az eljárás tárgya

Szennyvízátelő villamos kapcsolószekrények beszerzése az Ajánlatkérő működési területére.

IV. Ajánlattétel

Ajánlattevő ajánlattételi szándékát az alábbiak szerint benyújtott pályázat megküldésével jelzi.

<i>Ajánlattal érintett ágazat</i>	Ajánlat leírása	Becsült mennyiség
<i>Csatornázási</i>	Felügyeleti rendszer üzemeltetéséhez szükséges „A” jelű villamos kapcsolószekrények beszerzése.	28 db


Ajánlatkérő tájékoztatja a pályázókat, hogy a fenti becsült értékek tájékoztató jellegűek, azoktól az Ajánlatkérő negatív irányban bármilyen, pozitív irányban maximum 30%-os mértékben eltérhet.

Tekintve, hogy a szennyvíz átemelők kiemelt fontossággal bírnak, ezért a műszaki beüzemelés során a teljes beüzemelés időtartamára a Szállító köteles műszaki jelenlétet, felügyeletet biztosítani a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. által megadott helyen és időben. A tervezett egy szekrényes kapcsolószekrények szerelési ideje 4-8 óra.

1. Az Ajánlatkérő felhívja ajánlatadó figyelmét, hogy a megajánlásra kerülő vállalási összeg felül semmilyen többletköltség nem érvényesíthető, pótmunka csak abban az esetben számolható el, ha Ajánlatkérő a kiírástól eltérő feladat teljesítését rendeli el. Az ajánlatkérési dokumentáció esetleges hiányosságaira való hivatkozásra többlet költség nem számolható el. A teljesítés 2021.12.30-ig az Ajánlatkérő által meghatározott darabszámú egységenként és ütemezésben történik.
A szennyvízátemelő kapcsolószekrényekre vonatkozó technikai követelményeket az ajánlat 1. sz. melléklete tartalmazza.
A vállalkozói díj elszámolása rendelési egységenként történik.

Az árajánlatnak tartalmaznia kell:

1. **Ajánlattevő megnevezését, adószámát, cégjegyzékszámát, bankszámlaszámát**
 2. **Egyéni vállalkozó esetében vállalkozói engedély számát, illetve nyilatkozat arról, hogy a KATA hatálya alá tartozik-e**
 3. **Ajánlattevő székhelyét, cégképviselőre jogosult nevét, elérhetőségét, aláírási címpéldány másolatát, amennyiben különböző, úgy az ajánlattételi eljárás és a teljesítés során eljáró képviselő nevét, e-mail címét, telefonszámát, képviselői jog igazolását**
 4. **A termék nettó egységárát, összegét Ft-ban megadva**
 5. **Műszaki leírás, melyben meg kell adni a beépítésre kerülő termékek gyártmányát és típusát**
 6. **Garanciális feltételek (villamos kapcsolószekrényekre vonatkozóan min. 3 év elvárt garancia)**
 7. **Ajánlattevő referencia nyilatkozata az előző 3 évben megvalósított szennyvíz átemelő kapcsolószekrényekre vonatkozóan.**
 8. **Nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy milyen minőségirányítási rendszer tanúsítvánnyal rendelkezik a pályázó (Nyilatkozat hiányában Ajánlatkérő úgy tekinti, hogy Ajánlattevő nem rendelkezik tanúsítvánnyal)**
2. Ajánlatkérő csak a fenti tartalom szerinti ajánlatokat fogadja be, a fentiekől eltérő tartalmú ajánlatok esetén Ajánlatkérő hiánypótlási felhívást küld, a hiánypótlási határidőt Ajánlatkérő 3 naptári napban jelöli meg. Hiánypótlás után a fentiekől eltérő tartalmú ajánlatot Ajánlatkérő nem fogad el, azokat érvénytelennek minősíti. Kirívóan alacsony vagy magas ár esetén ajánlatkérő élhet az ajánlat elutasításának jogával.



3. Ajánlatkérő az ajánlatokkal kapcsolatos bármilyen kérdést a **beszerzes@mail.nyirsegviz.hu** címen fogad és 24 órán belül (amennyiben a kérdés péntek 10 óra és hétfőn 7 óra között érkezik akkor a kedd 8 óráig) megválaszol. Ajánlatkérő a **kérdéseket 2021. március 25. napján 10:00** óráig fogadja.

4. Az ajánlatokat zárt borítékban 4400 Nyíregyháza, Tó utca 5. szám alá az Iratkezelési előadó részére kérjük – postai úton, vagy személyesen – eljuttatni, a borítékon kérjük feltüntetni a **„Szennyvízátemelő villamos kapcsolószelekre nyelk beszerzésére 2021. évben”** jelíget. Az árajánlatok legkésőbbi beadásának határideje: 2021. március 30. 12:00. A nem zárt borítékban, vagy nem postai úton eljuttatott pályázatokat Ajánlatkérő nem értékeli, azokat nem minősíti ajánlatnak.

Ajánlatkérő az **ajánlatok bontását 2021. március 30-án 13.00-kor** a korábbi döntésének fenntartása értelmében zártkörűen végzi, a borítékbontási eljárásón kizárólag Ajánlatkérő munkavállalói vehetnek részt.

A borítékbontási eljárásról jegyzőkönyv készül, amely megküldésre kerül Ajánlattevők számára.

V. Ajánlatok értékelése

IV.) pontban szereplő kritériumnak megfelelés esetén, az Ajánlatkérő a legalacsonyabb árat ajánló Ajánlattevővel köt szerződést.

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az eljárást az ajánlatok bontása után eredménytelennek nyilvánítsa.

VI. Teljesítés

A nyertes Ajánlattevővel az Ajánlatkérő szerződést köt, –a szerződéskötés feltétele 30 napnál nem régebbi, nemleges NAV igazolás a köztartozások felől, vagy nyilatkozat arról, hogy Ajánlattevő szerepel a NAV köztartozásmentes adózói adatbázisában – amely szerződés alapján Ajánlattevő elvégzi a III. pontban körülírt szolgáltatást az ajánlatában körülírt feltételekkel.

A mellékelt szerződés tervezet az ajánlattétel elválaszthatatlan részéret képezi, az Ajánlattevő a pályázat benyújtásával elfogadja a szerződésben szereplő feltételeket.

A szerződéskötés feltétele az Ajánlattevő részéről az átláthatósági nyilatkozat (58/2013 (II.27) Korm. rendelet 49-50. § szerinti tevékenységek esetén). Nyilatkozat hiányában Ajánlatkérő az Ajánlattevővel nem köt szerződést.

Nyíregyháza, 2021.03.11.

NYÍRSÉGVÍZ
Nyíregyháza és Térsége Víz és Csatornamű
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nyíregyháza

Könyv Zsolt

Gazdasági Vezérigazgató-helyettes
NYÍRSÉGVÍZ Zrt.

Galambos Sándor

Műszaki Vezérigazgató-helyettes
NYÍRSÉGVÍZ Zrt.

„A” jelű Villamos kapcsolószekrények technikai követelményei:
(Szennyvíz kapcsolószekrény:600x800x250)

- **Villamos kapcsolószekrényeinek** vonatkozóan min. 3 év garancia
- IP 55 védetség
- UV álló műanyag kivitel
- 5mm-es polifoam belső hőszigetelés
- Hőfokszabályzóval beállítható kényszerszellőztetés, ill. fűtés
- Belső kezelői ajtó kialakítás
- Kezelő ajtón az alábbi eszközök kiépítése szükséges
 - Fázisonkénti feszültségmérés
 - Szivattyúként, ill. össz áramfelvétel mérés
 - Szivattyúként üzemóra számlálás
 - Kézi direkt és PLC vezérlés kiválaszthatósága
 - Agregátor csatlakozási lehetőség
 - 400V és 230V vételezési lehetőség
- Működtető feszültség: 24V AC (100VA-es TR beépítése)
- Szivattyúkénti motorvédelem kialakítása
- Túlfeszültség védelemmel kialakítása „BC” és „D”
- Behatolás jelzés kialakítása
- PLC vezérlő és a beépítendő kommunikáció eszközök installálásához való előkészítés kialakítása
- PLC tápellátása 100VA-es 230/230V leválasztó TR beépítése 230V AC táplálásnál
- Szünetmentes áramforrás csatlakozási pont kialakítása
- PLC vezérléshez az alábbi input és output jelek kialakítása
 - IN digit:
 - Automata jelzés
 - Üzemjelzés
 - Feszültség jelzés
 - Behatolás jelzés
 - UK vészjelzés
 - IN analóg:
 - Vízsint mérés 4-20 mA
 - Áramfelvétel mérés 4-20mA
 - OUT digit:
 - 1. szivattyú indítás
 - 2. szivattyú indítás
 - Hibajelzés
 - Reset (újraindítás)
- LED jelzőfények a státuszának megjelenítése a PLC-én

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére

Amely létrejött egyrészről

Név	
Székhely	
Képviseli	
Adószám	
Cégjegyzékszám	
Bankszámlaszám	

mint eladó, a továbbiakban: mint Eladó
másrészről

Név	NYÍRSÉGVÍZ Zrt.
Székhely	4401 Nyíregyháza, Tó u. 5.
Képviseli	Tóth István vezérigazgató
Adószám	11492809-2-15
Cégjegyzékszám	15-10-040209

mint Vevő (továbbiakban: Vevő) között,
alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint

I. Preambulum

A Felek rögzítik, hogy a Vevő a saját beszerzési szabályzata alapján **Szennyvízátemelő kapcsolószekrények beszerzésére** beszerzési eljárást folytatott le, amelyen az Eladó ajánlatot tett. A Vevő az ajánlatokat elbírált és megállapította, hogy a legelőnyösebb ajánlatot az Eladó tette, így az Eladóval kíván szerződést kötni.

II. Szerződés tárgya

A Felek megállapodnak, hogy jelen adásvételi szerződés szerint az Eladó eladja, a Vevő pedig megvásárolja az Eladó kizárólagos tulajdonát képező termékeket az alábbi részletezés szerint:

Megnevezés	Mennyiség (db)	Nettó egységár (Ft)	Nettó érték (Ft)
„A” jelű villamos kapcsolószekrények beszerzése	28		

A fenti becsült darabszámok tájékoztató jellegűek, azoktól Vevő az összes darabszám tekintetében negatív irányban bármilyen, pozitív irányban maximum 30%-os mértékben eltérhet.

Tekintve hogy a szennyvíz átemelők kiemelt fontossággal bírnak, ezért a műszaki beüzemelés során a teljes beüzemelés időtartamára a Szállító köteles műszaki jelenlétet, felügyeletet biztosítani a NYÍRSÉGVÍZ ZRT. által megadott helyen és időben. A tervezett egy szekrényes kapcsolószekrények szerelési ideje 4-8 óra.

Az átadásra kerülő kapcsolószekrények egyedi gyártásúak, a kapcsolószekrények tervét és műszaki leírását az ajánlattételi felhívás és a jelen szerződés 1sz. melléklete tartalmazza. A tervdokumentáció a felek rendelkezésére áll.

A gyártás során alkalmazásra kerülő termékcsoportok az alábbiak:

- Kapcsolószekrények: Schneider Electric
- Mágnes kapcsolók, kismegszakítók, motorvédők: Eaton Moeller
- Automatizálási elemek: Omron
- Sorkapcsok: Weidmüller

III. Átadás – átvétel

Eladó kijelenti, hogy a harmadik személynek nem áll fenn olyan joga, amely jelen adásvételt érintené.

III.1. Az Eladó vállalja a termékek kiszállítását a 4400 Nyíregyháza, Westsik V. u. 1. sz. alá, az alábbi ütemezés szerint:

Termék megnevezése	Mennyiség (db)	Legkésőbbi szállítási határidő
Felügyeleti rendszer üzemeltetéséhez szükséges „A” jelű villamos kapcsolószekrények beszerzése I. ütem	10	2021.04.28.
Felügyeleti rendszer üzemeltetéséhez szükséges „A” jelű villamos kapcsolószekrények beszerzése II. ütem	10	2021.05.30
Felügyeleti rendszer üzemeltetéséhez szükséges „A” jelű villamos kapcsolószekrények beszerzése III.ütem	8	2021.06.30

Az egyes ütemekben leszállításra kerülő termékek átadása önálló részteljesítésnek minősül, melynek alapján eladó rész-számla benyújtására jogosult.

A teljesítési határidő és a részteljesítési határidők kötbérterhesek.

Az irányítástechnikai szekrényre ajánlatkérő előteljesítést nem fogad el.

III.2. Az Eladó a szállításért külön díjat nem számol fel. A Vevő az árun a birtokbaadással tulajdont szerez, ezt követően jogosult annak beépítésére, vagy továbbértékesítésére.

III.3. A Vevő képviselője az átvételt megtagadhatja, amennyiben

- az áruhoz nem csatoltak szállítólevelet;
- a szállítólevél az Eladónak felróható okból nem megfelelő adattartalommal került kitöltésre vagy a szállítólevélen feltüntetett adatok és/vagy darabszámok nem felelnek meg a kapcsolódó megrendelésben foglaltaknak; vagy a szállítólevélen szereplő mennyiség eltér a tényleges szállítástól
- az Eladó által is elfogadottan neki felróható okból szemmel láthatóan nem megfelelő az áru vagy csomagolás (pl.: sérült szállítmány)
- a mennyiségi átvételt követően nem történik meg a minőségi átvételhez szükséges bizonylatok átadása (megvalósulási tervdokumentáció, teljesítménynyilatkozat átadása, mérési jegyzőkönyvek átadása)
- a Vevő mennyiségi-minőségi kifogása esetén a felek az átadás-átvételtől jegyzőkönyvet vesznek fel, amelyben rögzítik:

a) Az átvételt meg nem hiúsító hiányosságokat, illetve azok elhárítására vonatkozó közös megállapodást,

b) Az átvétel meghiúsulásának okát

c) A kifogásolásból egyértelműen ki kell derülnie a megállapított hiányosság fajtájának és terjedelmének.

IV. Szerződés hatálya

Jelen szerződés az aláírás napján lép hatályba.



V. Ellenérték és annak megfizetése

- V.1. A Vevő az áru ellenértékét – az Eladó által kiállított számla alapján – a számla beérkezését követő 30 napon belül köteles megfizetni.
- V.2. Jelen szerződés keretében a Eladó felé az ellenértéket magyar forintban (HUF) kell teljesíteni. A Vevő előleget nem fizet.
- V.3. Ha a Vevő a szerződés szerinti fizetési kötelezettségét határidőre nem teljesíti, úgy az Eladó jogosult minden további megrendelés teljesítését felfüggeszteni, a szerződéstől elállni, a késedelem időtartamára a Magyar Polgári Törvénykönyvben meghatározott mindenkori gazdálkodó szervek közötti késedelmi kamatot követelni
- V.4. A fizetési késedelem utolsó napja – a késedelmi kamat számítása szempontjából – a késedelmesen kifizetett számla összegének az Eladó számláján történő jóváírásának a napja.

VI. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek, egyéb kötelezettségek

- VI.1. Meghiúsulási kötbér: az Eladó a Vevő részére meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles, amennyiben olyan okból, amelyért általa is elfogadottan felelős - a teljesítés meghiúsul. A meghiúsulási kötbért pénzben kell teljesíteni. A meghiúsulási kötbér mértéke a meghiúsult szerződéses nettó értéknek 8 %-a.
- VI.2. Késedelmi kötbér: az Eladó a Vevő részére késedelmi kötbér megfizetésére köteles, amennyiben a teljesítés a teljesítési határidőn túl történik. A késedelmi kötbér mértéke 0,5 %/nap (maximum 10 %) a tételre vonatkozóan.
- VI.3. A Vevő köteles a bruttó számlaérték 8 %-át kötbérként az Eladónak megfizetni, ha a megrendelt termék átvételét – jelen szerződés III.3. pontjában meghatározott esetet leszámítva – megtagadja.
- VI.4. Eladó a szerződés tárgyát képező villamos kapcsolószekrényekre az átvétel keltétől számított év jótállást vállal.

VII. Vis maior

- VII.1. Az Eladó mentesül a késedelmi kötbér megfizetése alól, illetve a Vevőt nem illeti meg a szerződéstől való elállás joga, ha a késedelmes teljesítés „vis maior” eredménye.
- VII.2. „Vis maior”: ha az Eladó érdekkörén kívüli okok miatt esik késedelembe, illetve hiúsul meg a szállítás. Ezen okok pl.: sztrájk, háború, tűzvész, árvíz, járvány miatti karantén korlátozások, szállítási embargó, stb.
- VII.3. A szállításban vis maior vagy előre nem látható vagy nem az Eladó által okozott események miatt bekövetkező akadályoztatás – ilyen események közé tartoznak mindenekelőtt az üzemzavarok, sztrájk, hatósági rendelkezések, a ki- vagy beszállítási lehetőségek utólagos megszűnése, valamint az Eladónál történő beszállításra vonatkozó első mondat szerinti fenntartás – a nevezett hatások időtartamára és mértékében mentesítik az Eladót az esetlegesen megállapodott szállítási- és rakodási határidők betartása alól. A szerződéstől való elállásra is feljogosítják az Eladót, anélkül, hogy ennek folytán a Vevőt kártérítési- vagy egyéb igények illetnék meg.

VIII. Vitás kérdések rendezése

- VIII.1. Minden, a szerződés megkötése után felmerülő, a szerződés teljesítését akadályozó körülményről a Felek kölcsönösen kötelesek egymást tájékoztatni, és mindent megtenni annak érdekében, hogy jelen megállapodásból fakadó nézeteltéréseiket közvetlen tárgyalások útján rendezzék.
- VIII.2. Ha a Felek közötti tárgyalások – 30 napon belül – nem vezetnek eredményre jogviták esetén a felek értékhatártól függően alávetik magukat a Vevő székhelye szerinti bíróságnak.

IX. Értesítések

- IX.1. A Felek által küldött értesítéseket írásban, ajánlott levélben, telefaxon, vagy e-mailben kell megküldeni, az Eladónak e szerződésben meghatározott címére, illetve a Vevő által küldött megrendelésekben meghatározott címekre és írásban – amennyiben a megrendelés írásban érkezik, akkor e-mailben - vissza kell igazolni. Az értesítésben foglaltak a kiküldés időpontjában lépnek hatályba, amennyiben ellenkező tartalmú értesítés nem érkezik, azt kézbesítettnek kell tekinteni.
- IX.2. A Felek a kapcsolattartásra az alábbi személyeket jelölik ki:
- Eladó:
Elérhetősége: Tel.:
Email:
 - Vevő: Szűcs Sándor irányítástechnikai művezető
Elérhetősége: Tel. 20/540-13-93
E-mail: nyirsegviz@mail.nyirsegviz.hu

X. Záró rendelkezések

- X.1. A Felek képviselői kijelentik, hogy a szerződést elolvasás és értelmezés után, mint szándékukkal és akaratukkal mindenben megegyezőt 4 (négy) eredeti példányban, jóváhagyólag írják alá, amelyekből egy példány az Eladót illeti meg.
- X.2. A Felek kifejezetten kizárják jelen szerződésen kívüli bármilyen korábbi egyeztetés, levelezés, - mind ágazati, mind pedig a felek korábbi megállapodásain alapuló – szokásjog szerződéses elemként történő alkalmazását.
- X.3. Jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi a kapcsolódó ajánlattételi felhívás.

Nyíregyháza, 2021.

....., 2021.....

Nyíregyháza Zrt.
Vevő

.....
Eladó

„A” jelű Villamos kapcsolószekrények technikai követelményei:
(Szennyvíz kapcsolószekrény:600x800x250)

- **Villamos kapcsolószekrényeinek** vonatkozóan min. 3 év garancia
- IP 55 védettség
- UV álló műanyag kivitel
- 5mm-es polifoam belső hőszigetelés
- Hőfokszabályzóval beállítható kényszerszellőztetés, ill. fűtés
- Belső kezelői ajtó kialakítás
- Kezelő ajtón az alábbi eszközök kiépítése szükséges
 - Fázisonkénti feszültségmérés
 - Szivattyúként, ill. össz áramfelvétel mérés
 - Szivattyúként üzemóra számlálás
 - Kézi direkt és PLC vezérlés kiválaszthatósága
 - Aggregátor csatlakozási lehetőség
 - 400V és 230V vételezési lehetőség
- Működtető feszültség: 24V AC (100VA-es TR beépítése)
- Szivattyúkénti motorvédelem kialakítása
- Túlfeszültség védelemmel kialakítása „BC” és „D”
- Behatolás jelzés kialakítása
- PLC vezérlő és a beépítendő kommunikáció eszközök installálásához való előkészítés kialakítása
- PLC tápellátása 100VA-es 230/230V leválasztó TR beépítése 230V AC táplálásnál
- Szünetmentes áramforrás csatlakozási pont kialakítása
- PLC vezérléshez az alábbi input és output jelek kialakítása
 - IN digit:
 - Automata jelzés
 - Üzemjelzés
 - Feszültség jelzés
 - Behatolás jelzés
 - UK vészjelzés
 - IN analóg:
 - Vízsint mérés 4-20 mA
 - Áramfelvétel mérés 4-20mA
 - OUT digit:
 - 1. szivattyú indítás
 - 2. szivattyú indítás
 - Hibajelzés
 - Reset (újraindítás)
- LED jelzőfények a státuszának megjelenítése a PLC-én