

**„E1” jelű Villamos kapcsolószekrények technikai követelményei:** (Szennyvíz kapcsolószekrény: (4 x 1200\*2000\*400))

- Minimum 3 év garancia
- IP 54 védettség
- UV álló fém kivitel
- 5mm-es polifoam belső hőszigetelés nem kell
- Hőfokszabályzóval beállítható kényszerszellőztetés, ill. fűtés nem kell
- Belső kezelői ajtó kialakítás nem kell
- Villamos fogyasztásmérés kialakítása.
- Működtető feszültség: 230V AC (160VA-es TR beépítése)
- Fúvónként motorvédelem kialakítása
- Túlfeszültség védelemmel kialakítása „BC” és „D”
- PLC vezérlő és a beépítendő kommunikáció eszközök installálásához való előkészítés kialakítása
- PLC tápellátása 100VA-es 230/230V leválasztó TR beépítése 230V AC táplálásnál
- Szünetmentes áramforrás csatlakozási pont kialakítása
- PLC vezérléshez az alábbi input és output jelek kialakítása
- LED jelzőfények a státuszának megjelenítése a PLC-én