



HEA260 acél gerenda rögzítése vb. falra:

Alsó övön 6×2db Hilti HSA M16×140/25 alapcsavarral

Csavartávolság: 230mm

Legkisebb peremtávolság: 90mm

Furatátmérő: 16mm

Furatmélység: 120mm

FIGYELEM!

Geometriai méreteket helyszíni mérésekkel, illetve gépészeti, technológiai adatszolgáltatás alapján ellenőrizni kell!

Vasbeton ill. acél szerkezetek építése, gyártása csak ez után kezdhető el!

<p>MÉR Bt.</p> <p>Nyíregyháza Bogyó út-46.</p> <p>Ügyvezető : Mészáros József</p> <p>Vezető tervező : Mészáros József VZ-T/15-0405</p>	<p>Építtető : Nyírsékvíz Zrt.</p>	<p>Aláírás :</p>
	<p>Munka megnevezése : Iszapcentrifuga beépítése iszapsűrítő gépházba Nyíregyháza, 1.sz. szennyvíztelep</p>	<p>Kelt : 2013. 10.</p>
	<p>Rajz neve : Iszapcentrifuga beépítési terve Általános alaprajz, elhelyezési terv</p>	<p>Méretarány : 1 : 50</p>
		<p>Megrendelő aláírása :</p>
	<p>Vezető tervező : Bezzeg János T-T/15-0112</p>	<p>Rajzszám : S - 01</p>