



NYÍRSÉGVÍZ
Nyíregyháza és Térsége
Víz- és Csatornamű Zrt.

NYÍRSÉGVÍZ
NYÍREGYHÁZA ÉS TÉRSÉGE
VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Iktatószám: 13310-2019

Ajánlattételi felhívás

**A Társaság szennyvízkezeléséhez szükséges vas III klorid oldat
beszerzése**

I. Általános feltételek

A tárgyi feladat elvégzésére meghirdetett beszerzési eljárás célja, hogy a meghirdetett áru beszerzése az Ajánlatkérő számára a lehető legkedvezőbb módon kerüljön elvégzésre.

II. Az eljárás általános feltételei

A meghirdetett eljárást Ajánlatkérő a saját nevében folytatja le. Az eljárás szabályaira Ajánlatkérő beszerzési szabályzata vonatkozik, az eljárást Ajánlatkérő 5 ajánlat bekérésével, valamint jelen ajánlattételi felhívás nyilvános közzétételével folytatja le. (Ajánlatkérő beszerzési szabályzata a www.nyirsegviz.hu oldalon elérhető).

III. Az eljárás tárgya

Ajánlatkérő teljes működési területére vonatkozó **szennyvízkezeléséhez szükséges Vas (III)-klorid oldat** beszerzése.

IV. Ajánlattétel

Ajánlattevő ajánlattételi szándékát az alábbiak szerint benyújtott pályázat megküldésével jelzi. Ajánlatkérő részleges ajánlatot is elfogad, az alábbi területi megbontásban:

Rész	Részajánlattal érintett ágazat	Ajánlat leírása	Becsült mennyiség
1.	Szennyvíz	Szennyvízkezeléshez szükséges Ajánlatkérő 2. számú melléklet szerinti területére vonatkozó Vas (III)-klorid oldat beszerzése	1 056 998 kg

Ajánlatkérő tájékoztatja a pályázókat, hogy a fenti becslült értékek tájékoztató jellegűek, azoktól Ajánlatkérő negatív irányban bármilyen arányban, pozitív irányban maximum 30%-os mértékben eltérhet. Az ajánlat benyújtásával az Ajánlattevőnek 60 napos ajánlati kööttsége keletkezik. Ajánlatkérő tájékoztatja a pályázókat, hogy az ajánlatok esetében az ajánlati áron felül semmilyen költség elszámolásra nem jogosult.

A szállítás Ajánlatkérő megrendelése alapján Ajánlatkérő teljes működési területére történhet.

Az 1. számú rész tekintetében az Ajánlatkérő tartályaiba való elhelyezéssel (lefejtve) történik.

(Az 1. számú részre vonatkozó tároló kapacitásokat – településenkénti bontásban – jelen felhívás 2. számú melléklete tartalmazza). Minden egyes szállítmánynál kísérő

dokumentáció csatolása szükséges, melynek tartalmaznia kell az V. bekezdés táblázataiban szereplő paraméterre vonatkozóan a ténylegesen leszállított termékről a gyártó üzemből mért adatokat.

Szállítási határidő a megrendeléstől számított 4 munkanap, a szállítás munkanapokon 7.00-15.00 óra között történhet. Minimális szállítási mennyiség 4000 liter.

Abban az esetben, ha az Ajánlatkérő tároló eszközeiben való elhelyezéssel történik a szállítás, akkor a Nyertes Ajánlattevő feladata a lefejtés.

Az átadás módja

1. Ajánlatkérő az egyedi megrendelésben kiadott termék mennyiséget átveszi. Az átvétel mennyiségi és minőségi átvételt jelent. A leszállított termék minőségi és mennyiségi átvétele a teljesítés helyén történik, amelyet az Ajánlatkérő és a Nyertes Ajánlattevő kijelölt képviselője (Kijelölt képviselőnek minősül az írásbeli meghatalmazással ellátott magyar nyelven beszélő gépjárművezető is) közösen végez. A leszállított termék leürítése (elhelyezése a szennyvíztelepen) csak az Ajánlatkérő hozzájárulása után lehetséges az Ajánlatkérő által biztosított tartályokba.
2. A mennyiségi átvétel során a termék mennyiségének ellenőrzése történik. A mennyiségi átvételt az Ajánlatkérő részéről az aláírt szállítólevél igazolja.
3. A minőségi átvétel során az Ajánlatkérő minden egyes szállítmányból, a Nyertes Ajánlattevő képviselőjének jelenlétében 3x250 ml mintát vehet, a vas(III) tartalom meghatározása céljából. (250 ml a Központi laboratóriumba kerül, 250 ml-t a Csatornázási Ágazat Üzemi Laboratóriuma 6 hónapig megőriz, 250 ml-t pedig a Nyertes Ajánlattevő képviselője visszaszállít). A vizsgálatot a vastartalom meghatározására a Csatornázási Ágazat Üzemi laboratóriuma az MSZ EN 888 szabvány vizsgálati módszer szerint végzi. A laboratórium mérési eredményeit az Ajánlattevő köteles elfogadni. A laborvizsgálat költségeit amennyiben az eltérés igazolódik az Ajánlattevő, egyéb más esetben Ajánlatkérő viseli.

A közösen végzett mintavételről a Felek jegyzőkönyvet vesznek fel. Nyertes Ajánlattevő a mintavétel hitelességét abban az esetben sem vonhatja kétségbe, amennyiben a kijelölt képviselője megtagadja a jegyzőkönyv hitelesítését.

Amennyiben a laborvizsgálati eredmény szerint a szállított oldat vas(III) tartalma nem éri el a 13,7 m/m%-ot, de nagyobb, mint 13,1 m/m%, akkor az Ajánlatkérő az alábbi képlet alapján határozza meg a számlázás alapját képező egységárat:

$0,073 \times 13,7 \text{ m/m\%-os oldat egységára} \times \text{a mért hatóanyag tartalom m/m\%} =$
arányosított egységár.

13,1 m/m% alatti vas(III) tartalom esetén Ajánlatkérő a szállítást hibás teljesítésnek tekinti és az Adásvételi szerződésben rögzített következményeket alkalmazza. Amennyiben az Ajánlatkérő nem végeztet laboratóriumi vizsgálatot az adott szállítmányból levett mintán, úgy az Ajánlattevő által adott dokumentációban szereplő vas (III) tartalom alapján kiszámolt egységár alapján köteles kiállítani a számlát.

4. Ajánlatkérő a termék átvételét megtagadhatja, ha az nem felel meg a kiadott megrendelésben meghatározott követelményeknek. Az átvétel megtagadásának tényét, indokát, valamint a Felek ezzel kapcsolatos észrevételeit jegyzőkönyvben rögzíteni kell. A termék átvételének megtagadása esetén a késedelem jogkövetkezményei ugyanúgy bekövetkeznek, mintha a Nyertes Ajánlattevő nem teljesített volna.
5. Bármely nem szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás nélküli elfogadása az Ajánlatkérő részéről nem értelmezhető joglemondásként azon igényéről, amelyek az Ajánlatkérőt szerződésszegés következményeként megillet.
6. Egy adott szállítmány vonatkozásában a szállítással, a Nyertes Ajánlattevővel kapcsolatos Ajánlatkérői észrevételeket, a mintavételezés tényét, az átvételkor a szállítólevélen rögzíteni szükséges a későbbi kivizsgáláshoz elengedhetetlen dokumentáltság miatt. Ajánlatkérő a levett minták vizsgálati eredménye alapján, a mintavételezést követő 30 napon belül minőségi reklamációval élhet.

V. Műszaki követelmények:

Minőségi elvárások:

Szennyvízkezeléshez szükséges vas (III)-klorid:

A vas(III)-klorid oldat elvárt vas(III) tartalma 13,7 m/m %. (tömegszázalék)

Amennyiben termék vas(III) tartalma eléri a min. 13,1 m/m %-ot, de nem éri el a 13,7 m/m%-ot, úgy a termék csökkentett áron még elfogadásra kerül.

Az ajánlatkérő a 13,7 m/m %-nál kevesebb vas(III) tartalmú oldat után arányosan csökkentett ellenértéket fizet meg, a 13,1 m/m %-nál kevesebb vas(III); 2,5 %-nál magasabb vas(II) illetve 1%-nál magasabb szulfát tartalom esetén hibás teljesítés áll fenn.

Paraméter	Határérték	Mértékegység
Vas (III)	min. 13,1	m/m %
Vas (II)	max. 2,5	% Fe (III)
Szulfát	max. 1 %	m/m %

A számítás módja:

1/13,7	tényleges Fe ³	Módosított ár
	%	%

0,072992701	13,7	100,00%
0,072992701	13,6	99,30%
0,072992701	13,5	98,50%
0,072992701	13,4	97,80%
0,072992701	13,3	97,10%
0,072992701	13,2	96,40%
0,072992701	13,1	95,60%

(az utolsó oszlop szerint számolható az ár)

Ha a leszállított anyag minősége nem megfelelő, a Nyertes Ajánlattevőnek el kell szállítania saját költségén, és az adagolás miatti kárt meg kell téríteni.

Műszaki értékelés

Ajánlattevőknek legkésőbb az ajánlattételi határidőig a megajánlott vegyszer(ek)ből 3x1 liter mennyiségű, megfelelő módon becsomagolt termék mintát kell az Ajánlatkérő rendelkezésére bocsájtaniuk az ajánlattal együtt. Az Ajánlatkérő az általa megbízott Kisanalitika Laboratóriumi Szolgáltató Kft. (3792 Sajóbabony, Gyártelep 024/208 hrsz.) laboratórium mérési eredménye alapján kíván meggyőződni, a termék minőségi előírásoknak történő megfeleléséről. A vizsgálatot végző laboratórium írásban és cégszerű aláírással igazolja a vegyszer minták összetételét. A laboratórium számára átadott mintákon nem kerül feltüntetésre az Ajánlattevő neve, csak egy jel, a beazonosíthatóság végett. A laboratóriumi vizsgálat költségét Ajánlatkérő vállalja. Amennyiben a minta nem felel meg az előírt követelményeknek, úgy a vizsgálat díját kiszámlázzuk és a költség megtérítésére igényt tartunk. A laboratóriumi vizsgálat az alábbi feltételek teljesülését vizsgálja a terméknél:

Vas (III)-klorid esetében

Paraméter	Határérték	Mértékegység
Vas (III)	min. 13,1	m/m %
Vas (II)	max. 2,5	% Fe (III)
Szulfát	max. 1 %	m/m %

VI. Az árajánlatnak tartalmaznia kell:

- 1. Az Ajánlattevő megnevezését, adószámát, cégjegyzékszámát, bankszámlaszámát**
- 2. Cég székhelyét, ügyvezető nevét, elérhetőségét, aláírási címpéldányát, amennyiben különböző, úgy az ajánlattételi eljárás és a teljesítés során eljáró képviselő nevét, e-mail címét, telefonszámát, képviseleti jog igazolását**
- 3. Nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy milyen minőségirányítási rendszer tanúsítvánnyal rendelkezik a pályázó (Nemleges válasz esetén a nemleges nyilatkozat megküldése szükséges, amely a későbbikben nem kizáró tényező.**

Nyilatkozat hiányában Ajánlatkérő úgy tekinti, hogy a pályázó nem rendelkezik tanúsítvánnyal)

4. Az áru ÁFA nélküli, nettó egységárát, Ft/kg, valamint az egyes részekre kiszámított teljes ajánlati árat (mennyiség x egységár, nettó Ft) a IV. pont szerinti megbontásban helyszínrre szállítással
5. A pályázó nevére szóló referenciákat, különösen víziközmű szolgáltatónál szerzett referenciákat (referenciával érintett időszak 2015-2018-as év)
6. Nyilatkozat a benyújtást megelőző 1 évben fennálló NAV bírságról, a benyújtást megelőző 3 évben előforduló egyéb hatósági bírságról.¹ (A környezetvédelmi bírság vagy elmarasztalás és a lábjegyzetben szereplő tétel fennállása kizáró tényező)
7. Technikai adatlap, Biztonsági adatlap
8. Nyilatkozat ajánlati kötöttségről
9. Nyilatkozat az ajánlattételi felhívás mellékletét képező szerződésben szereplő feltételek elfogadásáról
10. Nyilatkozat arról, hogy az Ajánlattevő nem áll felszámolás vagy végelszámolás alatt, nem folyik ellene a gazdálkodását érintő büntetőjogi eljárás
11. Átláthatósági nyilatkozat a 2011. évi CXCVI. törvény szerinti megfeleléséről

VII. Ajánlatkészítéssel kapcsolatos kérdések

Ajánlatkérő az ajánlatokkal kapcsolatos bármilyen kérdést a beszerzes@mail.nyiregviz.hu címen fogad és 48 órán belül (amennyiben a kérdés péntek 10 óra és hétfőn 7 óra között érkezik akkor a kedd 16 óráig) megválaszol. Ajánlatkérő a kérdéseket **2019. május 31-én 10 óráig** fogadja.

VIII. Ajánlatok beadása, bontása

- Az ajánlatokat zárt borítékban 4400 Nyíregyháza, Tó utca 5. szám alá az Iratkezelési előadó részére kérjük – postai úton (4401 Nyíregyháza, Pf. 290), vagy személyesen – eljuttatni, a borítékon kérjük feltüntetni „**A Társaság Vas III klorid oldat beszerzése**” jeligét. Az árajánlatok legkésőbbi **beadásának határideje: 2019. június 6. 12 óra**. A nem zárt borítékban eljuttatott pályázatokat Ajánlatkérő nem értékeli, azokat nem minősíti ajánlatnak.
- **Ajánlatkérő az ajánlatok bontását 2019. június 6-án 13 órakor** székhelyén nyilvánosan végzi. A bontási eljárás pontos helye: 4400 Nyíregyháza, Tó utca 5. szám földszint 4. számú tárgyaló. Az Ajánlattevők megjelenésének elmaradása a bontási

¹ Három évnél nem régebbi súlyos, jogszabályban meghatározott szakmai kötelezettségzegést, ideértve a tevékenységét érintő környezetvédelmi jogszabályok megsértését is vagy külön jogszabályban meghatározott szakmai szervezet etikai eljárása által megállapított, szakmai etikai szabályokba ütköző cselekedetet követett el.

eljárást nem érinti. Az Ajánlattevőket a borítékbontásra külön értesítés nélkül, jelen felhívással, ezennel meghívjuk.

- Ajánlatkérő csak a fenti tartalom szerinti ajánlatokat fogadja be, a fentiekől eltérő tartalmú ajánlatok esetén Ajánlatkérő hiánypótlási felhívást küld, a hiánypótlási határidőt Ajánlatkérő 3 munkanapban jelöli meg. Hiánypótlás után a fentiekől eltérő tartalmú ajánlatot Ajánlatkérő nem fogad el, azokat érvénytelennek minősíti. Kirívóan alacsony vagy magas ár esetén ajánlatkérő élhet az ajánlat elutasításának jogával.
- Ajánlatkérő fenntartja továbbá a jogot, hogy a beérkezett ajánlatok ismeretében Ajánlattevőket árlejtésre hívja fel.


IX. Ajánlatok elbírálása, értékelése, szerződéskötés

- A bírálat az ajánlati ár alapján történik, a teljesítés nettó, Ft-ban meghatározott értéke alapján.
- Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a beszerzési eljárást bármikor megszüntesse, vagy az ajánlatok bontása után eredménytelennek nyilvánítsa
- A nyertes Ajánlattevővel az Ajánlatkérő 45 napos fizetési határidővel szerződést köt. A szerződéskötés feltétele 30 napnál nem régebbi nemleges NAV igazolás bemutatása, vagy Ajánlattevő nyilatkozata, hogy szerepel a NAV köztartozásmentes adózók adatbázisában.
- A mellékelt szerződés tervezet az ajánlattétel elválaszthatatlan részéért képezi, az Ajánlattevő a pályázat benyújtásával elfogadja a szerződésben szereplő feltételeket.

Melléletek:

1. sz. Szennyvízkezeléshez szükséges a megjelölt működési területre vonatkozó Vas III-klorid oldat beszerzése
2. sz. Nyilatkozat az ajánlati kötöttségről és a szerződésmelléklet elfogadásáról
3. sz. Szerződés tervezet

Nyíregyháza, 2019. május 22.


Galambos Sándor
Műszaki vezérigazgató-helyettes
NYÍRSÉGVÍZ Zrt.

NYÍRSÉGVÍZ
Nyíregyháza és Térsége Víz és Csatornamű
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nyíregyháza


Mészáros József
Csatornázási műszaki vezető
NYÍRSÉGVÍZ Zrt.