

|               |                  |             |                         |
|---------------|------------------|-------------|-------------------------|
| Címzett:      | „KÖRÉPTERV” Kft. | Tárgy:      | Üzemeltetői nyilatkozat |
| Irányítószám: | 4400             | Dátum:      | 2017. május 3.          |
| Cím:          | Nyíregyháza      | Iktatószám: | 11795-2017              |
| Utca:         | Selyem utca      | Ügyintéző:  | Kötél István            |
| Házszám:      | 21/B I/2.        | Melléklet:  |                         |

### Tisztelt Cím!

Nyírbátor, 0123/29 hrsz. ingatlanon létesítendő Rosenberger Magyarország Elektronikai Kft. Autóalkatrész gyártó üzem útcsatlakozás és ingatlanon kívüli szennyvíz és csapadékvíz elvezetés (Tervező: „KÖRÉPTERV” Kft., Tervszám: 2016/413-KT) kiviteli tervét köszönettel vettük. Üzemeltetői nyilatkozatunkat a csatornázási ágazat részéről az alábbiakban adjuk meg.

A tárgyi ingatlan keletkező szennyvizét 15 m<sup>3</sup>/nap szennyvízmennyiségig a szennyvízátemelő kapacitás bővítése nélkül, a tervezett bekötő és gerincvezetéken keresztül megfelelő minőség esetén fogadni tudjuk. A tervezett csatorna befogadója a terven feltüntetett, meglévő szennyvízvezeték M jelű aknája, melynek szintadatai 149.24/148.02 m.B.f., mely adatot a helyszínen ellenőrizni kell.

A meglévő közcsontrába csak a kommunális szennyvizet tudjuk fogadni. Amennyiben ipari szennyvíz kibocsátására is sor kerülne, előtisztító beépítéséről gondoskodni kell, melyet Társaságunk Csatornázási Ágazatával egyeztetni szükséges. A keletkező szennyvíz minőségi paraméterei nem haladhatják meg a 28/2004. (XII.25.) KvVM rendelet 4. számú melléklet közcsontrába bocsátható szennyvizek szennyezőanyag tartalmának küszöbértékei táblázatban előírt határértékeket.

Az építmény csatornahálózatát úgy kell kialakítani, hogy az épületbe szennyvíz visszaáramlás ne keletkezhessen (OTÉK. 77.§.1 bek.). Ennek érdekében a térszint alatti helyiségekben keletkező szennyvíz csak zárt rendszerben, házi kisátemelőn– nyomóvezetéken keresztül kerülhet elvezetésre.

A vezetékek közterületi szakaszát úgy kell megépíteni, hogy a gyártó cég által előírt védő földtakarás biztosítva legyen. A kivitelezés során az MSZ EN 7487 szabványos védőtávolságok betartandók. A tervezett nyomott csapadékvíz vezetéktől legalább 0,5 m védőtávolságot kell tartani. A gerincvezetéken lévő tisztítóidomot D 400 kivitelben kérjük beépíteni. Átfolyós

szennyvízagnálnál 0,8 m átmérőjű, kezdő és iránytörős agnánál 1,0 m átmérőjű agnákat kell megépíteni.

A szennyvízcsatornára való csatlakozás feltétele a víziközmű fejlesztési hozzájárulás megfizetése, melynek jelenlegi mértéke szennyvíz esetében 470.000 Ft+ÁFA/m<sup>3</sup>/nap. A befizetést Társaságunk Értékesítési Osztályán kell teljesíteni.

A rákötés előtt szakfelügyelet megrendelése szükséges Ügyfélszolgálatunkban (Nyíregyháza, Vay Ádám krt. 4-6 III. em. Telefonszám: 42/523-623).

A szennyvízvezeték közterületi szakaszát az Önkormányzatnak történő vagyonátadás után áll módunkban üzemeltetésre átvenni. Üzemeltetésre csak a szennyvízvezeték közterületi szakaszát vesszük át. Műszaki átadás előtt kérjük az üzemeltetésünkbe kerülő csatorna szakasz geodéziai bemérését és ITV vizsgálatát részünkre átadni szíveskedjenek. Megrendelés esetén kamerás vizsgálat elvégzésére (igény esetén belső szennyvíz és csapadékvíz hálózat tekintetében is) állunk szíves rendelkezésükre.

A tervtől eltérni csak tervezői módosítással – melyet üzemeltetővel egyeztetni kell- lehetséges.

Fentiek figyelembevételével a vízjogi engedély kiadásához és a kivitelezés megkezdéséhez hozzájárulunk.



SZALAI SÁNDOR

Déli szennyvízüzem üzemvezető

**NYÍRSÉGVÍZ** NYÍREGYHÁZA ÉS TÉRSÉGE  
VÍZ ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ  
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG  
Nyíregyháza



SIPOS TAMÁS

Szennyvíz műszaki irodavezető