

Címzett:	"KÖRÉPTERV KFT."	Tárgy:	Üzemeltetői nyilatkozat
Irányítószám:	4400	Datum:	2017.03.17
Cím:	Nyíregyháza	Iktatószám:	7395-2017
Ulica:	Selyem utca	Ügyintéző:	Törköly Tamás
Házszám:	21/B. I/2.	Melléklet:	

Tisztelt Címzett!

A Nyírbátor 0123/29 hrsz-ú ingatlanon a Rosenberger Magyarország Elektronikai KFT. (Jászárokszállás, Rosenberger Katalin utca 1.) által megvalósítani tervezett Autóalkatrész gyártó üzem vízellátására és oltóvíz-igényének biztosítására szolgáló vízbekötés kiviteli tervét (Tsz.: 2016/413.) köszönettel vettük. A vízellátási ágazat részéről a tervvel kapcsolatos üzemeltetői nyilatkozatunkat az alábbiak szerint adjuk meg:

Az ingatlan vízellátása a Nyírbátor Császári úton (471. sz. másodrendű főút) található, D 160 átmérőjű KPE anyagú gerincvezetékéről megoldható. Az új bekötővezeték D 160 átmérőjű KPE 100V SDR 17 anyagú csővel kívánják kialakítani. Az új vízmérőhelyen két mérőt kívánnak telepíteni. A terv szerint a használati víz mérésére DN 50-as WOLTMAN „C” osztályú vízmérő beépítését tervezik. A tűzvíz mérésére DN 150-es WOLTMAN „C” osztályú vízmérőt kívánnak beépíteni. Az új bekötővezeték tervezett vízszintes nyomvonalvezetését és az új vízóra akna kialakítási módját nem kifogásoljuk.

A beépítésre kerülő szerelvények, és idomok anyagminősége minimum GGG 40 jelölésű legyen. Az ivóvíz bekötővezetékét PN 10 bar nyomásfokozatú PE SDR 17 anyagminőségű csőből kérjük, terv szerint kivitelezni.

A vízmérőaknában a szerelvényeket az MSZ 22115:2002 szabvány előírásai szerint kérjük elhelyezni, beépíteni. A vízmérőakna fedlapját hőszigeteléssel kérjük ellátni.

A kivitelezés során az MSZ 7487-2:1980 szabvány védőtávolságokra vonatkozó előírásait kérjük betartani.

A vízgerinc vezeték nyomvonalát közmű kutatóárokkel fel kell tártani. Kérjük figyelembe venni, hogy a vízvezetékek felett minimálisan 1,2 m földtakarást kell biztosítani.

Az ivóvíz bekötővezeték kivitelezését (a forgalomszabályozás, útbontás-helyreállítás, földmunka, dúcolás kivételével), valamint a bekötővezeték előre kötését csak Társaságunk szakemberei végezhetik.

A fentiek figyelembe vételével a Nyírbátor 0123/29 hrsz-ú ingatlanon a Rosenberger Magyarország Elektronikai KFT. (Jászárokszállás, Rosenberger Katalin utca 1.) által megvalósítani tervezett Autóalkatrész gyártó üzem vízellátására és oltóvíz-igényének biztosítására szolgáló vízbekötés engedélyezéséhez, valamint a terv szerinti kivitelezéséhez hozzájárulunk.

SULYOK BÉLA
vízellátási műszaki vezető

ERDEI GÁBOR
vízellátási műszaki irodavezető