

Címzett: **"KÖRÉPTERV" KFT.**  
.....  
Irányítószám: **4400** ..... Postafiók: .....  
Cím: **Nyíregyháza** .....  
Utca: **Selyem utca** .....  
Házszám: **21/B. I/2.** .....

Tárgy: **Üzemeltetői nyilatkozat** .....  
Dátum: **2017. 04. 28.** .....  
Iktatószám: **11375-2017** .....  
Ügyintéző: **Törköly Tamás** .....  
Melléklet: .....  
.....

## Tisztelt Címzett!

A Rosenberger Magyarország KFT. által Nyírbátor Császári u. 0123/29 hrsz-ú ingatlanán megvalósítandó autóalkatrész gyártó üzem útsatlakozását, ingatlanon kívüli szennyvíz- és csapadékvíz elvezetését biztosító vezetékek kiviteli tervét köszönettel vettük. A vízellátási ágazat részéről a tervvel kapcsolatos üzemeltetői nyilatkozatunkat az alábbiak szerint adjuk meg:

Az ingatlan vízellátása a Nyírbátor Császári úton (471. sz. másodrendű főút) található, D 160 átmérőjű KPE anyagú gerincvezetékéről megoldható. Az új bekötővezeték D 160 átmérőjű KPE 100V SDR 17 anyagú csővel kívánják kialakítani. Az új vízmérőhelyen két mérőt kívánnak telepíteni. A terv szerint a használati víz mérésére DN 50-as WOLTMAN „C” osztályú vízmérő beépítését tervezik. A tűzvíz mérésére DN 150-es WOLTMAN „C” osztályú vízmérőt kívánnak beépíteni. A vízbekötéssel kapcsolatos nyilatkozatunkat 7395-2017. számon megadtuk.

A tervezett autóalkatrész gyártó üzem telken kívüli szenny- és csapadékvíz elvezetését biztosító tervezett szennyvíz és csapadékvíz nyomóvezetékek Társaságunk által üzemeltetett ivóvízvezeték nem érintenek.

A fentiek figyelembe vételével a Nyírbátor Császári u. 0123/29 hrsz-ú ingatlanán megvalósuló autóalkatrész gyártó üzem útsatlakozásának, valamint ingatlanon kívüli szennyvíz és csapadékvíz elvezetést biztosító vezetékek engedélyezéséhez, valamint a terv szerinti kivitelezéshez hozzájárulunk.

  
**SULYOK BÉLA** **NYÍRSÉGVÍZ** **ERDEI GÁBOR**  
Nyíregyháza és Térsége Víz- és Csatornamű Zrt. Nyíregyháza  
vízellátási műszaki vezető Zártkörűen Működő Részvénytársaság vízvezetési műszaki irodavezető  
Nyíregyháza