



# NYÍRSÉGVÍZ

## NYÍREGYHÁZA ÉS TÉRSÉGE

### VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Iktatószám: 13965-2014

#### **Ajánlattételi felhívás**

**A Társaság 2014. évi szivattyú beszerzéséhez**

## **I. Általános feltételek**

A tárgyi feladat elvégzésére meghirdetett beszerzési eljárás célja, hogy a meghirdetett áru beszerzése az ajánlatkérő számára a lehető legkedvezőbb módon kerüljön elvégzésre.

## **II. Az eljárás általános feltételei**

A meghirdetett eljárást ajánlatkérő a saját nevében folytatja le. Az eljárás szabályaira ajánlatkérő beszerzési szabályzata vonatkozik, az eljárást ajánlatkérő könnyített beszerzéseire vonatkozó szabályok figyelembevételével. (Ajánlatkérő beszerzési szabályzata a [www.nyirsegviz.hu](http://www.nyirsegviz.hu) oldalon elérhető)

## **III. Az eljárás tárgya**

A társaság beruházási, fejlesztési terveiben szereplő ivóvíz és szennyvíz szivattyúk beszerzése

## **IV. Ajánlattétel**

Ajánlattevő ajánlattételi szándékát az alábbiak szerint benyújtott pályázat megküldésével jelzi. Ajánlatkérő részleges ajánlatot is elfogad, az alábbi megbontásban.

### **Vízellátási Ágazat**

#### **V1. Nyírbátor vízmű 2. számú hálózati szivattyú**

Mennyiség: 1 db

Szállított közeg: ivóvíz

Tengelyállás: vízszintes tengelyű

Szállítási teljesítmény: 122 m<sup>3</sup>/h

Szállítómagasság: 37,9 m

#### **V2. Kisvárda vízmű hálózati szivattyú**

Mennyiség: 3 db

Szállított közeg: ivóvíz

Tengelyállás: függőleges tengelyű

Szállítási teljesítmény: 3.900 liter/perc

Szállítómagasság: 56 m

#### **V3. Szabolcsveresmart nyomásfokozó hálózati szivattyú**

Mennyiség: 1 db

Szállított közeg: ivóvíz

Tengelyállás: függőleges tengelyű

Szállítási teljesítmény: 700 liter/perc

Szállítómagasság: 55 m

#### V4. Pátroha vízmű hálózati szivattyú

Mennyiség: 1 db

Szállított közeg: ivóvíz

Tengelyállás: függőleges tengelyű

Szállítási teljesítmény: 700 liter/perc

Szállítómagasság: 45 m

#### V5. Nyírtass vízmű búvárszivattyú

Mennyiség: 1 db

Szállított közeg: nyersvíz

Szállítási teljesítmény: 1000 liter/perc

Szállítómagasság: 45 m

Szerelt kábel hossz: 35m

(Típus: A kútban jelenleg üzemelő szivattyú GRUNDFOS SP 60-6 MS 6000. Újra cserélése, vagy azzal műszakilag egyenértékű más típus ajánlása)

P = 11 kW

#### Csatornázási Ágazat

##### CS1. Szennyvíz búvárszivattyúk szállítása

Mennyiség: 55 db

Szállított közeg: szennyvíz

gyártmány	beépítés	típus	járókerék	teljesítmény kW	mennyiség db
Flygt	P	3057	232	1,7	5
Flygt	F	3057	250	1,7	5
Flygt	P	3067	261	1,7	3
Flygt	F	3068	212	1,7	13
Flygt	P	3068	212	1,7	3
Flygt	P	3068	255	1,7	3
Flygt	P	3085	250	2,4	5
Flygt	P	3085	432	2	4
Flygt	P	3085	460	2	2
Wilo	F	STS40/10		0,75	10
<b>Összesen:</b>					<b>53</b>

Az ajánlatkérés során ajánlatkérő a kiváltandó típust jelölte meg, de bármilyen azzal egyenértékű, bármely gyártó terméke megajánlható. Amennyiben a megajánlásra kerülő szivattyú nem kompatibilis

a FLYGT termékkel, úgy az ajánlati árban a csatlakozó idom (adapter) árát is meg kell ajánlani, az külön nem számítható fel.

A bűvárszivattyúknál kitétel még, hogy a járókerék anyaga acél, kialakítása dugulásra kevésbé érzékeny legyen. A szivattyú nagy átömlési keresztmetszettel rendelkezzen. Nem lehet darálós, vágóképes. A szivattyú min. teljesítménye 1,5 kW (kivétel a kis házi átemelőbe építendő szivattyú).

### **CS2. Nyíregyháza I. számú szennyvíztisztító telep csőszivattyú**

Mennyiség: 1 db

Szállított közeg: szennyvíz

Típus: HIDROSTAL, H12A-SD1, vagy azzal műszakilag egyenértékű más típus

Szállított folyadékmennyiség:	Q = 350 l/s
Frekvenciaváltóval:	Q = 190-350 l/s
Emelőmagasság:	H = 5,3 m
Teljesítményfelvétel:	P = 30 kW
Frekvenciaváltóval:	P = 14,1-27.4 kW
Védettség:	IP58
Indítás: csillag/delta	V = 3x400 V, 50 Hz

### **CS3. Demecser szennyvíztisztító telep 1 db tartalék iszapszivattyú szivattyú beszerzés**

Mennyiség: 1 db

Szállított közeg: sűrített szennyvíziszap, 5-6 % szárazanyag tartalommal

Típus: NETZSCH NM045BY01L06B, vagy azzal műszakilag egyenértékű más típus

Q = 3-15 m<sup>3</sup>/h

P = 2 bar

pH = 6-8

Csatlakozások DN 80 karimás

P = 2,2 kW

hajtás: **variátoros hajtóművel szerelt**

### **CS4. Nyíregyháza I. számú szennyvíztelep biofilter tartalékszivattyú**

Mennyiség: 1 db

Szállított közeg: víz

Típus: ESPA Silen2 300M 230 50 374/STD, vagy azzal műszakilag egyenértékű más típus

Q = 250-650 l/min

H<sub>min</sub> = 0 m

H<sub>max</sub> = 22,5 m

H<sub>m</sub> = 20-5 m

T<sub>max</sub> = 35 C

V = 230 V, 50 Hz

IP 55

$f = 2800 \text{ l/min}$

$P = 2,8 \text{ kW}$

A teljesítés helye: a V1-V5 tételeknél ajánlatkérő 4400 Nyíregyháza, Tó u. 5. alatti központi telepe, a CS1-CS4 tételeknél ajánlatkérő 4400 Nyíregyháza, Westsik V. u. 1. alatti I. számú szennyvíztisztító telepe.

Ajánlatkérő tájékoztatja a pályázókat, hogy az ajánlati áron felül semmilyen egyéb költség elszámolására nem jogosult.

**Az árajánlatnak tartalmaznia kell:**

1. A vállalkozó megnevezését, adószámát, cégjegyzékszámát
2. Egyéni vállalkozó esetében vállalkozói engedély számát, vállalkozói igazolvány másolatát, adószámát
3. Cég székhelyét és telephelyét Ügyvezető nevét, elérhetőségét, aláírási címpéldányát, amennyiben különböző, úgy az ajánlattételi eljárás és a teljesítés során eljáró képviselő nevét, e-mail címét, telefonszámát.
4. A megajánlott termék ÁFA nélküli, nettó egységárát, Ft-ban meghatározva.
5. Az árajánlathoz minden esetben, és minden megajánlott tételhez csatolni kell az ajánlott szivattyú körvonalrajzát és jelleggörbéjét.

Ajánlatkérő csak a fenti tartalom szerinti ajánlatokat fogadja be, a fentiekől eltérő tartalmú ajánlatok esetén ajánlatkérő hiánypótlási felhívást küld, a hiánypótlási határidőt ajánlatkérő 5 naptári napban jelöli meg. Hiánypótlás után a fentiekől eltérő tartalmú ajánlatot ajánlatkérő nem fogad el, azokat érvénytelennek minősíti. Kirívóan alacsony vagy magas ár esetén ajánlatkérő élhet az ajánlat elutasításának jogával.

Az ajánlatokat zárt borítékban 4400 Nyíregyháza, Tó utca 5. szám alá az Iratkezelési előadó részére kérjük – postai úton, vagy személyesen – eljuttatni, a borítékon kérjük feltüntetni a „**Szivattyú beszerzés 2014. évre**” jeligét. Az árajánlatok legkésőbbi beadásának határideje: **2014. augusztus 5-én 12:00**. A nem zárt borítékban, vagy nem postai úton vagy személyesen eljuttatott pályázatokat ajánlatkérő nem értékeli, azokat nem minősíti ajánlatnak.

Ajánlatkérő az ajánlatok bontását 2014. augusztus 5-én, 13:00-kor székhelyén nyilvánosan végzi. A bontási eljárás pontos helye: 4400 Nyíregyháza, Tó utca 5. szám földszint 4. számú tárgyaló. Az ajánlattevők megjelenésének elmaradása a bontási eljárást nem érinti.

Az ajánlatok ismeretében ajánlatkérő mérlegeli, hogy a legkedvezőbb ajánlatot tevőket – a beszerzés egészére, vagy valamely részére – árlejtésre hívja-e fel. Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy bármely részben az eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az eljárást az ajánlatok bontása után eredménytelennek nyilvánítsa. Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy bármely részben az eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

Ajánlatkérő az ajánlati ár alapján hoz döntést.


## V. Teljesítés

A nyertes ajánlattevőkkel az ajánlatkérő szerződést köt.


Nyíregyháza, 2014.07.23.

### NYÍRSÉGVÍZ

Nyíregyháza és Térsége Víz és Csalornamű  
Zártkörűen Működő Részvénytársaság  
Nyíregyháza



.....  
Könyvű Zsolt  
Gazdasági Vezérigazgató-helyettes  
NYÍRSÉGVÍZ Zrt.



.....  
Galambos Sándor  
Műszaki Vezérigazgató-helyettes  
NYÍRSÉGVÍZ Zrt.