



NYÍRSÉGVÍZ
Nyíregyháza és Térsége
Víz- és Csatornamű Zrt.

NYÍRSÉGVÍZ

NYÍREGYHÁZA ÉS TÉRSÉGE

VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Iktatószám: 15722-2016

Ajánlattételi felhívás

szinttávadók és nyomástávadók beszerzésére 2016. évben

I. Általános feltételek

A tárgyi feladat elvégzésére meghirdetett beszerzési eljárás célja, hogy a meghirdetett áru beszerzése az ajánlatkérő számára a lehető legkedvezőbb módon kerüljön elvégzésre.

II. Az eljárás általános feltételei

A meghirdetett eljárást ajánlatkérő a saját nevében folytatja le. Az eljárás szabályaira ajánlatkérő beszerzési szabályzata vonatkozik, az eljárást ajánlatkérő 5 ajánlat bekérésével, valamint jelen ajánlattételi felhívás nyilvános közzétételével folytatja le. (Ajánlatkérő beszerzési szabályzata a www.nyirsegviz.hu oldalon elérhető.)

III. Az eljárás tárgya

Szinttávadók és nyomástávadók beszerzése az ajánlatkérő működési területére

IV. Ajánlattétel

Ajánlattevő ajánlattételi szándékát az alábbiak szerint benyújtott pályázat megküldésével jelzi.

Ssz	Ajánlattal érintett ágazat	Ajánlat leírása	Szállítandó mennyisége
1	Csatornázási Ágazat	hidrosztatikus szinttávadó 0-6 m/4-20 mA 10m kábel	166 db
2	Csatornázási Ágazat	adapter	166 db
3	Vizellátási Ágazat	nyomástávadó 0-10 bar/4-20 mA 1/2"	6 db

Ajánlatkérő tájékoztatja a pályázókat, hogy a fenti becsült értékek tájékoztató jellegűek, azoktól ajánlatkérő negatív irányban, bármilyen, pozitív irányban maximum 50%-os mértékben eltérhet.

1. Az ajánlatkérő felhívja ajánlatadó figyelmét, hogy a megajánlásra kerülő vállalási összegben felül semmilyen többletköltség nem érvényesíthető, pótmunka csak abban az esetben számolható el, ha ajánlatkérő a kiírástól eltérő feladat teljesítését rendeli el. Az ajánlatkérési dokumentáció esetleges hiányosságaira való hivatkozásra többlet költség nem számolható el. Az ajánlati árat úgy kell meghatározni, hogy az tartalmazza a szállítási költséget is, ajánlatkérő 4400 Nyíregyháza, Tó utca 5 alatti központi raktárában történő átadással. Az átadás-átvétel során át kell adni a leszállított eszközök gépkönyveit (műszerkönyveit), megfelelőségi bizonylatait és garancia jegyeit. A leszállításra kerülő eszközök részletes műszaki követelményeit az ajánlattételi felhívás I. számú melléklete tartalmazza.

A teljesítés (rész-szállítás) ajánlatkérő ütemezése alapján

- a szerződéskötéstől számított 15 napon belül a szerződés szerinti mennyiség ~40%-a
- 2016. augusztus 15-ig a szerződés szerinti mennyiség ~30%, míg
- a fennmaradó rész 2016. szeptember 15-ig.

Ajánlattevőnek a megajánlott termékekre ajánlattevőnek 3 év garanciát kell vállalnia.

Az egyes rész-szállításokat követően rész-számla nyújtható be, melyek 30 napon belüli átutalással kerülnek kiegyenlítésre.

Az árajánlatnak tartalmaznia kell:

- 1. A vállalkozó megnevezését, adószámát, cégjegyzékszámát**
 - 2. Egyéni vállalkozó esetében vállalkozói engedély számát**
 - 3. Cég székhelyét és telephelyét Ügyvezető nevét, elérhetőségét, aláírási címpéldányát, amennyiben különböző, úgy az ajánlattételi eljárás és a teljesítés során eljáró képviselő nevét, e-mail címét, telefonszámát**
 - 4. Az áru ÁFA nélküli, nettó egységárát**
 - 5. A megajánlott termékek részletes műszaki információkat tartalmazó gyártmányismertetőit, alkalmazási útmutatóit**
 - 6. A pályázó nevére szóló referenciákat, különös tekintettel a víziközmű szolgáltatóknál szerzett referenciákra**
2. Ajánlatkérő csak a fenti tartalom szerinti ajánlatokat fogadja be, a fentiekől eltérő tartalmú ajánlatok esetén ajánlatkérő hiánypótlási felhívást küld, a hiánypótlási határidőt ajánlatkérő 3 naptári napban jelöli meg. Hiánypótlás után a fentiekől eltérő tartalmú ajánlatot ajánlatkérő nem fogad el, azokat érvénytelennek minősíti. Kirívóan alacsony vagy magas ár esetén ajánlatkérő élhet az ajánlat elutasításának jogával.
3. Ajánlatkérő az ajánlatokkal kapcsolatos bármilyen kérdést a beszerzes@mail.nyirsegviz.hu címen fogad és 48 órán belül (amennyiben a kérdés péntek 10 óra és hétfőn 7 óra között érkezik akkor a kedd 8 óráig) megválaszol. Ajánlatkérő a kérdéseket 2016. június 22. napján 10:00 óráig fogadja.
4. Az ajánlatokat zárt borítékban 4400 Nyíregyháza, Tó utca 5. szám alá az Iratkezelési előadó részére kérjük – postai úton, vagy személyesen – eljuttatni, a borítékon kérjük feltüntetni a „**Szinttávadó árajánlat**” megjelölést. Az árajánlatok legkésőbbi beadásának határideje: **2016. június 27. 10:00**. A nem zárt borítékban, vagy nem postai úton eljuttatott pályázatokat ajánlatkérő nem értékeli, azokat nem minősíti ajánlatnak. Ajánlatkérő az ajánlatok bontását 2016. június 27-én 10:30-kor székhelyén nyilvánosan végzi. A bontási eljárás pontos helye: 4400 Nyíregyháza, Tó utca 5. szám földszint 4. számú tárgyaló. Az ajánlattevők megjelenésének elmaradása a bontási eljárást nem érinti. Az ajánlattevőket külön értesítés nélkül, jelen felhívással, ezennel meghívjuk.
- Ajánlatkérő a legalacsonyabb árat ajánló ajánlattevővel köt szerződést.**

Az ajánlatok ismeretében ajánlatkérő mérlegeli, hogy a legkedvezőbb ajánlatot tevőket árlejtésre hívja-e fel.

Amennyiben az ajánlattevő referenciát nem tud megadni, alkalmatlanság címén az ajánlat kiírója kizárja a pályázati eljárásból.

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az eljárást az ajánlatok bontása után is eredménytelennek nyilvánítsa. Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy bármely részben az eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

V. Teljesítés

A nyertes ajánlattevővel az ajánlatkérő szerződést köt. A szerződéskötés feltétele 30 napnál nem régebbi, nemleges NAV igazolás a köztartozásokról, vagy nyilatkozat arról, hogy ajánlattevő szerepel a NAV köztartozásmentes adózói adatbázisában.

Nyíregyháza, 2016. június 10.


.....
Könyv Zsolt Nyíregyháza és Térsége Vízesés- és Csatornamű
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nyíregyháza
Gazdasági Vezérigazgató-helyettes
NYÍRSÉGVÍZ Zrt.


.....
Galambos Sándor
Műszaki Vezérigazgató-helyettes
NYÍRSÉGVÍZ Zrt.

Műszaki követelmények

Hidrosztatikus szinttávadó:

- IP 68 védetség
- kétvezetékes
- 0- 6 m mérésstartomány, 4-20 mA
- Tápfeszültség: 12-30 V DC
- Csatlakozás: ¾"
- Anyagminőség: 1.4571
- Pontosság: 0,5%
- Működési hőmérséklet tartomány: 0-50 C
- Túlfeszültség védelemmel kialakítása „BC” és „D”

Szennyvíz adapter:

- Csatlakozás: ¾"
- Anyagminőség: 1.4571

Nyomástávadó:

- relatív nyomás távadó
- IP 65 védetség
- kétvezetékes
- 0- 10 bar mérésstartomány, 4-20 mA
- Tápfeszültség: 12-30 V DC
- Csatlakozás: 1/2"
- Pontosság: 0,5%
- Közeg hőmérséklet tartomány: -20 - 100 C

Nyíregyháza, 2016. június 10.

Kólya Ferenc