



NYÍRSÉGVÍZ
Nyíregyháza és Térsége
Víz- és Csatornamű Zrt.

NYÍRSÉGVÍZ

NYÍREGYHÁZA ÉS TÉRSÉGE

VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ

RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Iktatószám: 1612 -2018

Ajánlattételi felhívás

**Újfehértó szennyvíztisztító telep bővítés - forgó kotró és bukó él beszerzése,
beépítése, beüzemelése**

I. Általános feltételek

A tárgyi feladat elvégzésére meghirdetett beszerzési eljárás célja, hogy a meghirdetett áru/szolgáltatás beszerzése az ajánlatkérő számára a lehető legkedvezőbb módon kerüljön elvégzésre.

II. Az eljárás általános feltételei

A meghirdetett eljárást ajánlatkérő a saját nevében folytatja le. Az eljárás szabályaira ajánlatkérő beszerzési szabályzata vonatkozik, az eljárást ajánlatkérő 5 ajánlat bekérésével (könnyített beszerzésekre vonatkozó szabályok figyelembevételével), valamint jelen ajánlattételi felhívás nyilvános közzétételével folytatja le. (Ajánlatkérő beszerzési szabályzata a www.nyirsegviz.hu oldalon elérhető).

III. Az eljárás tárgya

Forgó kotró és bukó él beszerzése, beépítése és beüzemelése. Teljesítés helye: NYÍRSÉGVÍZ Zrt. Újfehértó szennyvíztisztító telepe, 4244 Újfehértó külterület: 0174/24 hrsz..

IV. Ajánlattétel

Ajánlattevő ajánlattételi szándékát az alábbiak szerint benyújtott pályázat megküldésével jelzi.

Ssz	Ajánlattal érintett terület	Ajánlat leírása	Mennyisége
1.	Csatornázási ágazat Újfehértó szennyvíztisztító telep	Forgó kotró és bukó él szállítása, beépítése és beüzemelése	1 db / 33 fm

IV.1 Ajánlattevő feladata:

- A szükséges forgó kotró és bukó él gyártása vagy gyártatása.
- A forgó kotró és bukó él helyszínre szállítása.
- A forgó kotró és bukó él szállítójárműről történő leemelése.
- A forgó kotró és bukó él bedaruzása, beszerelése, meglévő csatlakozásokra történő rákötése.
- A forgó kotró és bukó él beüzemelése.
- A sikeres üzemi próbát követően a forgó kotró és bukó él 10 napos üzemi próbájának lefolytatása
- A kezelő személyzet betanítása, oktatása.
- Az átadási dokumentáció biztosítása, mely tartalmazza a karbantartási feladatokat, a berendezés magyar nyelvű gépkönyvét, annak részeként a forgó kotró és bukó él összeállítási rajzát, melynek alapján a későbbi javításokhoz a szükséges alkatrészek azonosíthatók.

IV.2 Ajánlatkérő feladata:

- A vízkormányzás elvégzése, a munkaterület biztosítása.
- Közreműködés a próbaüzem lefolytatásában, a szükséges kezelőszemélyzet biztosítása.

IV.3 Műszaki követelmények:

A medence átmérője 10,5 m.

Vízmélység: 3,5 m

Kotrási sebesség kerületen: max. 2,5 cm/s

Szívó-kotró berendezés komplett gépészete

Középpont körül körbe forgó, szívó rendszerű kotró, rozsdamentes (KO 36 Ti) kivitelben, alsó elektromos áram-bevezetéssel- csúszógyűrűk száma 14 db-, a kotrón elhelyezett kapcsoló szekrénnyel. A kotróhídra függesztett acél tartályból szivattyús iszap-, és uszadék-elvezetéssel.

Meghajtás: motoros hajtóművel, direkt kapcsolattal a járókerékhez, csúszógyűrűs megtáplálással.

Meghajtott kerék: járókerék gumi, ami mintázott járófelülettel, jégmentesítővel van ellátva.

Pályaszerkezet: kopásálló érdesített betonfelület.

Kotróhíd: csúszásmentes, áttört járdarácscsal.

Kotrólapátok: kotróhídra függesztett acéltartályból, abból kivezetett szívócsővel.

Uszadék eltávolítás: kotróhídra függesztett acéltartályból szivattyúval.

Tartozékok:

1+1 db recirkulációs szivattyú $Q = 15,0 \text{ l/s}$ $H=2,0 \text{ m}$

1+1 db uszadékförlöző szivattyú $Q = 5,0 \text{ l/s}$ $H=1,5 \text{ m}$

Vízelvezető vályú

A vízelvezető vályú utólagosan is állítható, a belső oldalon merülő fallal a külső oldalon fogazott bukóéllal ellátott vályú, tartó konzolokra szerelve, rozsdamentes anyagból (lemez 1.4541 KO 36 Ti)

A tisztított szennyvíz elvezető vezeték DN 300 KO 36 anyagú.

Beépítendő: 31 fm

Az utóülepítő kotróhíd és vízelvezető vályú, konzolok, helyszínrre szállítása, beépítése, beüzemelése a Pályázó feladata.

A kotró elektromos kapcsoló- és vezérlőszekrényének gyártása, telepítése, beüzemelése, a szekrény és a gépek közötti kábelkapcsolat kiépítése a Pályázó feladata.

Pályázati kiírás melléklete a kotró kiviteli terve.

V. Egyéb feltételek

V.1 Az árajánlatnak tartalmaznia kell:

1. Ajánlattevő megnevezését, adószámát, cégjegyzékszámát, bankszámlaszámát
2. Egyéni vállalkozó esetében vállalkozói engedély számát
3. Cég székhelyét, Ügyvezető nevét, elérhetőségét, aláírási címpéldányát,
4. Az ajánlattételi eljárás és a teljesítés során eljáró képviselő nevét, e-mail címét, telefonszámát
5. Az építési-szerelési munka nettó árát Ft-ban
6. Garanciális feltételeket
7. A szállításra kerülő berendezés műszaki leírását
8. Nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy milyen minőségirányítási rendszer tanúsítvánnyal rendelkezik a pályázó

V.2 Ajánlatkészítéssel kapcsolatos kérdések, helyszíni szemle

- Ajánlatkérő biztosítja a munkaterület megtekintésének lehetőségét.
Kapcsolattartó: Tóth Gábor művezető, telefon: 20/519-10-10
- Az ajánlatkészítése során kérjük a helyszíni bejárás tapasztalatit figyelembe venni.
- Az ajánlatkérő felhívja ajánlatadó figyelmét, hogy a megajánlásra kerülő vállalási összegben felül semmilyen többletköltség nem érvényesíthető, pótmunka csak abban az esetben számolható el, ha ajánlatkérő a kiírástól eltérő feladat teljesítését rendeli el. Az ajánlatkérési dokumentáció esetleges hiányosságaira való hivatkozásra többlet költség nem számolható el.
- Ajánlatkérő az ajánlatokkal kapcsolatos bármilyen kérdést a **beszerzes@mail.nyirsegviz.hu** címen fogad és 48 órán belül (amennyiben a kérdés péntek 10 óra és hétfőn 7 óra között érkezik akkor a kedd 8 óráig) megválaszol. Ajánlatkérő a kérdéseket 2018. január 29. napján 10:00 óráig fogadja.

V.3 Teljesítési határidő, garanciavállalás

- Teljesítési határidő: 2018. március 31.
- A szerződés szerint kikötésre kerülő garanciális időtartam a teljesítéstől számított két év.

V.4 Fizetési feltételek

Ajánlatkérő a sikeres átadás-átvételt követően kiállított számlát annak beérkezésétől számított 30 napon belül átutalással egyenlíti ki.

V.5 Ajánlatok beadása, bontása

- Az ajánlatokat zárt borítékban 4400 Nyíregyháza, Tó utca 5. szám alá az Iratkezelési előadó részére kérjük – postai úton, vagy személyesen – eljuttatni, a borítékon kérjük feltüntetni

a „Újfehértó forgó kotró és bukó él beszerzés 2018” jeligét. Az árajánlatok legkésőbbi beadásának határideje: **2018. február 2. 12:00 óra**. A nem zárt borítékban eljuttatott pályázatokat ajánlatkérő nem értékeli, azokat nem minősíti ajánlatnak.

- Ajánlatkérő az ajánlatok bontását **2018. február 2-án 13:00-kor** székhelyén nyilvánosan végzi a bontási eljárás pontos helye: 4400 Nyíregyháza, Tó utca 5. szám földszint 4. számú tárgyaló. Az ajánlattevők megjelenésének elmaradása a bontási eljárást nem érinti. Az ajánlattevőket a boríték bontásra külön értesítés nélkül, jelen felhívással, ezennel meghívjuk.
- Ajánlatkérő csak a fenti tartalom szerinti ajánlatokat fogadja be, a fentiekől eltérő tartalmú ajánlatok esetén ajánlatkérő hiánypótlási felhívást küld, a hiánypótlási határidőt ajánlatkérő 3 naptári napban jelöli meg. Hiánypótlás után a fentiekől eltérő tartalmú ajánlatot ajánlatkérő nem fogad el, azokat érvénytelennek minősíti. Kirívóan alacsony vagy magas ár esetén ajánlatkérő élhet az ajánlat elutasításának jogával.
- Ajánlatkérő fenntartja továbbá a jogot, hogy a beérkezett ajánlatok ismeretében ajánlattevőket árlejtésre hívja fel.

V.6 Ajánlatok elbírálása, szerződéskötés

- Ajánlat elbírálásának szempontja- műszaki megfelelés esetén - az ajánlati ár
- Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a beszerzési eljárást bármikor megszüntesse, vagy az ajánlatok bontása után eredménytelennek nyilvánítsa
- A nyertes ajánlattevővel az ajánlatkérő szerződést köt. A szerződéskötés feltétele 30 napnál nem régebbi nemleges NAV igazolás bemutatása, vagy ajánlattevő nyilatkozata, hogy szerepel a NAV köztartozásmentes adózók adatbázisában.


Melléklet: kotró kiviteli terve

Nyíregyháza, 2018. január 17.



Könyv Zsolt
gazdasági vezérigazgató-helyettes
NYÍRSÉGVÍZ Zrt.

NYÍRSÉGVÍZ
Nyíregyháza és Térsége Víz és Csatorna
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nyíregyháza



Galambos Sándor
műszaki vezérigazgató-helyettes
NYÍRSÉGVÍZ Zrt.