



NYÍRSÉGVÍZ
Nyíregyháza és Térsége
Víz- és Csatornamű Zrt.

NYÍRSÉGVÍZ

NYÍREGYHÁZA ÉS TÉRSÉGE

VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Iktatószám: 1650 -2018

Ajánlattételi felhívás

**Villamos kapcsolószekrények beszerzésére 2018. évben
Szennyvíz telepi elosztók**

I. Általános feltételek

A tárgyi feladat elvégzésére meghirdetett beszerzési eljárás célja, hogy a meghirdetett áru beszerzése az ajánlatkérő számára a lehető legkedvezőbb módon kerüljön elvégzésre.

II. Az eljárás általános feltételei

A meghirdetett eljárást ajánlatkérő a saját nevében folytatja le. Az eljárás szabályaira ajánlatkérő beszerzési szabályzata vonatkozik, az eljárást ajánlatkérő 5 ajánlat bekérésével, valamint jelen ajánlattételi felhívás nyilvános közzétételével folytatja le. (Ajánlatkérő beszerzési szabályzata a www.nyirsegviz.hu oldalon elérhető)

III. Az eljárás tárgya

Villamos kapcsolószekrények - Szennyvíz telepi elosztók - beszerzése az ajánlatkérő működési területére.

IV. Ajánlattétel

Ajánlattevő ajánlattételi szándékát az alábbiak szerint benyújtott pályázat megküldésével jelzi.

Szennyvíz telepi elosztók

Ssz	Ajánlattal érintett ágazat	Ajánlat leírása	Becsült mennyisége
1	Csatornázási	„E” jelű villamos főelosztó szekrény beszerzése. Nyíregyháza I. szennyvíztisztító telep I. levegőztető	1 db
2	Csatornázási	„F” jelű villamos elosztó szekrény beszerzése. Kisvárdai szennyvíztisztító telep légfűvő gépház	1 db

1. Az ajánlatkérő felhívja ajánlatadó figyelmét, hogy a megajánlásra kerülő vállalási összegben felül semmilyen többletköltség nem érvényesíthető, pótmunka csak abban az esetben számolható el, ha ajánlatkérő a kiírástól eltérő feladat teljesítését rendeli el. Az ajánlatkérési dokumentáció esetleges hiányosságaira való hivatkozásra többlet költség nem számolható el.

Teljesítési határidő: 2018. március 30.

A Villamos kapcsolószekrényekre vonatkozó technikai követelményeket az ajánlat 1. sz. melléklet tartalmazza. A vállalkozói díj elszámolása rendelési egységenként történik.



Az árajánlatnak tartalmaznia kell:

1. A vállalkozó megnevezését, adószámát, cégjegyzékszámát
 2. Egyéni vállalkozó esetében vállalkozói engedély számát
 3. Cég székhelyét, Ügyvezető nevét, elérhetőségét, aláírási címpéldányát, amennyiben különböző, úgy az ajánlattételi eljárás és a teljesítés során eljáró képviselő nevét, e-mail címét, telefonszámát
 4. Az áru ÁFA nélküli, nettó egységárát Ft-ban, kapcsolószekrényenként külön-külön is megadva. Bármelyik kapcsolószekrény teljesítési határidő előtti átadása esetén, ajánlatkérő részteljesítést elfogad.
 5. Az ajánlattevő nevére szóló referenciákat, különösen víziközmű szolgáltatónál szerzett referenciákat
 6. Megajánlott teljesítési határidőt (ajánlatkérő előteljesítést elfogad)
 7. Igényelt fizetési feltételek
A fizetési határidő a teljesítést követően kiállított számla kézhezvételétől számított 30 napnál rövidebb nem lehet.
 8. Garanciális feltételek (minimum 1 év garancia vállalása kötelező!)
 9. Műszaki leírás, melyben meg kell adni a beépítésre kerülő termékek gyártmányát és típusát
 10. Nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy milyen minőségirányítási rendszer tanúsítvánnyal rendelkezik a pályázó
2. Ajánlatkérő csak a fenti tartalom szerinti ajánlatokat fogadja be, a fentiekől eltérő tartalmú ajánlatok esetén ajánlatkérő hiánypótlási felhívást küld, a hiánypótlási határidőt ajánlatkérő 3 naptári napban jelöli meg. Hiánypótlás után a fentiekől eltérő tartalmú ajánlatot ajánlatkérő nem fogad el, azokat érvénytelennek minősíti. Kirívóan alacsony vagy magas ár esetén ajánlatkérő élhet az ajánlat elutasításának jogával.
3. Ajánlatkérő az ajánlatokkal kapcsolatos bármilyen kérdést a beszerzes@mail.nyirsegviz.hu címen fogad és 24 órán belül (amennyiben a kérdés péntek 10 óra és hétfőn 7 óra között érkezik akkor a kedd 8 óráig) megválaszol. Ajánlatkérő a kérdéseket 2018. január 29. napján 10 óráig fogadja.
4. Az ajánlatokat zárt borítékban 4400 Nyíregyháza, Tó utca 5. szám alá az Iratkezelési előadó részére kérjük – postai úton, vagy személyesen – eljuttatni, a borítékon kérjük feltüntetni a „Villamos kapcsolószekrény_Szennyvíz telepi elosztók” jeligét. **Az árajánlatok legkésőbbi beadásának határideje: 2018. február 1. 12 óra.** A nem zárt borítékban, vagy nem postai úton eljuttatott pályázatokat ajánlatkérő nem értékeli, azokat nem minősíti ajánlatnak.

Ajánlatkérő az ajánlatok bontását 2018. február 1-jén 13 órakor székhelyén nyilvánosan végzi a bontási eljárás pontos helye: 4400 Nyíregyháza, Tó utca 5. szám földszint 4. számú tárgyaló. Az ajánlattevők megjelenésének elmaradása a bontási eljárást nem érinti. Az ajánlattevőket külön értesítés nélkül, jelen felhívással, ezennel meghívjuk.


Az ajánlatok elbírálása a megajánlott összes ár alapján történik, ajánlatkérő a legalacsonyabb ajánlati árat fogadja el.

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az eljárást az ajánlatok bontása után eredménytelennek nyilvánítsa. Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy bármely részben az eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.


V. Teljesítés

A nyertes ajánlattevővel az ajánlatkérő szerződést köt, –a szerződéskötés feltétele 30 napnál nem régebbi, nemleges NAV igazolás a köztartozások felől, vagy nyilatkozat arról, hogy ajánlattevő szerepel a NAV köztartozásmentes adózói adatbázisában – amely szerződés alapján ajánlattevő elvégzi a III. pontban körülírt szolgáltatást az ajánlatában körülírt feltételekkel.

Nyíregyháza, 2018.01.17.


Könnnyű Zsolt
Gazdasági Vezérigazgató-helyettes
NYÍRSÉGVÍZ Zrt.

NYÍRSÉGVÍZ
Nyíregyháza és Térsége Víz és Csatornamű-
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nyíregyháza


Galambos Sándor
Műszaki Vezérigazgató-helyettes
NYÍRSÉGVÍZ Zrt.



„E” jelű Villamos kapcsolószekrények technikai követelményei:
(Nyíregyháza)

- **Villamos kapcsolószekrényeire** vonatkozóan min. 3 év garancia
- Festett acélszekrény
- Hőfokszabályzóval beállítható kényszerszellőztetés (beépített frekvenciaváltó esetében)
- Ajtón az alábbi eszközök kiépítése szükséges
 - Fázisonkénti feszültségmérés
 - Betáp áramfelvétel mérés
 - Kézi direkt és PLC vezérlés kiválaszthatósága
 - 400V és 230V vételezési lehetőség
- Működtető feszültség: 230V AC (250VA-es TR beépítése)
- Agregátor csatlakozási lehetőség
- Szivattyúkénti motorvédelem kialakítása
- Túlfeszültség védelem kialakítása „BC”
- PLC vezérlő és a beépítendő kommunikáció eszközök installálásához való előkészítés kialakítása
- Szünetmentes áramforrás csatlakozási pont kialakítása
- LED jelzőfények státuszának megjelenítése a PLC-én

„F” jelű Villamos kapcsolószekrények technikai követelményei:
(Kisvárd)

- **Villamos kapcsolószekrényeire** vonatkozóan min. 3 év garancia
- Festett acélszekrény
- Hőfokszabályzóval beállítható kényszerszellőztetés (beépített frekvenciaváltó esetében)
- Ajtón az alábbi eszközök kiépítése szükséges
 - Fázisonkénti feszültségmérés
 - Betáp áramfelvétel mérés
 - Kézi direkt és PLC vezérlés kiválaszthatósága
 - 400V és 230V vételezési lehetőség
- Működtető feszültség: 230V AC (250VA-es TR beépítése)
- Fázisjavítás kialakítása
- Szivattyúkénti motorvédelem kialakítása
- Túlfeszültség védelem kialakítása „BC”
- PLC vezérlő és a beépítendő kommunikáció eszközök installálásához való előkészítés kialakítása
- Szünetmentes áramforrás csatlakozási pont kialakítása
- LED jelzőfények státuszának megjelenítése a PLC-én