



25 CM VASTAG SZERKEZETI VASBETON, C30/37-XC4-XF3-16-F2  
 10 CM VASTAG ALIZATBETON, C16/20-XOV(h)-32-F1  
 25 CM VASTAG VASBETON ALAPLAMEZ, C25/30-XV1(H)-16-F3  
 15 CM VASTAG HOMOKOS KAVICSÁGYAZAT

29	2	Hegtdatos karima, 10 bar	DN 100	KPE
28	1	Hegtdatos karima, 10 bar	DN 80	KPE
27	1	Hegeszthető laposacél karima, 10 bar	DN 80	A38
26	1	Hegtdatos karima, 10 bar	DN 200	KPE
25	2	Patentív, 90 fokos	Ø108x3,6	A38
24	2	Laposházú éktolózár	DN 100	GGG
23	6	Hegeszthető laposacél karima	DN 100, 10 bar	A38
22	2	Befalazó idom befalazó karimával	Ø108x3,6 Ø 300x5	A35 A0
21	1	Befalazó idom befalazó karimával	Ø89x3,2 Ø 300x5	A35 A0
20	12 db 28 m	Csőkorlát oszlop, egysoros folyólánccal	Ø38x1,5 L=1600 mm	A38
19	3	Bordáslemez fedlap, szögvas keretben, festve	840x430x5	A0
18	10	Bordáslemez fedlap, szögvas keretben, festve	1240x475x5	A0
17	0,5 m	Acélcső	Ø219x6,3	A35
16	3	Úszókapcsoló, 2+1 szintre		PP
15	1	Szögvas konzol	L 40x40x4 L=0,7 m	A38
14	1 m	Acélcső	Ø57x2,6	A35
13	1	Durvalemez karima	Ø95x4	A0
12	2	Patentív, 45 fokos	Ø57x2,6	A38
11	2	Hegeszthető laposacél karima	DN 50, 10 bar	A38
10	3	Hegeszthető laposacél karima	DN 200, 10 bar	A38
9	2	Laposházú éktolózár	DN 200	GGG
8	3	Patentív, 90 fokos	Ø219x6,3	A38
7	4	Hegesztett egál T-idom	Ø219x6,3 L= 600 mm	A38
6	5	Befalazó idom befalazó karimával	Ø219x6,3 Ø400x5	A35 A0
5	1	Golyós visszacsapó szelep	DN 50	GÖV
4	1	Laposházú éktolózár	DN 50	GGG
3	1	Patentív, 90 fokos	Ø89x3,6	A38
2	1	Nyomó vászontömlő	DN 80, 3,0 m	Vászon
1	2	Szennyvízszivattyú, Grundfos EF 30.50.15.A.2.50.C.	7,2 m <sup>3</sup> /ó 16 m, 1,5 kW	1 raktári tartalék
JEL	DB	MEGNEVEZÉS	MÉRET	ANYAG

**Megjegyzések:**

- A járdát 1,5 m-enként dilatálni kell.
- A beton műtárgy belső vízszintes és függőleges betonfelületeit 3 rétegű vízzáró vakolattal kell ellátni.
- A lánckorlát 4 helyen kiakasztható legyen.
- A bordáslemez fedlapok és az acélkeretek, valamint a korlátoszlopok és a lánc alap és fedőmázolással látandó el.
- A fémszerelvényeket alap és fedőmázolással kell ellátni.
- A magasságok relatív síkban értendők. A +/- 0,0 pont a gépház előtti járdaszintje, 100,00 mRf.

**EUROASZFALT**  
ÉPÍTŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

**E-B 2020 Konzorcium**  
2225 Üllő, hrsz. 3753  
Telefon: +36-1-451-1642  
Telefax: +36-1-451-1648

**BETONÚTEPÍTŐ**

**VIZTERV**  
TERVEZŐ ÉS LEBONYOLÍTÓ KKT.

4405 Nyíregyháza, Kilitó zug 2. sz. ☎: +36-42/462-479, +36-20/343-1276

<b>Engedélyes:</b> MNV	<b>Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodó Zrt.</b>	<b>Projekt megnevezése:</b> Tiszaeszlár ivóvízminőség-javítási projekt KEHOP-2.1.3-15-2017-00075
<b>Méretarány:</b> 1:25	Tiszaeszlár ivóvízminőség-javítási projekt vízjogi létesítési engedélyeztetési tervdokumentáció	<b>Tervszám:</b> T-1/2021
<b>Rajzméret:</b> 400x550 mm	<b>Rajz megnevezése:</b> 	<b>Szerkesztő:</b> Rotter Gábor
<b>Dátum:</b> 2021. 05.	<b>Vasiszap ülepítő terve</b>	
<b>Felelős szakági tervező:</b> Rotter Gábor VZ-VKG/15-0098	<b>Szakági tervező:</b> Rotter Gábor	<b>2.16</b>