



NYÍRSÉGVÍZ
Nyíregyháza és Térsége
Víz- és Csatornamű Zrt.

NYÍRSÉGVÍZ

NYÍREGYHÁZA ÉS TÉRSÉGE

VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Iktatószám: 17371 - 2015

Ajánlattételi felhívás

**a szennyvíz átemelő műtárgyak építészeti felújítására
2015. évben**

I. Általános feltételek

Az ajánlatkérést és az ajánlatkérés mellékletét képező dokumentációt ajánlatkérő az ajánlattételre felkért vállalkozók részére elektronikus úton (e-mailben) küldi meg.

A tárgyi feladat elvégzésére meghirdetett beszerzési eljárás célja, hogy a meghirdetett építés-szerelési munka ajánlatkérő számára a lehető legkedvezőbb módon kerüljön elvégzésre.

A nyertes ajánlattevőnek a vonatkozó szabványok szerint I. osztályúan kell a munkát teljesítenie.

II. Az eljárás általános feltételei

A meghirdetett eljárást ajánlatkérő a saját nevében folytatja le. Az eljárás szabályaira ajánlatkérő beszerzési szabályzata vonatkozik, az eljárás a könnyített beszerzésekre vonatkozó szabályok figyelembevételével történik. (Ajánlatkérő beszerzési szabályzata a www.nyirsegviz.hu oldalon elérhető)

III. Az eljárás tárgya

A dokumentációban részletesen ismertetett technológia alapján a megjelölt szennyvízáttemelők építészeti felújítása

III.1. Műanyaggal bélelhető átemelő aknák (3 db)

Demecser, Székelyi út, Demecser, Bogdányi út és Nyírbátor, Zrínyi utca

III.1.1 Jellemző méretek, csatlakozások

- **Demecser, Székelyi út**
átmérő: 2,00 m, mélység: 3,70 m
1 db 200-as gravitációs beömlés
2 db 100-as nyomóvezeték
1 db 100-as kábel behúzó cső
- **Demecser, Bogdányi út**
átmérő: 1,80 m, mélység: 3,70 m
1 db 200-as gravitációs beömlés
2 db 100-as nyomóvezeték
1 db 100-as kábel behúzó cső
- **Nyírbátor, Zrínyi utca**
Átmérő: 2,25 m, mélység: 5,30 m
2 db 300-as gravitációs beömlés
1 db 100-as nyomóvezeték

III.1.2 Ajánlattevő által elvégzendő feladatok:

- **Előkészítő munkák:**
 - meglévő beton földem bontása (amennyiben a megajánlott technológiához szükséges)
 - aknák falának homokszórásos tisztítása, portalanítás (Opcionális tétel, szükségességét helyszíni ellenőrzés után kell megállapítani, ezért a kivitelezési árak megadásánál külön kérjük ennek a munkafolyamatnak az árát szerepeltetni)
 - Közbenső, vasbeton földem elbontása kétszintes átemelőnél, a keletkezett törmelék elszállításával (csak a Nyírbátor, Zrínyi utcai átemelő esetén)
- **Műtárgy bélelési munkák:**
 - Szennyvízáttemelő aknák bélelése a megajánlott technológia szerint, poliészter, polietilén vagy más, szennyvízáttemelők béleléséhez minősített műanyagból, a rendszerhez tartozó alkalmazástechnológiai előírások betartásával
 - TOP fenék (öntisztuló képesség) kialakítás a rendszerhez tartozó alkalmazástechnológiai előírások betartásával
 - Vasbeton szerelvényakna építése, szerelvények nélkül, meglévő átemelő mellett elhelyezve, 1,90 m x 1,90 m x 1,80 m belső mérettel, vasbeton földemmel, ajánlatkérő által megadott földem és oldalfal áttörésekkel (3 db 150 mm átmérőjű furattal), de saválló acél fedlapok nélkül, a telepítéshez szükséges földmunkával (csak Nyírbátor, Zrínyi utcai átemelő)

- **Kiegészítő munkák:**

- a műanyagbélelést áttörő csomópontok vízzáró tömítése a megajánlott rendszer alkalmazástechnológiai előírásai szerint, beépített elemek laminálásával
- új, statikailag méretezett beton földem beépítése (gyártás, helyszínre szállítás, beépítés) a fenékkialakítás függvényében készített nyílásokkal, saválló acél fedlapok nélkül (a saválló acél fedlapokat ajánlatkérő gyártja és építi be)
- vízzárósági próbák megtartása

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a megajánlott technológia során beépített fenék kialakításának következtében a szivattyúk helyzete is változhat, ezért a meglévő földemek nem minden esetben építhetők vissza. Amennyiben új beton földem beépítése szükséges, annak földem gyártása, szállítása és beépítése is Ajánlattevő feladata, melyet annak költségvonzatával együtt az ajánlatban szerepeltetni kell.

III.1.3 Ajánlatkérő által elvégzendő feladatok:

- a rekonstrukciós munkákhoz szükséges ideiglenes átemelés biztosítása a kivitelezés ideje alatt
- a gépészeti berendezések leszerelése, majd a műtárgyak felújítását követően a gépészeti berendezések beépítése
- az átemelők belső felületének lemosása nagynyomású mosóval

III.2 Hagyományos technológiával felújítandó átemelő akna (1 db)

Nyírbogdány, Fő utca 4. Spotpálya mellett

III.2.1 Jellemző méretek, csatlakozások

- Négyzet alakú, monolit vasbeton akna, a fenékhez képest eltérő magasságú, megtört földemmel
- 1 db 200-as gravitációs beömlés
- Alapterület 2,00 x 2,00 m
- Magasság: 2,60 m teljes keresztmetszet szélességben 0,80 m hosszan, illetve 1,60 m teljes keresztmetszet szélességben 1,20 m hosszan, a szintváltozás közötti függőleges aknafal teljes keresztmetszet szélességben 1,00 m magas
- Belső felület: 26,4 m²

III.2.2 Ajánlattevő által elvégzendő feladatok:

- **Előkészítő munkák:**

- Rekonstrukció során az aknában található gépészeti szerelvények védelmének biztosítása eltakarással
- Akna falának homokszórásos tisztítása, portalanítás

- **Bevonat készítés:**

- Tapadó hid készítése átemelő akna teljes belső felületén – aknafalakon, aknaföldemen, aknafenéken - fokozottan szulfátálló anyaggal, előnedvesített felületre felhordva, a gyártó által meghatározott alkalmazástechnikai előírások szerinti anyagfelhasználással és beépítési technológiával, technológia alsó rétege (pl. OMBRAN, SAKRET, MAPEI, SIKA stb.) Elvárt korrózió állóság pH 2-12
- Fedőréteg készítése átemelő akna teljes belső felületén – aknafalakon, aknaföldemen, aknafenéken-fokozottan szulfátálló habarccsal, a gyártó által meghatározott alkalmazástechnikai előírások szerinti anyagfelhasználással és beépítési technológiával, technológia záró rétege (pl. OMBRAN, SAKRET, MAPEI, SIKA stb.) Elvárt korrózió állóság pH 2-12
- A bevonatnak 15-20 mm átlagvastagságú, homogén, simított felületűnek kell lennie, kavicsosodás, az elkészült vakolatban folytonossági hiány nem lehet

h

- **Utókezelés, kiegészítő munkák**

- Utókezelés vízpótló és/vagy kipárolgást gátló eljárással, szükség szerinti felületvédelemmel a túl gyors víztartalom vesztes megakadályozására
- vízzárósági próbák megtartása

III.2.3 Ajánlatkérő által elvégzendő feladatok:

- a rekonstrukciós munkákhoz szükséges ideiglenes átemelés biztosítása a kivitelezés ideje alatt
- az átemelők belső felületének lemosása nagynyomású mosóval

III.4 Egyéb feltételek:

- Az ajánlati árat létesítményenként kell megadni, és az ajánlatok kiértékelése is létesítményenként történik. Nem kötelező a teljes körű ajánlattétel, bármely létesítményre lehet ajánlatot tenni
- Az ajánlatban ismertetni kell az alkalmazásra kerülő felújítási technológiát
- Munkaterület átadás: A szerződéskötést követően, a nyertes ajánlattevő és megrendelő által egyeztetett időpontban
- Az ajánlatban meg kell adni az egyes átemelők építészeti rekonstrukciójához szükséges időtartamot, a munkaterület átvételétől a felújítás befejezéséig, munkanapokban
- Tekintettel arra, hogy a felújítási munkák határidőre történő elvégzése fontos ajánlatkérői érdek, a megkötendő szerződésben késedelmes teljesítés esetére kötbérfizetési kötelezettség kerül előírásra. Ennek mértéke a késedelem első 5 napjában napi 25.000 Ft, a késedelem második 5 napjában napi 50.00 Ft, ezt követően napi 100.000 Ft. A kötbér kiszámítása átemelőnként, és naptári naponként történik.
- Befejezési határidő: 2015. október 30.

IV. Ajánlattétel

Ajánlattevő ajánlattételi szándékát a benyújtott pályázat megküldésével jelzi.

Ajánlatot csak a teljes meghirdetett feladatra lehet tenni, egyes részekre vonatkozó ajánlatot ajánlatkérő nem fogad el.

Az árajánlatnak tartalmaznia kell:

- 1. A vállalkozó megnevezését**
- 2. Adószámát**
- 3. Cégjegyzékszámát**
- 4. Egyéni vállalkozó esetében vállalkozói engedély számát**
- 5. Cég székhelyét és telephelyét Ügyvezető nevét, elérhetőségét, aláírási címpéldányát,**
- 6. Az ajánlattételi eljárás és a teljesítés során eljáró képviselő nevét, e-mail címét, telefonszámát.**
- 7. Bankszámlaszámot**
- 8. A vállalkozói díj ÁFA nélküli, nettó összegét, létesítményenként megadva**
- 9. Felelős Műszaki Vezető:**
 - Neve
 - Címe
 - Elérhetősége
 - Kamarai száma (MMK vagy ÉK)
 - Jogosultságát igazoló okirat másolata.
 - Megbízásos vagy alkalmazotti munkaszerződése, illetve erről szóló szándéknyilatkozat, vagy előszerződés.
- 10. A vállalkozó munkavédelmi szakemberének:**
 - Neve
 - Címe
 - Elérhetősége
 - Jogosultságát igazoló okirat másolata.
 - Megbízásos vagy alkalmazotti munkaszerződése, illetve erről szóló szándéknyilatkozat, vagy előszerződés

11. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara kivitelezői névjegyzékszáma
12. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara tagsági igazolás
13. A pályázó nevére szóló referenciák
14. Éves statisztikai állományi létszám
15. A pályázathoz kapcsolódóan a vállalkozás eszközparkjának bemutatása

Ajánlatkérő csak a fenti tartalom szerinti ajánlatokat fogadja be, a fentiekől eltérő tartalmú ajánlatok esetén ajánlatkérő hiánypótlási felhívást küld, a hiánypótlási határidőt ajánlatkérő 3 naptári napban jelöli meg. Hiánypótlás után a fentiekől eltérő tartalmú ajánlatot ajánlatkérő nem fogad el, azokat érvénytelennek minősíti. Kirívóan alacsony vagy magas ár esetén ajánlatkérő élhet az ajánlat elutasításának jogával.

Ajánlatkérő az ajánlatokkal kapcsolatos bármilyen kérdést a beszerzes@mail.nyirsegviz.hu címen fogad és 24 órán belül (amennyiben a kérdés péntek 10 óra és hétfőn 7 óra között érkezik akkor a kedd 8 óráig) megválaszol. Ajánlatkérő a kérdéseket 2015. augusztus 5. napján 10:00 óráig fogadja.

Kapcsolattartó: Horányi András Beruházási Csoportvezető. A kapcsolattartó kérdéseket kizárólag írásban fogadnak.

Ajánlatkérő előzetesen egyeztetett időpontban lehetőséget biztosít a felújítandó műtárgyak megtekintésére. Ügyintézőnk: Majoros Rudolf, 06-20/280-7720.

Az ajánlatokat zárt borítékban 4400 Nyíregyháza, Tó utca 5. szám alá Iratkezelési előadó részére kérjük eljuttatni, a borítékon kérjük feltüntetni a „Átemelő építészeti rekonstrukció 2015.” megjelölést. Az ajánlatok legkésőbbi beadásának határideje: **2015. augusztus 11-én 12:00.**

Ajánlatkérő az ajánlatok bontását 2015. **augusztus 11-én 13:00-kor** székhelyén nyilvánosan végzi. A bontási eljárás pontos helye: 4400 Nyíregyháza, Tó utca 5. szám földszint 4. számú tárgyaló. Az ajánlattevők megjelenésének elmaradása a bontási eljárást nem érinti. Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az eljárást az ajánlatok bontása után eredménytelennek nyilvánítsa. Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy bármely részben az eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. Fenntartja továbbá a jogot, hogy a beérkezett ajánlatok ismeretében ajánlattevőket árlejtésre hívja fel.

V. Értékelési szempontok

- ajánlati ár

VI. Kizáró ok

- referencia (amennyiben ajánlattevő nem tud az ajánlatában megjelölt technológiával történő átemelő felújítási referenciát megjelölni, akkor ajánlata nem kerül kiértékelésre)

VII. Teljesítés


A nyertes ajánlattevővel ajánlatkérő vállalkozási szerződést köt — amely szerződés alapján nyertes ajánlattevő elvégzi a III. pontban körülírt építés-szerelési munkát az ajánlatkérésben, illetve az ajánlatában körülírt feltételekkel.

A szerződéskötés feltétele 30 napnál nem régebbi, nemleges NAV igazolás a köztartozások felől, vagy nyilatkozat arról, hogy ajánlattevő szerepel a NAV köztartozásmentes adózói adatbázisában.

Nyíregyháza, 2015. július 28.

NYÍRSÉGVÍZ
Nyíregyháza és Térsége Víz és Csalornamű
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Kisvárdai út 100. 4400 Nyíregyháza


Sulyok Béla
Vízellátási műszaki vezető


Deveráné Flaskár Zita
Pénzügyi és számviteli osztályvezető