



NYÍRSÉGVÍZ
Nyíregyháza és Térsége
Víz- és Csatornamű Zrt.

NYÍRSÉGVÍZ
NYÍREGYHÁZA ÉS TÉRSÉGE
VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Iktatószám: 17510-2014

Ajánlattételi felhívás

A Társaság 2014. évi szivattyú beszerzéséhez II.

I. Általános feltételek

A tárgyi feladat elvégzésére meghirdetett beszerzési eljárás célja, hogy a meghirdetett áru beszerzése az ajánlatkérő számára a lehető legkedvezőbb módon kerüljön elvégzésre.

II. Az eljárás általános feltételei

A meghirdetett eljárást ajánlatkérő a saját nevében folytatja le. Az eljárás szabályaira ajánlatkérő beszerzési szabályzata vonatkozik, az eljárást ajánlatkérő könnyített beszerzéseire vonatkozó szabályok figyelembevételével. (Ajánlatkérő beszerzési szabályzata a www.nyirsegviz.hu oldalon elérhető)

III. Az eljárás tárgya

A társaság beruházási, fejlesztési terveiben szereplő ivóvíz és szennyvíz szivattyúk beszerzése

IV. Ajánlattétel

Ajánlattevő ajánlattételi szándékát az alábbiak szerint benyújtott pályázat megküldésével jelzi. Ajánlatkérő részleges ajánlatot is elfogad, az alábbi megbontásban.

Vízellátási Ágazat

V2. Kisvárdai vízmű hálózati szivattyú

A pályázat tárgya: 3 db fekvőtengelyes normszivattyú (2+1 tartalék rendszerben használva)

Teljesítendő műszaki paraméterek:

- A gépcsoport által biztosítandó szállítási mennyiségek a jellemző üzemiállapotokban: 70-105 és 160-180 m³/h közti tartományok.
- A gépcsoport maximális szállítási mennyisége (akár a tartalék szivattyú felhasználásával is): 240 m³/h
- A fenti szállítási tartományhoz tartozó emelőmagasság tartomány: 56-50 m
- NPSH= 4 m alatt maradjon
- kiszerezhető tengelykapcsolóval szerelt
- Maximális fajlagos elektromos teljesítmény a fent jelzett üzemiállapotokban (70-105 m³/h, 160-180 m³/h): 0,23 kW/m³, a maximális szállításnál (240 m³/h): 0,24 kW/m³
- Minimális hidraulikus hatásfok a megjelölt üzemi tartományokban: 73 %

Az ajánlatban szerepelhet 3 azonos paraméterű szivattyú és egymástól kis mértékben eltérő paraméterű szivattyú összeállítás is, viszont a szállítási kapacitásban ne legyen nagy eltérés (<20%), tehát egymás kiváltására is legyenek alkalmasak.

Ennek megfelelően például rugalmasan használható lehet a 100-80-80 szállítóképességű szivattyúcsoport. Ettől nyilván el lehet térni, ha az új kialakítás jobb fajlagos elektromos teljesítmény értékeket eredményez a megjelölt üzemi tartományokban.

A szivattyúhoz fordulatszám szabályozást egyelőre nem terveztünk, tehát a szivattyúk ki/be kapcsolását toronyszint vezérléssel kívánjuk megvalósítani, ezért az alacsonyabb üzemeltetési költség

miatt a jelzett működési tartományokban érdemes törekedni a maximális hatásfokra, a legjobb fajlagos teljesítményre.

Az árajánlatnak tartalmaznia kell:

1. **A vállalkozó megnevezését, adószámát, cégjegyzékszámát**
2. **Egyéni vállalkozó esetében vállalkozói engedély számát, vállalkozói igazolvány másolatát, adószámát**
3. **Cég székhelyét és telephelyét Ügyvezető nevét, elérhetőségét, aláírási címpéldányát, amennyiben különböző, úgy az ajánlattételi eljárás és a teljesítés során eljáró képviselő nevét, e-mail címét, telefonszámát.**
4. **A megajánlott termék ÁFA nélküli, nettó egységárát, Ft-ban meghatározva.**
5. **Az árajánlathoz minden esetben, és minden megajánlott tételhez csatolni kell az ajánlott szivattyú körvonalrajzát és jelleggörbéjét, az adott munkapontnál a szivattyú, vagy szivattyú csoport hatásfokát, villamos teljesítmény felvételét, fajlagos energiafogyasztását.**
6. **Kérjük megadni a garanciális szervizek helyeit, és a szivattyúk szállításának módját garancia időn belül, és kívül.**
7. **Ha van egyéb szolgáltatás: pl.: 0-24 órás rendelkezésre álló szerviz, 72 órán belüli biztosított alkatrész ellátottság, stb**

Ajánlatkérő csak a fenti tartalom szerinti ajánlatokat fogadja be, a fentiekől eltérő tartalmú ajánlatok esetén ajánlatkérő hiánypótlási felhívást küld, a hiánypótlási határidőt ajánlatkérő 5 naptári napban jelöli meg. Hiánypótlás után a fentiekől eltérő tartalmú ajánlatot ajánlatkérő nem fogad el, azokat érvénytelennek minősíti. Kirívóan alacsony vagy magas ár esetén ajánlatkérő élhet az ajánlat elutasításának jogával.

Az ajánlatokat zárt borítékban 4400 Nyíregyháza, Tó utca 5. szám alá az Iratkezelési előadó részére kérjük – postai úton, vagy személyesen – eljuttatni, a borítékon kérjük feltüntetni a **„Szivattyú beszerzés II. 2014. évre”** jeligét. Az árajánlatok legkésőbbi beadásának határideje: **2014. október 15-én 12:00**. A nem zárt borítékban, vagy nem postai úton vagy nem személyesen eljuttatott pályázatokat ajánlatkérő nem értékeli, azokat nem minősíti ajánlatnak.

Ajánlatkérő az ajánlatok bontását 2014. október 15-én 13:00-kor székhelyén nyilvánosan végzi. A bontási eljárás pontos helye: 4400 Nyíregyháza, Tó utca 5. szám földszint 4. számú tárgyaló. Az ajánlattevők megjelenésének elmaradása a bontási eljárást nem érinti. Az ajánlatok ismeretében ajánlatkérő mérlegeli, hogy a legkedvezőbb ajánlatot tevőket árlejtésre hívja-e fel.

Az ajánlatok elbírálásának, értékelésének szempontjai:

- fajlagos villamos teljesítmény: 50 %
- ár: 30%
- garancia idő: 10%
- egyéb szolgáltatás: pl.: 0-24 órás rendelkezésre álló szerviz, 72 órán belüli biztosított alkatrész ellátottság, stb: 10 %

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az eljárást az ajánlatok bontása után eredménytelennek nyilvánítsa

V. Teljesítés

A nyertes ajánlattevőkkel az ajánlatkérő szerződést köt.

Nyíregyháza, 2014.10.07.

NYÍRSÉGVÍZ
Nyíregyháza és Térsége Víz és Csatornamű
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nyíregyháza



Könyű Zsolt
Gazdasági Vezérigazgató-helyettes
NYÍRSÉGVÍZ Zrt.



Galambos Sándor
Műszaki Vezérigazgató-helyettes
NYÍRSÉGVÍZ Zrt.