

1. sz. KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS

Tisztelt Gazdasági szereplők!

Ajánlatkérő a „*Kerítések, kapuk építése, cseréje – I. ütem*” tárgyú beszerzési eljárásával kapcsolatban beérkezett kiegészítő tájékoztatás kérést az alábbiak szerint válaszolja meg:

1. kérdés:

Kérem adja meg Ajánlatkérő a kívánt magasságot.

1. Válasz:

Kerítés magassága: 150 cm magas kerítéselem + 20 cm magas betonlábazat.

Kapu/kiskapu: 170 cm magasságban előregyártva.

Ajánlatkérő ezúton is felhívja az Tisztelt Gazdasági szereplők figyelmét az ajánlattételi felhívás s) pontjának 2. alpontjára, amely alapján Ajánlatkérő **az ajánlattétel feltételül szabja a konzultációval nem egybekötött helyszíni bejáráson való részvételt.** A helyszíni bejárásra időpont egyeztetés Varga Lajos Vízellátási művezetővel a +36 30 534 07 30 telefonszámon.

Ajánlatkérő nyomatékosan felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a megajánlott ajánlati ár (vállalkozási díj) egyösszegű átalányár, amelynek valamennyi költséget tartalmaznia kell.


A helyszíni bejárás alkalmával az ajánlatkérő képviselője jelenléti íven rögzíti a helyszín megtekintését.

Kérjük a Tisztelt Gazdasági szereplőket, hogy a fenti kiegészítő tájékoztatásban foglaltakat is vegyék figyelembe az ajánlatuk elkészítésekor. A kiegészítő tájékoztatás figyelmen kívül hagyása adott esetben az ajánlat érvénytelenségét eredményezheti.

Az ajánlatkérő az ajánlattételi felhívás módosításáról egyidejűleg tájékoztat valamennyi érdekelt gazdasági szereplőt, az egységes szerkezetű ajánlattételi felhívást és szerződést megküldi valamennyi ajánlattételre felkért gazdasági szereplő részére, illetve hozzáférhetővé teszi az ajánlattételi felhívás c) pontjában meghatározott http://www.nyirsegviz.hu/kozerdeku/ajanlatteteli_felhivasok címen.

Nyíregyháza, 2024. szeptember 2.

Tisztelettel:



Tarján Gabriella
az Ajánlatkérő képviselőjében