



NYÍRSÉGVÍZ
Nyíregyháza és Térsége
Víz- és Csatornamű Zrt.

NYÍRSÉGVÍZ

NYÍREGYHÁZA ÉS TÉRSÉGE

VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Iktatószám: 20843-2019

Ajánlattételi felhívás

**A NYÍRSÉGVÍZ Zrt. 2019. évi szivattyú beszerzéséhez
Vízellátási Ágazat**

I. Általános feltételek

A tárgyi feladat elvégzésére meghirdetett beszerzési eljárás célja, hogy a meghirdetett áru beszerzése az ajánlatkérő számára a lehető legkedvezőbb módon kerüljön elvégzésre.

II. Az eljárás általános feltételei

A meghirdetett eljárást ajánlatkérő 2019. évi tervében meghatározott feladatok teljesítése érdekében, saját nevében folytatja le. Az eljárás szabályaira ajánlatkérő beszerzési szabályzata vonatkozik, az eljárást ajánlatkérő 5 árajánlat bekérésére vonatkozó szabályok figyelembevételével folytatja le. (Ajánlatkérő beszerzési szabályzata a www.nyirsegviz.hu oldalon elérhető).

III. Az eljárás tárgya

A társaság beruházási, fejlesztési terveiben, és folyamatban lévő energetikai pályázatában szereplő ivóvíz szivattyúk beszerzése.

IV. Ajánlattétel

Ajánlattevő ajánlattételi szándékát az alábbiak szerint benyújtott pályázat megküldésével jelzi.

Ajánlatkérő részleges ajánlatot is elfogad, az alábbi megbontásban:

1. rész Állami tulajdonú víztermelő telepek kútjaiba beépítendő szivattyúk

Tétel száma	Beruházás leírása	Mennyiség
1.	WILO TWI6-50-05-C, vagy ezzel műszakilag egyenértékű szivattyú beszerzése 35 fm kábelrel (Nyírtelek)	3 db
2.	Grundfos SP 46-5, vagy ezzel műszakilag egyenértékű szivattyú beszerzése 35 fm kábelrel	2 db
3.	Grundfos SP 77-4 búvárszivattyú, vagy ezzel műszakilag egyenértékű szivattyú beszerzése 40 fm kábelrel (Kótaj)	3 db
4.	Grundfos SP 77-4 búvárszivattyú, vagy ezzel műszakilag egyenértékű szivattyú beszerzése 35 fm kábelrel (Paszab)	1 db
5.	Grundfos SP 95-3 búvárszivattyú, vagy ezzel műszakilag egyenértékű szivattyú beszerzése 35 fm kábelrel (Kótaj)	1 db

2. rész Nyírbétek vízmű kút búvárszivattyú (GFT feladat)

Tétel száma	Beruházás leírása	Mennyiség
6.	Grundfos SP 46-8 búvárszivattyú, vagy ezzel műszakilag egyenértékű szivattyú beszerzése 35 fm kábelrel	1 db

3. rész Tiszalök tartalék kút búvárszivattyú

Tétel száma	Beruházás leírása	Mennyiség
7.	Grundfos SP 46-5 búvárszivattyú, vagy ezzel műszakilag egyenértékű szivattyú beszerzése 35 fm kábelrel	1 db
8.	Grundfos SP 30-5 búvárszivattyú, vagy ezzel műszakilag egyenértékű szivattyú beszerzése 35 fm kábelrel	1 db
9.	Grundfos SP 8A-7 búvárszivattyú, vagy ezzel műszakilag egyenértékű szivattyú beszerzése 35 fm kábelrel	1 db

Opcionálisan, a rendelkezésre álló forrás mértékéig megrendelendő tételek

4. rész Központi tartalék kút búvárszivattyú beszerzés

Tétel száma	Beruházás leírása	Mennyiség
10.	Grundfos SP 46-5-nek, vagy ezzel műszakilag egyenértékű szivattyú beszerzése 35 fm kábelrel	3 db
11.	Grundfos SP 30-6 búvárszivattyú, vagy ezzel műszakilag egyenértékű szivattyú beszerzése 35 fm kábelrel	3 db
12.	Grundfos SP 77-4 búvárszivattyú, vagy ezzel műszakilag egyenértékű szivattyú beszerzése 40 fm kábelrel	3 db
13.	Grundfos SP 77-4 búvárszivattyú, vagy ezzel műszakilag egyenértékű szivattyú beszerzése 35 fm kábelrel	1 db
14.	Grundfos SP 95-3 búvárszivattyú, vagy ezzel műszakilag egyenértékű szivattyú beszerzése 35 fm kábelrel	1 db

5. rész Sikeres energetikai pályázathoz kötődő hálózati szivattyú beszerzés

Tétel száma	Beruházás leírása	Mennyiség
15.	Grundfos HYDRO MPC-E 3 CR32-2 szivattyú csoport központi vezérlővel (Demecser)	1 db
16.	Grundfos HYDRO MPC-E 3 CR32-2 szivattyú csoport központi vezérlővel (Csenger)	1 db

Az árajánlatnak tartalmaznia kell:

1. A vállalkozó megnevezését, adószámát, cégjegyzékszámát, bankszámlaszámát
2. Egyéni vállalkozó esetében vállalkozói engedély számát, vállalkozói igazolvány másolatát, adószámát
3. Cég székhelyét, a cégképviselőre jogosult személy nevét, elérhetőségét, aláírási címpéldányát, amennyiben különböző, úgy az ajánlattételi eljárás és a teljesítés során eljáró képviselő nevét, e-mail címét, telefonszámát.
4. Az egyes szivattyúkhoz tartozó adatlapokat kitöltve
 - A megajánlott termék ÁFA nélküli, nettó egységárát, Ft-ban meghatározva, ajánlatkérő nyíregyházi telephelyén történő átadással
 - A megajánlott szivattyú összhatásfokát
 - A megajánlott szivattyú teljesítményét
5. Szállítási határidőt
6. Az árajánlathoz minden esetben és minden megajánlott tételhez csatolni kell az ajánlott szivattyú körvonalrajzát, jelleggörbáját, valamint az egyes szivattyúknál a kiváltandó gép legjobb hatásfokú pontjában, a megajánlott szivattyú fajlagos villamosenergia-fogyasztását (P_1/Q ; [kWh/m³] mértékegységben).
7. A megajánlott termék műszaki szempontból megfelelő, azaz kiváltó termékként fogadjuk el, ha:
 - a kiváltandó gép/gépcsoport jelleggörbájától való eltérés az alábbiaknak megfelel:
 - H_{max} (m): +/- 7 %,
 - Q (m³/h) értéke η_{max} -nál: +/- 8 % értéken belüli
 - a megajánlott gép/gépcsoport fajlagos villamos energia felhasználása a kiváltott gép legjobb hatásfokú pontjában mérhető fajlagos villamos energia felhasználást nem lépi túl
 - a megajánlott búvárszivattyú legnagyobb átmérőjű részén mért átmérő nem lehet nagyobb a kiváltott gép legnagyobb átmérőjétől

- a megajánlott nyomásfokozó szivattyú/szivattyú csoport befoglaló mérete nem lehet nagyobb a kiváltott gép/gépcsoport befoglaló méretétől (csak a szivattyúk és a gyűjtő elosztócsővel összeállított egység méreteire vonatkozó adat hossza x szélessége x magassága)
 - a megadott paramétereknek egységesen 15 °C hőmérsékletű, ivóvíz közegre kell vonatkoznia
- mind a szivattyú ház, mind a járókerék a kiváltandó géppel azonos anyagból készül
 - a csatlakozó méreteket a kiváltandó gép csatlakozó méretéhez kell igazítani! (azaz, ha a gép csatlakozó mérete eltérő, akkor a megajánlott gép mellé a szükséges csatoló idom költségét is fel kell tüntetni és a szállításkor biztosítani kell!)
 - Az itt felsorolt (6. pont), műszaki megfelelőséget igazoló paramétereknek a beadott dokumentációból egyértelműen igazolhatónak kell lennie! Ajánlatkérő a dokumentummal alá nem támasztott, műszaki megfelelőséget bizonyító adatot tájékoztató adatnak tekinti, melyet ezért az értékelés során nem vesz figyelembe.
8. A megajánlott gépnek Nyíregyházán, vagy annak maximum 50 km-es körzetében szerződött szervizzel kell rendelkeznie!
 9. Ajánlattevőnek megfelelő beüzemelés esetén minimálisan 2 év teljeskörű, üzemóra korlátozás nélküli garanciát kell vállalnia a megajánlott termékre.
 10. Ajánlattevőnek biztosítania kell a gép tervezett élettartama alatt (15 év) a 72 órán belüli alkatrész ellátottságot, vagy azonos típusú csere gépet a javítás, alkatrész beérkezés időtartamára.
 11. Kérjük megadni a garanciális szervizek helyeit, és a szivattyúk szállításának módját garancia időn belül, és azon túl.
 12. Ha van egyéb szolgáltatás ismertetése: pl.: 0-24 órás rendelkezésre álló szerviz

V. Egyéb feltételek

Ajánlatkérő az ajánlatokkal kapcsolatos bármilyen kérdést a beszerzes@mail.nyirsegviz.hu címen fogad és 48 órán belül (amennyiben a kérdés péntek 10 óra és hétfőn 7 óra között érkezik akkor a kedd 8 óráig) megválaszol. **Ajánlatkérő a kérdéseket 2019. augusztus 14. napján 14:00 óráig fogadja.**

Ajánlatkérő csak a fenti tartalom szerinti ajánlatokat fogadja be, a fentiekől eltérő tartalmú ajánlatok esetén ajánlatkérő hiánypótlási felhívást küld, a hiánypótlási határidőt ajánlatkérő 3 munkanapban jelöli meg. Hiánypótlás után a fentiekől eltérő tartalmú ajánlatot ajánlatkérő nem fogad el, azokat érvénytelennek minősíti. Kirívóan alacsony vagy magas ár esetén ajánlatkérő élhet az ajánlat elutasításának jogával.

Nem kötelező a teljes körű ajánlattétel, ajánlatkérő az egyes szivattyúk szállítására adott ajánlatokat is fogadja és értékeli. Az értékelés minden egyes szállítási tételre külön-külön történik.

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az eljárást az ajánlatok bontása után eredménytelennek nyilvánítsa, vagy csak egyes részeire hirdessen eredményt.

Az ajánlatokat zárt borítékban 4400 Nyíregyháza, Tó utca 5. szám alá az Iratkezelési előadó részére kérjük – postai úton, vagy személyesen – eljuttatni, a borítékon kérjük feltüntetni a „**Szivattyú beszerzés 2019. évre, Vízellátási Ágazat**” jeligét. Az árajánlatok legkésőbbi **beadásának határideje: 2019. augusztus 22. 12:00.** A nem zárt borítékban, vagy nem postai úton vagy nem személyesen eljuttatott pályázatokat ajánlatkérő nem értékeli, azokat nem minősíti ajánlatnak.

Ajánlatkérő az **ajánlatok bontását 2019. augusztus 22-én 13:00-kor** székhelyén nyilvánosan végzi. A bontási eljárás pontos helye: 4400 Nyíregyháza, Tó utca 5. szám földszint 4. számú tárgyaló. Az ajánlattevők megjelenésének elmaradása a bontási eljárást nem érinti.

Az ajánlatok ismeretében ajánlatkérő mérlegeli, hogy a legkedvezőbb ajánlatot tevőket árlejtésre hívja-e fel.

VI. Az ajánlatok elbírálásának, értékelési szempontjai:

Az ajánlatok elbírálása a szivattyúk várható élettartam költsége alapján történik, részenként, ahol a rész több darab szivattyúból áll, ott az élettartam költségek összegzésével történik az értékelés. Az értékelés a Közbeszerzési Hatóság honlapján található útmutató szerint történik.

VII. Teljesítés

A nyertes ajánlattevővel (ajánlattevőkkel) az ajánlatkérő – a rendelkezésére álló fedezet mértékéig – szerződést köt, mely alól kivételt képez a 5. rész 15. és 16. számú szivattyúja. E tételek beszerzése a folyamatban lévő energetikai pályázat sikeréhez kötött. Megrendelésük kizárólag sikeres pályázat esetén, 2019.10.30-i megrendelési határidővel értendő.

A szerződéskötés feltétele 30 napnál nem régebbi, nemleges NAV igazolás a köztartozás mentességéről, vagy ajánlattevő nyilatkozata a köztartozásmentes adózói adatbázisban való szereplésről.

Ajánlattevő az ajánlattételével elfogadja a kiíráshoz csatolt szerződéstervezet(ek) valamennyi feltételét, kivéve azokat a pontokat, amely esetlegesen törvénybe vagy jogszabályba ütközik.

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az eljárást bármikor, akár az ajánlatok bontása után is eredménytelennek nyilvánítsa.

A teljesítés helye: ajánlatkérő 4400 Nyíregyháza, Tó u. 5. alatti központi raktára.


Mellékletek: Valamennyi rész valamennyi szivattyújához tartozó adatlap

Nyíregyháza, 2019.08.06.



Könnnyű Zsolt
Gazdasági Vezérigazgató-helyettes
NYÍRSÉGVÍZ Zrt.

NYÍRSÉGVÍZ
Nyíregyháza és Térsége Víz és Csatornamű
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nyíregyháza



Galambos Sándor
Műszaki Vezérigazgató-helyettes
NYÍRSÉGVÍZ Zrt.