

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS MÓDOSÍTÁS

"A Társaság 2015. évi szivattyú beszerzéséhez Csatornázási Ágazat II." című pályázatban módosítottunk egy műszaki feltételt az alábbiak szerint:

IV. Műszaki követelmények részben:

Eredeti: A megajánlott szivattyú Q-H jelleggörbéje negatív irányban max. 15%-ban, villamos teljesítménye negatív és pozitív irányba max. 30%-ban térhet el a kiváltandó szivattyú paramétereitől.

Változás: A megajánlott szivattyú Q-H jelleggörbéje negatív irányba max. 15%-ban, villamos teljesítménye 2 kW-ig pozitív irányba max. 50%-ban, 2 kW felett pozitív irányba max. 30%-ban térhet el a kiváltandó szivattyú paramétereitől.

Ajánlatukat e paraméter figyelembevételével tegyék meg.