



NYÍRSÉGVÍZ
Nyíregyháza és Térsége
Víz- és Csatornamű Zrt.

NYÍRSÉGVÍZ

NYÍREGYHÁZA ÉS TÉRSÉGE

VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Iktatószám: 21963-2015

Ajánlattételi felhívás

A Társaság 2015. évi szivattyú beszerzéséhez Vízellátási Ágazat

I. Általános feltételek

A tárgyi feladat elvégzésére meghirdetett beszerzési eljárás célja, hogy a meghirdetett áru beszerzése az ajánlatkérő számára a lehető legkedvezőbb módon kerüljön elvégzésre.

II. Az eljárás általános feltételei

A meghirdetett eljárást ajánlatkérő a saját nevében folytatja le. Az eljárás szabályaira ajánlatkérő beszerzési szabályzata vonatkozik, az eljárást ajánlatkérő könnyített beszerzéseire vonatkozó szabályok figyelembevételével. (Ajánlatkérő beszerzési szabályzata a www.nyirsegviz.hu oldalon elérhető)

III. Az eljárás tárgya

A társaság beruházási, fejlesztési terveiben szereplő ivóvíz szivattyúk beszerzése

IV. Ajánlattétel

Ajánlattevő ajánlattételi szándékát az alábbiak szerint benyújtott pályázat megküldésével jelzi. Ajánlatkérő részleges ajánlatot is elfogad, az alábbi megbontásban.

Vizellátási Ágazat

Település	Típus/Paraméter	db
Nyírbátor	Grundfos NK 80-400/397 A1-F-A-E-BAQE hálózati szivattyú Szívó csomák: DN100 Nyomó csomák: DN80	1
Bátorliget	Pedrollo JSWm 3BM hálózati szivattyú P= 1,5 kW, Q= 10-80 l/perc, H= 70-39 m Szívó csomák: 5/4" Nyomó csomák: 1"	1
Nyírbátor	Grundfos SP 60-7 típusú búvárszivattyú + 50 m kábel Csonkméret: 4"	1
Bátorliget	Grundfos SP 5a-6 típusú búvárszivattyú + 40 m kábel 3 fázisú motor, Csonkméret: 6/4" , teljes átmérő: 4"	1
Kemecse	Grundfos SP 60-4 típusú búvárszivattyú + 40m kábel Csonkméret: DN100	1
Pátroha	Grundfos SP 125-3AAA MS6000 22kW + 40m kábel Csonkméret: 6"	1
Csenger	900 l/min H=45 m búvárszivattyú + 40 m kábel Csonkméret: DN100	1
Csenger	1200 l/min H=45 m búvárszivattyú + 40 m kábel Csonkméret: DN100	1
Kisvárdá	Grundfos SP 46-5 típusú búvárszivattyú + 40 m kábel Csonkméret: 3"	1

Az ajánlatkérés során az ajánlatkérő a kiváltandó típust, vagy az üzemelési paramétereket adta, illetve jelölte meg, de bármilyen azzal egyenértékű, bármely gyártó terméke megajánlható.

Az árajánlatnak tartalmaznia kell:

1. A vállalkozó megnevezését, adószámát, cégjegyzékszámát
2. Egyéni vállalkozó esetében vállalkozói engedély számát, vállalkozói igazolvány másolatát, adószámát
3. Cég székhelyét és telephelyét, a cégképviselőre jogosult személy nevét, elérhetőségét, aláírási címpéldányát, amennyiben különböző, úgy az ajánlattételi eljárás és a teljesítés során eljáró képviselő nevét, e-mail címét, telefonszámát.
4. A megajánlott termékek ÁFA nélküli, nettó egységárát, Ft-ban meghatározva, ajánlatkérő nyíregyházi telephelyén történő átadással
5. Az árajánlathoz minden esetben és minden megajánlott tételhez csatolni kell az ajánlott szivattyú körvonalrajzát, jelleggörbéjét, valamint a legnagyobb hatásfokú ponthoz tartozó fajlagos villamos energiafelhasználást (P_1/Q ; [kWh/m³] mértékegységben).
6. A megajánlott termék műszaki szempontból megfelelő, ha:
 - kiváltandó gép esetén, annak jelleggörbéjétől való eltérés az alábbi tűrésnek megfelel:
 - H_{max} (m): +/- 7 %,
 - Q (m³/h) értéke η_{max} -nál: +/- 8 % értéken belüli
 - NPSH (m) értéke η_{max} -nál: + 8 % alatti
 - megadott paraméterek esetén az adott paramétertől való eltérés az alábbi tűréseknek megfelel:
 - Q (m³/h): +/- 8 %
 - H_{max} (m): +/- 7 %
7. Ajánlattevőnek megfelelő beüzemelés esetén minimálisan 2 év teljeskörű, üzemóra korlátozás nélküli garanciát kell vállalnia a megajánlott termékre.
8. Ajánlattevőnek biztosítania kell a gép tervezett élettartama alatt (15 év) a 72 órán belüli alkatrész ellátottságot, vagy azonos típusú csere gépet a javítás, alkatrész beérkezés időtartamára.
9. Kérjük megadni a garanciális szervizek helyeit, és a szivattyúk szállításának módját garancia időn belül, és kívül.
10. Ha van egyéb szolgáltatás: pl.: 0-24 órás rendelkezésre álló szerviz,

Ajánlatkérő az ajánlatokkal kapcsolatos bármilyen kérdést a beszerzes@mail.nyirsegviz.hu címen fogad és 48 órán belül (amennyiben a kérdés péntek 10 óra és hétfőn 7 óra között érkezik akkor a kedd 16 óráig) megválaszol. Ajánlatkérő a kérdéseket 2015. október 5. napján 15:00 óráig fogadja.

Ajánlatkérő csak a fenti tartalom szerinti ajánlatokat fogadja be, a fentiekől eltérő tartalmú ajánlatok esetén ajánlatkérő hiánypótlási felhívást küld, a hiánypótlási határidőt ajánlatkérő 5 naptári napban jelöli meg. Hiánypótlás után a fentiekől eltérő tartalmú ajánlatot ajánlatkérő nem fogad el, azokat

érvénytelennek minősíti. Kirívóan alacsony vagy magas ár esetén ajánlat kérő élhet az ajánlat elutasításának jogával.

Az ajánlatokat zárt borítékban 4400 Nyíregyháza, Tó utca 5. szám alá az Iratkezelési előadó részére kérjük – postai úton, vagy személyesen – eljuttatni, a borítékon kérjük feltüntetni a „**Szivattyú beszerzés 2015. évre, Vízellátási Ágazat**” jeligét. Az árajánlatok legkésőbbi beadásának határideje: **2015. október 9. 12:00**. A nem zárt borítékban, vagy nem postai úton vagy nem személyesen eljuttatott pályázatokat ajánlatkérő nem értékeli, azokat nem minősíti ajánlatnak.

Ajánlatkérő az ajánlatok bontását 2015. október 9-én 13:00-kor székhelyén nyilvánosan végzi. A bontási eljárás pontos helye: 4400 Nyíregyháza, Tó utca 5. szám földszint 4. számú tárgyaló. Az ajánlattevők megjelenésének elmaradása a bontási eljárást nem érinti.

Az ajánlatok ismeretében ajánlatkérő mérlegeli, hogy a legkedvezőbb ajánlatot tevőket árlejtésre hívja-e fel.

Az ajánlatok elbírálásának, értékelésének szempontjai:

1. rész-szempont:

- fajlagos villamos energiafelhasználás (kWh/m³): Súlyszám 7
értékelése: pontozással, sávosan történik az alábbiak szerint:

– 0,170 kWh/m ³ -ig	5 pont
0,171 kWh/m ³ – 0,180 kWh/m ³	4 pont
0,181 kWh/m ³ – 0,190 kWh/m ³	3 pont
0,191 kWh/m ³ – 0,200 kWh/m ³	2 pont
0,201 kWh/m ³ –	1 pont

2. rész-szempont:

- ár (Ft): Súlyszám 3
értékelése: az ár szerinti sorrendbe állítva:

legalacsonyabb ár	5 pont
a második legalacsonyabb ár	4 pont
a harmadik legalacsonyabb ár	3 pont
a negyedik legalacsonyabb ár	2 pont
az összes többi ajánlat	1 pont

A rész-szempontonkénti pontszámot a súlyszám és az értékelési pontszám szorzata adja.

A végső sorrendet az egyes rész-szempontok pontszámának összege adja meg. A nyertes a legmagasabb pontot elérő pályázó ajánlata.

Nem kötelező a teljes körű ajánlattétel, ajánlatkérő az egyes szivattyúk szállítására adott ajánlatokat is fogadja és értékeli. Az értékelés minden egyes szállítási tételre külön-külön történik.

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az eljárást az ajánlatok bontása után eredménytelennek nyilvánítsa, vagy csak egyes részeire hirdessen eredményt

V. Teljesítés


A nyertes ajánlattevőkkel az ajánlatkérő szerződést köt. A teljesítés helye: ajánlatkérő 4400 Nyíregyháza, Tó u. 5. alatti központi raktára.

Nyíregyháza, 2015.09.25.

NYÍRSÉGVÍZ
Nyíregyháza és Térsége Víz és Csatornamű
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nyíregyháza



.....
Könnnyű Zsolt
Gazdasági Vezérigazgató-helyettes
NYÍRSÉGVÍZ Zrt.



.....
Galambos Sándor
Műszaki Vezérigazgató-helyettes
NYÍRSÉGVÍZ Zrt.