



MEGJEGYZÉSEK:

A vízzel érintkező fémfelületeket homokszórással kell fémtiszta minőségűre tisztítani. Alap és fedőmázolásnál csak ivóvízre engedélyezett bevonatokat lehet használni. A felhasznált bevonat-rendszer minőségbizonyítványait az üzemeltető részére át kell adni.

 <p>EUROASZFALT ÉPÍTŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.</p>	<p>E-B 2020 Konzorcium 2225 Üllő, hrsz. 3753 Telefon: +36-1-451-1642 Telefax: +36-1-451-1648</p>	 <p>BETONÚTÉPÍTŐ</p>
---	---	--

 <p>VIZTERV TERVEZŐ ÉS LEBONYOLÍTÓ KKT.</p>		
<p>4405 Nyíregyháza, Kilitó zug 2. sz. ☎: +36-42/462-479, +36-20/343-1276</p>		
<p>Engedélyes: MNV</p>	<p>Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodó Zrt.</p>	<p>Projekt megnevezése: Tiszaeszlár ivóvízminőség-javítási projekt KEHOP-2.1.3-15-2017-00075</p>
<p>Méretarány: 1:20</p>	<p>Tiszaeszlár ivóvízminőség-javítási projekt kivitelezési tervdokumentáció</p>	<p>Tervszám: T-1/2021</p>
<p>Rajzméret: 420x297 mm</p>	<p>Rajz megnevezése: Légkiválasztó tartály részletrajzok</p>	<p>Szerkesztő: Rotter Gábor</p>
<p>Dátum: 2021. 06.</p>	<p>Felelős szakági tervező: Rotter Gábor VZ-VKG/15-0098</p>	<p>Rajz száma: 2.22/1</p>
<p>Szakági tervező: Rotter Gábor</p>		