



- RÉTEG LEÍRÁSOK**
- 1**
15 CM VASTAG VASBETON, C30/37-XC4-XF3-16-F2
15 CM VASTAG HOMOKOS KAVICSÁGYAZAT
 - 2**
PP TÁROLÓTARTÁLY FENÉKLEMEZE
20 CM VASTAG ALJZATBETON, C16/20-XOV(h)-32-F1
15 CM VASTAG HOMOKOS KAVICSÁGYAZAT

A magasságok relatív síkban értendők. A +/- 0,0 pont a gépház előtti járdaszintje, 100,00 mRf.

Túlfolyó vezeték
D 225 KPE
99,40 mRf

MEGLÉVŐ VASISZAP ÜLEPÍTŐ
ELŐTTI AKNÁBA

TERVEZETT VASISZAP
ÜLEPÍTŐ SZIVATTYÚ
AKNÁBA

Leürítő vezeték
D 110 KPE
99,15 mRf

Töltő vezeték
D 225 KPE
98,40 mRf

Szívó vezeték
D 160 KPE
98,40 mRf

<p>EUROASZFALT ÉPÍTŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.</p>	<p>E-B 2020 Konzorcium 2225 Üllő, hrsz. 3753 Telefon: +36-1-451-1642 Telefax: +36-1-451-1648</p>	<p>BETONÚTÉPÍTŐ</p>
<p>Engedélyes: MNV</p>	<p>Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.</p>	<p>Projekt megnevezése: Tiszaeszlár ivóvízminőség-javítási projekt KEHOP-2.1.3-15-2017-00075</p>
<p>Méretarány: 1:25</p>	<p>Tiszaeszlár ivóvízminőség-javítási projekt vízjogi létesítési engedélyeztetési tervdokumentáció</p>	<p>Tervszám: T-1/2021</p>
<p>Rajzméret: 400x550 mm</p>	<p>Rajz megnevezése: 30 m³-es víztároló terve I.</p>	<p>Szerkesztő: Rotter Gábor</p>
<p>Dátum: 2021. 05.</p>	<p>Felelős szakági tervező: Rotter Gábor VZ-VKG/15-0098</p>	<p>Szakági tervező: Rotter Gábor</p>
		<p>2.13</p>