



**NYÍRSÉGVÍZ**  
Nyíregyháza és Térsége  
Víz- és Csatornamű Zrt.

**NYÍRSÉGVÍZ**  
**NYÍREGYHÁZA ÉS TÉRSÉGE**  
**VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ**  
**RÉSZVÉNYTÁRSASÁG**

Iktatószám: 26744-2016

**Ajánlattételi felhívás**

**Villamos kapcsolószekrények beszerzésére 2016. évben III.**

## I. Általános feltételek

A tárgyi feladat elvégzésére meghirdetett beszerzési eljárás célja, hogy a meghirdetett áru beszerzése az ajánlatkérő számára a lehető legkedvezőbb módon kerüljön elvégzésre.

## II. Az eljárás általános feltételei

A meghirdetett eljárást ajánlatkérő a saját nevében folytatja le. Az eljárás szabályaira ajánlatkérő beszerzési szabályzata vonatkozik, az eljárást ajánlatkérő 5 ajánlat bekérésével, valamint jelen ajánlattételi felhívás nyilvános közzétételével folytatja le. (Ajánlatkérő beszerzési szabályzata a [www.nyirsegviz.hu](http://www.nyirsegviz.hu) oldalon elérhető)

## III. Az eljárás tárgya

**Villamos kapcsolószekrények beszerzése az ajánlatkérő működési területére.**

## IV. Ajánlattétel

Ajánlattevő ajánlattételi szándékát az alábbiak szerint benyújtott pályázat megküldésével jelzi.

Ssz	Ajánlattal érintett ágazat	Ajánlat leírása	Becsült mennyisége
I	Csatornázási	Felügyeleti rendszer üzemeltetéséhez szükséges „B” jelű villamos kapcsolószekrények beszerzése.	1 db
I	Vízellátási	Felügyeleti rendszer üzemeltetéséhez szükséges „C” jelű villamos kapcsolószekrények beszerzése.	4 db

1. Az ajánlatkérő felhívja ajánlatadó figyelmét, hogy a megajánlásra kerülő vállalási összegben felül semmilyen többletköltség nem érvényesíthető, pótmunka csak abban az esetben számolható el, ha ajánlatkérő a kiírástól eltérő feladat teljesítését rendeli el. Az ajánlatkérési dokumentáció esetleges hiányosságaira való hivatkozásra többlet költség nem számolható el.

A teljesítés 2016.11.30-ig az ajánlatkérő által meghatározott darabszámú egységenként és ütemezésben történik. A **Villamos kapcsolószekrényekre** vonatkozó technikai követelményeket az

ajánlat 1. sz., 2.sz melléklet tartalmazza. A vállalkozói díj elszámolása rendelési egységenként történik.

**Az árajánlatnak tartalmaznia kell:**

1. A vállalkozó megnevezését, adószámát, cégjegyzékszámát
  2. Egyéni vállalkozó esetében vállalkozói engedély számát
  3. Cég székhelyét és telephelyét Ügyvezető nevét, elérhetőségét, aláírási címpéldányát, amennyiben különböző, úgy az ajánlattételi eljárás és a teljesítés során eljáró képviselő nevét, e-mail címét, telefonszámát.
  4. Az áru ÁFA nélküli, nettó egységárát
  5. A pályázó vagy annak vezetőjének, illetve esetleges korábbi vállalkozásának nevére szóló referenciákat, különösen víziközmű szolgáltatónál szerzett referenciákat.
  6. Megrendeléstől számított teljesítési határidőt
  7. Igényelt fizetési feltételek (fizetési határidő, stb.)
  8. Garanciális feltételek
  9. Műszaki leírás
  10. Minőségügyi szabvány száma, típusa és érvényességi ideje
2. Ajánlatkérő csak a fenti tartalom szerinti ajánlatokat fogadja be, a fentiekől eltérő tartalmú ajánlatok esetén ajánlatkérő hiánypótlási felhívást küld, a hiánypótlási határidőt ajánlatkérő 3 naptári napban jelöli meg. Hiánypótlás után a fentiekől eltérő tartalmú ajánlatot ajánlatkérő nem fogad el, azokat érvénytelennek minősíti. Kirívóan alacsony vagy magas ár esetén ajánlatkérő élhet az ajánlat elutasításának jogával.
3. Ajánlatkérő az ajánlatokkal kapcsolatos bármilyen kérdést a [beszerzes@mail.nyirsegviz.hu](mailto:beszerzes@mail.nyirsegviz.hu) címen fogad és 24 órán belül (amennyiben a kérdés péntek 10 óra és hétfőn 7 óra között érkezik akkor a kedd 8 óráig) megválaszol. Ajánlatkérő a kérdéseket 2016. október 18. napján 10:00 óráig fogadja.
4. Az ajánlatokat zárt borítékban 4400 Nyíregyháza, Tó utca 5. szám alá az Iratkezelési előadó részére kérjük – postai úton, vagy személyesen – eljuttatni, a borítékon kérjük feltüntetni a „**Villamos kapcsolószeletrény**” jeligét. Az árajánlatok legkésőbbi beadásának határideje: **2016. október 21. 12:00**. A nem zárt borítékban, vagy nem postai úton eljuttatott pályázatokat ajánlatkérő nem értékeli, azokat nem minősíti ajánlatnak.

Ajánlatkérő az ajánlatok bontását 2016. október 21. 13:00-kor székhelyén nyilvánosan végzi. A bontási eljárás pontos helye: 4400 Nyíregyháza, Tó utca 5. szám földszint 4. számú tárgyaló. Az ajánlattevők megjelenésének elmaradása a bontási eljárást nem érinti. Az ajánlattevőket külön értesítés nélkül, jelen felhívással, ezennel meghívjuk, számítunk részvételükre.

Az ajánlatkérő az ajánlatokat az összességében legelőnyösebb ajánlat szempontja alapján bírálja el, ennek megítélésére vonatkozó szempontok fontossági sorrendje a következő:

- az ajánlattevő által kért vállalkozói díj


Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy bármely részben az eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.


## V. Teljesítés

A nyertes ajánlattevővel az ajánlatkérő szerződést köt, –a szerződéskötés feltétele 30 napnál nem régebbi, nemleges NAV igazolás a köztartozások felől, vagy nyilatkozat arról, hogy ajánlattevő szerepel a NAV köztartozásmentes adózói adatbázisában – amely szerződés alapján ajánlattevő elvégzi a III. pontban körülírt szolgáltatást az ajánlatában körülírt feltételekkel.

Nyíregyháza, 2016.10.13.

.....  
  
Varga Edina  
Gazdasági Osztályvezető  
NYÍRSÉGVÍZ Zrt.

  
NYÍRSÉGVÍZ  
Nyíregyháza és Térsége Vízellátási és Csatornázási  
Zártkörűen Működő Részvénytársaság  
Nyíregyháza

  
Sulyok Béla  
Vízellátási Műszaki Vezető  
NYÍRSÉGVÍZ Zrt.

## **„B” jelű Villamos kapcsolószekrények technikai követelményei:**

- Villamos kapcsolószekrényekre vonatkozóan min. 3 év garancia
- IP 55 festett acéllemez védettség
- 5 mm-es polifoam belső hőszigetelés
- Hőfokszabályzóval beállítható kényszerszellőztetés, ill. fűtés
- Működtető feszültség: 230 VAC
- Túlfeszültség védelem kialakítása „D”
- Behatolás jelzés kialakítása
- PLC vezérlő és a beépítendő kommunikáció kialakítása GPRS
- PLC tápellátása 100VA-es 230/230 leválasztó TR beépítése, vagy 24 VDC
- Szünetmentes áramforrás telepítése 1f
- PLC vezérléshez az alábbi input és output jelek kialakítása
  - IN digit:
    - Feszültség jelzés
    - Behatolás jelzés
    - mennyiség impulzus
  - IN analóg:
    - Vízsint mérés 4-20 mA, vagy impulzus
  - OUT digit:
    - Hibajelzés
    - Reset (újraindítás GPRS)
- LED jelzőfények a státuszának a megjelenítése a PLC-én
- Kapcsolószekrény méret: 700x500x250

**C” Villamos kapcsolószekrények technikai követelményei:**

- Villamos kapcsolószekrényekre vonatkozóan min. 3 év garancia
- IP 44 védettség
- Festett fém
- Elosztón az alábbi eszközök kiépítése szükséges
  - Fázisonkénti feszültségmérés
  - Kézi direkt és PLC vezérlés kiválaszthatósága
  - 230V vételezési lehetőség
- Működtető feszültség: 230 v/230vAC
- Tolózárankénti motorvédelem kialakítása
- Túlfeszültség védelem kialakítása „BC”
- PLC vezérlő és a belső kommunikáció kapcsolathoz előkészítés kialakítása
- PLC tápellátása
- PLC vezérléshez az alábbi input és output jelek kialakítása (tolózáranként)
  - IN digit:
    - Üzem mód jelzés
    - Üzemjelzés1 nyit
    - Üzemjelzés2 zár
    - Üzemjelzés3 hiba
    -
  - OUT digit:
    - Tz nyitás indítás
    - Tz zárás indítás
    - Hibajelzés
- Jelzőfények a kapcsolószekrényen
- Kapcsolószekrény méretek (a csatolt villamosrajzok szerinti műszaki tartalommal). 4 db árat kérünk megadni:
  - 1000x800x250 4 db