




1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	•	11
RAJZJEGYZÉK:											
1.oldal	E1-02 Főáramköri rajz										
2.oldal	E1-03 Főáramköri rajz										
3.oldal	E1-06 Főáramköri rajz										
4.oldal	E1-13 Főáramköri rajz										
5.oldal	E1-14 Főáramköri rajz										
6.oldal	E1-15 Homlokképi rajz - Ajtó előnézet										



LEÁGAZÁS	1	2	3	4	5	6	7	8
FOGYASZTÓ JELE, MEGNEVEZÉSE	Hálózati betáplálás	Épületvilágítás	Tűlfesz.védelem "B" + "C" osztály	Feszültségmérés	Fesz.figyelés	Szekrény vent.	Dugalj elosztók	Szekrény világítás
FOGYASZTÓ TELJESÍTMÉNYE/ÁRAMA								
BIZTOSÍTÓ/KISMEGSGZAKÍTÓ TÍP.	C120N 3P C50	C60N 3P C16						20W
KAPCSOLÓ/MÁGNESKAPCSOLÓ TÍP.	K115-H004UP							C60N 1P C2
HŐKIOLDÓ TÍP./BEÁLLÍTÁS								
ERŐÁTV.KÁBEL TÍP./KERESZTM.mm2								
JELZŐKÁBEL TÍP./KERESZTM.mm2								



LEÁGÁZÁS	9	10	11	12	13	14	15	16	17
FOGYASZTÓ JELE, MEGNEVEZÉSE	3P+N+PE dugalj	2P+PE dugalj	Vezérlés	Tartalék	PLC táp	PLC dig./ana. táp	Tartalék	Modem dugalj	Tűfesz.védelem "D" osztály
FOGYASZTÓ TELJESÍTMÉNYE/ÁRAMA	32A	16A							
BIZTOSÍTÓ/KISMEGSAZTÍTÓ TÍP.	C60N 3P C32	C60N 1P C16							
KAPCSOLÓ/MÁGNESKAPCSOLÓ TÍP.	K30-E003WP				K10-C003ACH				
HÖKIÖLDŐ TÍP./BEÁLLÍTÁS									
ERŐÁTV.KÁBEL TÍP./KERESZTM.mm2									
JELZŐKÁBEL TÍP./KERESZTM.mm2									



LEÁGAZÁS	75	76	76	76
FOGYASZTÓ JELE, MEGNEVEZÉSE	Frekvenciaváltó 1.	Fűvő 1.	Mennyiségmérő 1.	Mennyiségmérő 2.
FOGYASZTÓ TELJESÍTMÉNYE/ÁRAMA	Költségtérítési szűrővel			
BIZTOSÍTÓ/KISMEGCSAKÍTÓ TÍP.		9,0kW	0,2kW	0,2kW
KAPCSOLÓ/MÁGNESKAPCSOLÓ TÍP.	DS8T8 3x40A			
HŐKIDOLGÓ TÍP./BEÁLLÍTÁS		DIL1M+3DILM+XH111		
ERŐTÁV. KÁBEL TÍP./KERESZTM. mm ²	YSLY-JZ 4x10	PKZM4 16-25A+NH111		
JELZŐKÁBEL TÍP./KERESZTM. mm ²	YSLY-JZ 4x10	YSLYQY-JZ 4x6		
		YSLY-JZ 3x1/3x1		

