




MEGJEGYZÉSEK:

A darabjegyzék külön mellékleten található.

Csővezetékek névleges átmérői:

- szívóvezeték: DN 150
- hálózati nyomóvezeték: DN 150
- öblítővíz és öblítő levegő: DN 100
- hálózati szivattyúk szívóvezetéke: DN 80-100
- hálózati szivattyúk nyomóvezetéke: DN 80-100
- öblítővíz szivattyúk szívóvezetéke: DN 65-100
- öblítő szivattyúk nyomóvezetéke: DN 50-80-100
- klór tápvíz szivattyúk szívóvezetéke: DN 32
- klór tápvíz szivattyúk nyomóvezetéke: DN 32
- klórozott vízvezeték 3 betáplálási pontra: 3/4"
- ejektorok és szerelvényei: 3/4"
- vákuumvezeték védőcsöve: 3/4"
- vákuumvezeték: 3/8"

 E-B 2020 Konzorcium 2225 Üllő, hrsz. 3753 Telefon: +36-1-451-1642 Telefax: +36-1-451-1648		
 VÍZTERV TERVEZŐ ÉS LEBONYOLÍTÓ KKT. 4405 Nyíregyháza, Kilátó zug 2. sz. ☎: +36-42/462-479, +36-20/343-1276		
Engedélyes: MNV	Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.	Projekt megnevezése: Tiszaeszlár ivóvízminőség-javítási projekt KEHOP-2.1.3-15-2017-00075
Méretarány: 1:25	Tiszaeszlár ivóvízminőség-javítási projekt kivitelezési tervdokumentáció	Tervszám: T-1/2021
Rajzméret: 550x550 mm	Rajz megnevezése: Gépház csőszerelési terve IV.	Szerkesztő: Rotter Gábor
Dátum: 2021. 06.	Felelős szakági tervező: Rotter Gábor VZ-VKG/15-0098	Rajz száma: 2.10
Szakági tervező: Rotter Gábor		