

Demecser szennyvízhálózat								
Gábor Áron utca tisztító aknák								
	jelölése	átmérője	fedlapok	állapota	egyéb	aknaközök (fm)	csatorna anyaga	csatorna állapota
	iránytörő akna	100-as , 50-es szűkítő	500 -as	elfogadható	2 db. bekötés	27	NA 300-as beton	nincs inform.
	1. sz. akna	100-as , 50-es szűkítő	500 -as	elfogadható	1 db. bekötés	25		toktoldásoknál erős kimaródás tömítőgyűrűk
	2. sz. akna	100-as , 50-es szűkítő	500 -as	elfogadható	1 db. bekötés	12,6		látszanak, a 4-es aknától a 3-as
	3. sz. akna	100-as , 50-es szűkítő	500 -as	elfogadható	1 db. bekötés	26,1		akna irányába kb. 4 méteren lyukas-
	4. sz. akna	100-as , 50-es szűkítő	500 -as	nagyon rossz	bukó akna			hiányos a csatornacső
Össz.:						90,7		

A 4-5 akna közötti csatornaszakasz anyaga NA 300 KM PVC

Demecser szennyvízhálózat								
Szent István utca tisztító aknák								
	jelölése	átmérője	fedlapok	állapota	egyéb	aknaközök (fm)	csatorna anyaga	csatorna állapota
	1. sz. akna	100-as ,80-as és 50-es szűkítő	500 -as	elfogadható	2 db. bekötés	31,8	NA 300-as beton	toktoldásoknál erős kimaródás, repedés, vízbetörés, tömítőgyűrűk látszanak,
	2. sz. akna	100-as ,80-as és 50-es szűkítő	500 -as	elfogadható	1 db. bekötés	28		csatornában idegen anyagok torlaszt képeznek.
	3. sz. akna	100-as ,80-as és 50-es szűkítő	500 -as	elfogadható	3 db. bekötés	30		
	4. sz. akna	100-as ,80-as és 50-es szűkítő	500 -as	elfogadható		28		
	5. sz. akna	100-as ,80-as és 50-es szűkítő	500 -as	elfogadható	Szabolcsvezér utcai fogadó akna			
Össz.:						117,8		