



NYÍRSÉGVÍZ
Nyíregyháza és Térsége
Víz- és Csatornamű Zrt.

NYÍRSÉGVÍZ

NYÍREGYHÁZA ÉS TÉRSÉGE

VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ

RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Iktatószám:3826-2016

Ajánlattételi felhívás

Villamos kapcsolószekrények beszerzésére 2016. évben

I. Általános feltételek

A tárgyi feladat elvégzésére meghirdetett beszerzési eljárás célja, hogy a meghirdetett áru beszerzése az ajánlatkérő számára a lehető legkedvezőbb módon kerüljön elvégzésre.

II. Az eljárás általános feltételei

A meghirdetett eljárást ajánlatkérő a saját nevében folytatja le. Az eljárás szabályaira ajánlatkérő beszerzési szabályzata vonatkozik, az eljárást ajánlatkérő 5 ajánlat bekérésével, valamint jelen ajánlattételi felhívás nyilvános közzétételével folytatja le. (Ajánlatkérő beszerzési szabályzata a www.nyirsegviz.hu oldalon elérhető)

III. Az eljárás tárgya

Villamos kapcsolószekrények beszerzése az ajánlatkérő működési területére.

IV. Ajánlattétel

Ajánlattevő ajánlattételi szándékát az alábbiak szerint benyújtott pályázat megküldésével jelzi.

Ssz	Ajánlattal érintett ágazat	Ajánlat leírása	Becsült mennyisége
1	Csatornázási	Felügyeleti rendszer üzemeltetéséhez szükséges „A” jelű villamos kapcsolószekrények beszerzése.	36 db
1	Vízellátási	Felügyeleti rendszer üzemeltetéséhez szükséges „C” jelű villamos kapcsolószekrények beszerzése.	1 db

Ajánlatkérő tájékoztatja a pályázókat, hogy a fenti becsült értékek tájékoztató jellegűek, azoktól ajánlatkérő negatív irányban, bármilyen, pozitív irányban maximum 50%-os mértékben eltérhet.

1. Az ajánlatkérő felhívja ajánlatadó figyelmét, hogy a megajánlásra kerülő vállalási összegben felül semmilyen többletköltség nem érvényesíthető, pótmunka csak abban az esetben számolható el, ha ajánlatkérő a kiírástól eltérő feladat teljesítését rendeli el. Az ajánlatkérési dokumentáció esetleges hiányosságaira való hivatkozásra többlet költség nem számolható el.

h

A teljesítés a csatornázási ágazat tekintetében a következő ütemezéssel történik- 36 db villamos kapcsolószekrény:-

- 2016.03.31-ig 12 db,

- 2016.05.16. 12 db,

- 2016.06.30. 12 db.

A „C” jelű kapcsolószekrény szállítási határideje: 2016.04.30.

A minimálisan megajánlható garancia idő: leszállítástól számított minimum 18 hónap.

Fizetés a számla beérkezésétől számított 30 nap, átutalással történik.

A **Villamos kapcsolószekrényekre** vonatkozó technikai követelményeket az ajánlat 1. sz., 2.sz melléklet tartalmazza. A vállalkozói díj elszámolása rendelési egységenként történik.

Az árajánlatnak tartalmaznia kell:

1. A vállalkozó megnevezését, adószámát, cégjegyzékszámát
 2. Egyéni vállalkozó esetében vállalkozói engedély számát
 3. Cég székhelyét és telephelyét Ügyvezető nevét, elérhetőségét, aláírási címpéldányát, amennyiben különböző, úgy az ajánlattételi eljárás és a teljesítés során eljáró képviselő nevét, e-mail címét, telefonszámát.
 4. Az áru ÁFA nélküli, nettó egységárát
 5. A pályázó vagy annak vezetőjének, illetve esetleges korábbi vállalkozásának nevére szóló referenciákat, különösen víziközmű szolgáltatónál szerzett referenciákat.
2. Ajánlatkérő csak a fenti tartalom szerinti ajánlatokat fogadja be, a fentiekől eltérő tartalmú ajánlatok esetén ajánlatkérő hiánypótlási felhívást küld, a hiánypótlási határidőt ajánlatkérő 3 naptári napban jelöli meg. Hiánypótlás után a fentiekől eltérő tartalmú ajánlatot ajánlatkérő nem fogad el, azokat érvénytelennek minősíti. Kirívóan alacsony vagy magas ár esetén ajánlat kérő élhet az ajánlat elutasításának jogával.
3. Ajánlatkérő az ajánlatokkal kapcsolatos bármilyen kérdést a beszerzes@mail.nyirsegviz.hu címen fogad és 24 órán belül (amennyiben a kérdés péntek 10 óra és hétfőn 7 óra között érkezik akkor a kedd 8 óráig) megválaszol. Ajánlatkérő a kérdéseket 2016.február 15. napján 10:00 óráig fogadja.
4. Az ajánlatokat zárt borítékban 4400 Nyíregyháza, Tó utca 5. szám alá az Iratkezelési előadó részére kérjük – postai úton, vagy személyesen – eljuttatni, a borítékon kérjük feltüntetni a **„Villamos kapcsolószekrény”** jeligét. Az árajánlatok legkésőbbi beadásának határideje: **2016. február 22. 12:00.** A nem zárt borítékban, vagy nem postai úton eljuttatott pályázatokat ajánlatkérő nem értékeli, azokat nem minősíti ajánlatnak.

Ajánlatkérő az ajánlatok bontását 2016.február 22. 13:00-kor székhelyén nyilvánosan végzi a bontási eljárás pontos helye: 4400 Nyíregyháza, Tó utca 5. szám földszint 4. számú tárgyaló. Az ajánlattevők megjelenésének elmaradása a bontási eljárást nem érinti. Az ajánlattevőket külön értesítés nélkül, jelen felhívással, ezennel meghívjuk.



Ajánlatkérő a legalacsonyabb árat ajánló ajánlattevővel (ajánlattevőkkel) köt szerződést.

- Az ajánlatok ismeretében ajánlatkérő mérlegeli, hogy a legkedvezőbb ajánlatot tevőket árlejtésre hívja-e fel.




Amennyiben az ajánlattevő referenciát nem tud megadni, alkalmatlanság címén az ajánlat kiírója kizárja a pályázati eljárásból.

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az eljárást az ajánlatok bontása után is eredménytelennek nyilvánítsa. Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy bármely részben az eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

V. Teljesítés

A nyertes ajánlattevővel az ajánlatkérő szerződést köt, –a szerződéskötés feltétele 30 napnál nem régebbi, nemleges NAV igazolás a köztartozások felől, vagy nyilatkozat arról, hogy ajánlattevő szerepel a NAV köztartozásmentes adózói adatbázisában – amely szerződés alapján ajánlattevő elvégzi a III. pontban körülírt szolgáltatást az ajánlatában körülírt feltételekkel.

Nyíregyháza, 2016. február 10.

 Könyv Zsolt Gazdasági Vezérigazgató-helyettes NYÍRSÉGVÍZ Zrt.	 Nyíregyháza és térsége Víz és Csatornázási Zártkörűen Működő Részvénytársaság Nyíregyháza	 Sulyok Béla Vízellátási műszaki vezető NYÍRSÉGVÍZ Zrt.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

„A” jelű Villamos kapcsolószekrények technikai követelményei:
(Szennyvíz kapcsolószekrény)

- Villamos kapcsolószekrényeknek vonatkozóan min. 3 év garancia
- IP 55 védettség
- UV álló műanyag kivitel
- 5mm-es polifoam belső hőszigetelés
- Hőfokszabályzóval beállítható kényszerszellőztetés, ill. fűtés
- Belső kezelői ajtó kialakítás
- Kezelő ajtón az alábbi az alábbi eszközök kiépítése szükséges
 - Fázisonkénti feszültségmérés
 - Szivattyúként, ill. össz áramfelvétel mérés
 - Szivattyúként üzemóra számlálás
 - Kézi direkt és PLC vezérlés kiválaszthatósága
 - Agregátor csatlakozási lehetőség
 - 400V és 230V vételezési lehetőség
- Működtető feszültség: 24V AC (100VA-es TR beépítése)
- Szivattyúkénti motorvédelem kialakítása
- Túlfeszültség védelemmel kialakítása „BC” és „D”
- Behatolás jelzés kialakítása
- PLC vezérlő és a beépítendő kommunikáció eszközök installálásához való előkészítés kialakítása
- PLC tápellátása 100VA-es 230/230 leválasztó TR beépítése AC táplálásnál
- Szünetmentes áramforrás csatlakozási pont kialakítása
- PLC vezérléshez az alábbi input és output jelek kialakítása
 - IN digit:
 - Automata jelzés
 - Üzemjelzés
 - Feszültség jelzés
 - Behatolás jelzés
 - UK vészjelzés
 - IN analóg:
 - Vízsint mérés 4-20 mA
 - Áramfelvétel mérés 4-20mA
 - OUT digit:
 - 1. szivattyú indítás
 - 2. szivattyú indítás
 - Hibajelzés
 - Reset (újraindítás)
- LED jelzőfények a státuszának megjelenítése a PLC-en

„C” jelű Villamos kapcsolószekrények technikai követelményei: (PLC és motoros szelepvezérlő kapcsolószekrény)

- Villamos kapcsolószekrényeknek vonatkozóan min. 3 év garancia
- IP 44 védettség 1800x1000x300
- Hőfokszabályzóval beállítható kényszerszellőztetés
- Szelepenkénti kapcsolat kialakítása:
 - Bemenetek:
 - üzem mód
 - nyitva
 - zárva
 - nyit
 - zár
 - hiba (nyomaték)
 - Kimenetek:
 - nyit
 - zár
- Túlfeszültség védelemmel kialakítása „BC” és „D” + Analóg mérőkörök
- Behatolás jelzés kialakítása
- PLC vezérlő és a beépítendő kommunikáció eszközök kialakítása
- PLC tápellátása 100VA-es 230/230 leválasztó TR beépítése AC táplálásnál
- Szünetmentes áramforrás csatlakozási pont kialakítása
- PLC vezérléshez az alábbi input és output jelek kialakítása
 - Lásd lejjebb
- LED jelzőfények a státuszának megjelenítése a PLC-én
- Kapcsolószekrényen kézi működtetés a motoros szelepekre (rajz szerint)
- Meglévő PLC elosztóból a I/O pontok átkötve a „C” jelű kapcsolószekrénybe
- PLC: CJ2M-CPU32, és moduljai
- Kommunikáció:GPRS
- PLC I/O kiosztása csatornánként:

DIGIN: (csatorna) 2x ID261 +XW2Z +XW4G

0 (0-15):	megszűnő PLC bemenetei +öblítés
1 (0-15):	Szűrő1/1-2
2 (0-15):	Szűrő1/3-4
3 (0-15):	Szűrő1/5-6
4 (0-15):	Szűrő2/1-2
5 (0-15):	Szűrő2/3-4
6 (0-15):	Szűrő2/5-6
7 (0-15):	Szűrő3/1-2
8 (0-15):	Szűrő3/3-4
9 (0-15):	Szűrő3/5-6

DIGOUT: (csatorna) OD261 +XW2Z +XW4G

- 10 (0-15): megszőnő PLC kimenetei +öblítés
- 11 (0-15): Szűrő1/1-6
- 12 (0-15): Szűrő2/1-6
- 13 (0-15): Szűrő3/1-6

ANAIN: (csatorna) CJ1W-AD08

- 2000 (0-7): megszőnő PLC bemenetei

