



NYÍRSÉGVÍZ
Nyíregyháza és Térsége
Víz- és Csatornamű Zrt.

NYÍRSÉGVÍZ

NYÍREGYHÁZA ÉS TÉRSÉGE

VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ

RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Iktatószám: 5642-2019

Ajánlattételi felhívás

Villamos kapcsolószekrények beszerzésére 2019. évben
Szennyvízátemelő kapcsolószekrények

I. Általános feltételek

A tárgyi feladat elvégzésére meghirdetett beszerzési eljárás célja, hogy a meghirdetett áru beszerzése az ajánlatkérő számára a lehető legkedvezőbb módon kerüljön elvégzésre.

II. Az eljárás általános feltételei

A meghirdetett eljárást ajánlatkérő a saját nevében folytatja le. Az eljárás szabályaira ajánlatkérő beszerzési szabályzata vonatkozik, az eljárást ajánlatkérő 5 ajánlat bekérésével, valamint jelen ajánlattételi felhívás nyilvános közzétételével folytatja le. (Ajánlatkérő beszerzési szabályzata a www.nyirsegviz.hu oldalon elérhető)

III. Az eljárás tárgya

Villamos kapcsolószekrények - Szennyvízátemelő kapcsolószekrények - beszerzése az ajánlatkérő működési területére.

IV. Ajánlattétel

Ajánlattevő ajánlattételi szándékát az alábbiak szerint benyújtott pályázat megküldésével jelzi.

<i>Ssz</i>	<i>Ajánlattal érintett ágazat</i>	<i>Ajánlat leírása</i>	<i>Becsült mennyisége</i>
<i>1</i>	<i>Csatornázási</i>	Felügyeleti rendszer üzemeltetéséhez szükséges „A” jelű villamos kapcsolószekrények beszerzése.	56 db
<i>2</i>	<i>Csatornázási</i>	Felügyeleti rendszer üzemeltetéséhez szükséges „E1” jelű villamos kapcsolószekrények beszerzése.	1 db
<i>3</i>	<i>Csatornázási</i>	Felügyeleti rendszer üzemeltetéséhez szükséges „E2” jelű villamos kapcsolószekrények beszerzése.	1 db
<i>Opcionális tételek</i>			
<i>1</i>	<i>Csatornázási</i>	Felügyeleti rendszer üzemeltetéséhez szükséges „A1” jelű villamos kapcsolószekrények beszerzése.	2 db
<i>2</i>	<i>Csatornázási</i>	Felügyeleti rendszer üzemeltetéséhez szükséges „B” jelű villamos kapcsolószekrények beszerzése.	1 db
<i>3</i>	<i>Csatornázási</i>	Felügyeleti rendszer üzemeltetéséhez szükséges „E2” jelű villamos kapcsolószekrények beszerzése.	2 db

Ajánlatkérő tájékoztatja a pályázókat, hogy a fenti becsült értékek tájékoztató jellegűek, azoktól az ajánlatkérő **negatív irányban maximum 30%-os mértékben**, pozitív irányban maximum 40%-os mértékben eltérhet.

1. Az ajánlatkérő felhívja ajánlatadó figyelmét, hogy a megajánlásra kerülő vállalási összegben felül semmilyen többletköltség nem érvényesíthető, pótmunka csak abban az esetben számolható el, ha ajánlatkérő a kiírástól eltérő feladat teljesítését rendeli el. Az ajánlatkérési dokumentáció esetleges hiányosságaira való hivatkozásra többlet költség nem számolható el. A teljesítés 2019.12.30-ig az ajánlatkérő által meghatározott darabszámú egységenként és ütemezésben történik. A **Szennyvízátemelő kapcsolószekrényekre** vonatkozó technikai követelményeket az ajánlat 1. sz. melléklet tartalmazza. A vállalkozói díj elszámolása rendelési egységenként történik.

Az árajánlatnak tartalmaznia kell:

1. A vállalkozó megnevezését, adószámát, cégjegyzékszámát, bankszámlaszámát
 2. Egyéni vállalkozó esetében vállalkozói engedély számát
 3. Cég székhelyét, Ügyvezető nevét, elérhetőségét, aláírási címpéldányát, amennyiben különböző, úgy az ajánlattételi eljárás és a teljesítés során eljáró képviselő nevét, e-mail címét, telefonszámát.
 4. Az áru ÁFA nélküli, nettó egységárát
 5. A pályázó vagy annak vezetőjének, illetve esetleges korábbi vállalkozásának nevére szóló referenciákat, különösen víziközmű szolgáltatónál szerzett referenciákat.
 6. Megrendeléstől számított teljesítési határidőt
 7. Igényelt fizetési feltételek (fizetési határidő, stb.)
 - A fizetési határidő a teljesítést követően kiállított számla kézhezvételétől számított 30 napnál rövidebb nem lehet.
 8. Garanciális feltételek (minimum 3 év garancia vállalása kötelező!)
 9. Műszaki leírás, melyben meg kell adni a beépítésre kerülő termékek gyártmányát és típusát
 10. Nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy milyen minőségirányítási rendszer tanúsítvánnyal rendelkezik a pályázó (Nyilatkozat hiányában Ajánlatkérő úgy tekinti, hogy Ajánlattevő nem rendelkezik tanúsítvánnyal)
2. Ajánlatkérő csak a fenti tartalom szerinti ajánlatokat fogadja be, a fentiekől eltérő tartalmú ajánlatok esetén ajánlatkérő hiánypótlási felhívást küld, a hiánypótlási határidőt ajánlatkérő 3 naptári napban jelöli meg. Hiánypótlás után a fentiekől eltérő tartalmú ajánlatot ajánlatkérő nem fogad el, azokat érvénytelennek minősíti. Kirívóan alacsony vagy magas ár esetén ajánlatkérő élhet az ajánlat elutasításának jogával.
 3. Ajánlatkérő az ajánlatokkal kapcsolatos bármilyen kérdést a beszerzes@mail.nyirsegviz.hu címen fogad és 24 órán belül (amennyiben a kérdés péntek 10 óra és hétfőn 7 óra között érkezik akkor a kedd 8 óráig) megválaszol. Ajánlatkérő a kérdéseket 2019. március 7. napján 10:00 óráig fogadja.

4. Az ajánlatokat zárt borítékban 4400 Nyíregyháza, Tó utca 5. szám alá az Iratkezelési előadó részére kérjük – postai úton, vagy személyesen – eljuttatni, a borítékon kérjük feltüntetni a „Szennyvízátemelő kapcsolószekrények” jeligét. Az árajánlatok **legkésőbbi beadásának határideje: 2019. március 11. 12:00**. A nem zárt borítékban, vagy nem postai úton eljuttatott pályázatokat ajánlatkérő nem értékeli, azokat nem minősíti ajánlatnak.

Ajánlatkérő az **ajánlatok bontását 2018. március 11-én 13:00 órakor** székhelyén nyilvánosan végzi a bontási eljárás pontos helye: 4400 Nyíregyháza, Tó utca 5. szám földszint 4. számú tárgyaló. Az ajánlattevők megjelenésének elmaradása a bontási eljárást nem érinti. Az ajánlattevőket külön értesítés nélkül, jelen felhívással, ezennel meghívjuk.

V. Ajánlatok értékelése

Az ajánlatkérő az ajánlatokat az összességében legelőnyösebb ajánlat szempontja alapján bírálja el. Az ajánlatkérő a legalacsonyabb árat ajánló ajánlattevővel köt szerződést.

Az értékelés az opciós tételek ajánlati árai nélkül történik.

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az eljárást az ajánlatok bontása után eredménytelennek nyilvánítsa.

VI. Teljesítés

Ajánlattevő az ajánlattételével elfogadja a kiíráshoz csatolt szerződéstervezet valamennyi feltételét, kivéve azokat a pontokat, amely estlegesen törvénybe vagy jogszabályba ütközik.


A nyertes ajánlattevővel az ajánlatkérő szerződést köt, –a szerződéskötés feltétele 30 napnál nem régebbi, nemleges NAV igazolás a köztartozások felől, vagy nyilatkozat arról, hogy ajánlattevő szerepel a NAV köztartozásmentes adózói adatbázisában – amely szerződés alapján ajánlattevő elvégzi a III. pontban körülírt szolgáltatást az ajánlatában körülírt feltételekkel.

Nyíregyháza, 2019.02.28.



Könyvü Zsolt
Gazdasági Vezérigazgató-helyettes
NYÍRSÉGVÍZ Zrt.

NYÍRSÉGVÍZ
Nyíregyháza és Térsége Víz- és Csatornamű
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nyíregyháza



Galambos Sándor
Műszaki Vezérigazgató-helyettes
NYÍRSÉGVÍZ Zrt.

„A” jelű Villamos kapcsolószekrények technikai követelményei:
(Szennyvíz kapcsolószekrény: 600x800x250)

- **Villamos kapcsolószekrényekre** vonatkozóan min. 3 év garancia
- IP 55 védettség
- UV álló műanyag kivitel
- 5 mm-es polifoam belső hőszigetelés
- Hőfokszabályzóval beállítható kényszerszellőztetés, ill. fűtés
- Belső kezelői ajtó kialakítás
- Kezelő ajtón az alábbi eszközök kiépítése szükséges
 - Fázisonkénti feszültségmérés
 - Szivattyúként, ill. össz áramfelvétel mérés
 - Szivattyúként üzemóra számlálás
 - Kézi direkt és PLC vezérlés kiválaszthatósága
 - Aggregátor csatlakozási lehetőség
 - 400V és 230V vételezési lehetőség
- Működtető feszültség: 24V AC (100VA-es TR beépítése)
- Szivattyúkénti motorvédelem kialakítása
- Túlfeszültség védelem kialakítása „BC” és „D”
- Behatolás jelzés kialakítása
- PLC vezérlő és a beépítendő kommunikáció eszközök installálásához való előkészítés kialakítása
- PLC tápellátása 100VA-es 230/230V leválasztó TR beépítése 230V AC táplálásnál
- Szünetmentes áramforrás csatlakozási pont kialakítása
- PLC vezérléshez az alábbi input és output jelek kialakítása
 - IN digit:
 - Automata jelzés
 - Üzemjelzés
 - Feszültég jelzés
 - Behatolás jelzés
 - UK vészjelzés
 - IN analóg:
 - Vízsint mérés 4-20 mA
 - Áramfelvétel mérés 4-20mA
 - OUT digit:
 - 1. szivattyú indítás
 - 2. szivattyú indítás
 - Hibajelzés
 - Reset (újraindítás)
- LED jelzőfények státuszának megjelenítése a PLC-n

„A1” jelű Villamos kapcsolószekrények technikai követelményei:
(Szennyvíz kapcsolószekrény: 800x1000x350)

- **Villamos kapcsolószekrényeire** vonatkozóan min. 3 év garancia
- IP 55 védettség
- UV álló műanyag kivitel
- 5mm-es polifoam belső hőszigetelés
- Hőfokszabályzóval beállítható kényszerszellőztetés, ill. fűtés
- Belső kezelői ajtó kialakítás
- Kezelő ajtón az alábbi az alábbi eszközök kiépítése szükséges
 - Fázisonkénti feszültségmérés
 - Szivattyúként, ill. össz áramfelvétel mérés
 - Szivattyúként üzemóra számlálás
 - Kézi direkt és PLC vezérlés kiválaszthatósága
 - Aggregátor csatlakozási lehetőség
 - 400V és 230V vételezési lehetőség
- Működtető feszültség: 24V AC (100VA-es TR beépítése)
- Szivattyúkénti motorvédelem kialakítása
- Túlfeszültség védelem kialakítása „BC” és „D”
- Behatolás jelzés kialakítása
- PLC vezérlő és a beépítendő kommunikáció eszközök installálásához való előkészítés kialakítása
- PLC tápellátása 100VA-es 230/230V leválasztó TR beépítése 230V AC táplálásnál
- Szünetmentes áramforrás csatlakozási pont kialakítása
- PLC vezérléshez az alábbi input és output jelek kialakítása
 - IN digit:
 - Automata jelzés
 - Üzemjelzés
 - Feszültség jelzés
 - Behatolás jelzés
 - UK vészjelzés
 - IN analóg:
 - Vízzint mérés 4-20 mA
 - Áramfelvétel mérés 4-20mA
 - OUT digit:
 - 1. szivattyú indítás
 - 2. szivattyú indítás
 - Hibajelzés
 - Reset (újraindítás)
- LED jelzőfények státuszának megjelenítése a PLC-n

„B” jelű Villamos kapcsolószekrények technikai követelményei:

(Szennyvíz kapcsolószekrény: 800x1000x350 Y/D)

- **Villamos kapcsolószekrényekre** vonatkozóan min. 3 év garancia
- IP 55 védettség
- UV álló műanyag kivitel
- 5mm-es polifoam belső hőszigetelés
- Hőfokszabályzóval beállítható kényszerszellőztetés, ill. fűtés
- Belső kezelői ajtó kialakítás
- Kezelő ajtón az alábbi eszközök kiépítése szükséges
 - Fázisonkénti feszültségmérés
 - Szivattyúként, ill. össz áramfelvétel mérés
 - Szivattyúként üzemóra számlálás
 - Kézi direkt és PLC vezérlés kiválaszthatósága
 - Aggregátor csatlakozási lehetőség
 - 400V és 230V vételezési lehetőség
- Működtető feszültség: 24V AC (100VA-es TR beépítése)
- Szivattyúkénti motorvédelem kialakítása
- Túlfeszültség védelem kialakítása „BC” és „D”
- Behatolás jelzés kialakítása
- PLC vezérlő és a beépítendő kommunikáció eszközök installálásához való előkészítés kialakítása
- PLC tápellátása 100VA-es 230/230V leválasztó TR beépítése 230V AC táplálásnál
- Szünetmentes áramforrás csatlakozási pont kialakítása
- PLC vezérléshez az alábbi input és output jelek kialakítása
 - IN digit:
 - Automata jelzés
 - Üzemjelzés
 - Feszültég jelzés
 - Behatolás jelzés
 - UK vészjelzés
 - IN analóg:
 - Vízsint mérés 4-20 mA
 - Áramfelvétel mérés 4-20mA
 - OUT digit:
 - 1. szivattyú indítás
 - 2. szivattyú indítás
 - Hibajelzés
 - Reset (újraindítás)
- LED jelzőfények státuszának megjelenítése a PLC-n

„E1” jelű Villamos kapcsolószekrények technikai követelményei:

(Szennyvíz kapcsolószekrény: (600x2000x400+1200x2000x400+1200x2000x400))

- **Villamos kapcsolószekrényekre** vonatkozóan min. 3 év garancia
- IP 55 védettség
- UV álló műanyag kivitel
- 5mm-es polifoam belső hőszigetelés
- Hőfokszabályzóval beállítható kényszerszellőztetés, ill. fűtés
- Belső kezelői ajtó kialakítás
- Kezelő ajtón az alábbi eszközök kiépítése szükséges
 - Fázisonkénti feszültségmérés
 - Szivattyúnként, ill. össz áramfelvétel mérés
 - Szivattyúnként üzemóra számlálás
 - Kézi direkt és PLC vezérlés kiválaszthatósága
 - Aggregátor csatlakozási lehetőség
 - 400V és 230V vételezési lehetőség
- Működtető feszültség: 24V AC (100VA-es TR beépítése)
- Szivattyúnkénti motorvédelem kialakítása
- Túlfeszültség védelem kialakítása „BC” és „D”
- Behatolás jelzés kialakítása
- PLC vezérlő és a beépítendő kommunikáció eszközök installálásához való előkészítés kialakítása
- PLC tápellátása 100VA-es 230/230V leválasztó TR beépítése 230V AC táplálásnál
- Szünetmentes áramforrás csatlakozási pont kialakítása
- PLC vezérléshez az alábbi input és output jelek kialakítása
 - IN digit:
 - Automata jelzés
 - Üzemjelzés
 - Feszültség jelzés
 - Behatolás jelzés
 - UK vészjelzés
 - IN analóg:
 - Vízsint mérés 4-20 mA
 - Áramfelvétel mérés 4-20mA
 - OUT digit:
 - 1. szivattyú indítás
 - 2. szivattyú indítás
 - 3. szivattyú indítás
 - 4. szivattyú indítás
 - 5. szivattyú indítás
 - 6. szivattyú indítás
 - Hibajelzés
 - Reset (újraindítás)
- LED jelzőfények státuszának megjelenítése a PLC-n

„E2” jelű Villamos kapcsolószekrények technikai követelményei:
(Szennyvíz kapcsolószekrény: 1000x2000x400)

- **Villamos kapcsolószekrényekre** vonatkozóan min. 3 év garancia
- IP 55 védetség
- UV álló műanyag kivitel
- 5mm-es polifoam belső hőszigetelés
- Hőfokszabályzóval beállítható kényszerszellőztetés, ill. fűtés
- Belső kezelői ajtó kialakítás
- Kezelő ajtón az alábbi eszközök kiépítése szükséges
 - Fázisonkénti feszültségmérés
 - Szivattyúként, ill. össz áramfelvétel mérés
 - Szivattyúként üzemóra számlálás
 - Kézi direkt és PLC vezérlés kiválaszthatósága
 - Aggregátor csatlakozási lehetőség
 - 400V és 230V vételezési lehetőség
- Működtető feszültség: 24V AC (100VA-es TR beépítése)
- Szivattyúkénti motorvédelem kialakítása
- Túlfeszültség védelem kialakítása „BC” és „D”
- Behatolás jelzés kialakítása
- PLC vezérlő és a beépítendő kommunikáció eszközök installálásához való előkészítés kialakítása
- PLC tápellátása 100VA-es 230/230V leválasztó TR beépítése 230V AC táplálásnál
- Szünetmentes áramforrás csatlakozási pont kialakítása
- PLC vezérléshez az alábbi input és output jelek kialakítása
 - IN digit:
 - Automata jelzés
 - Üzemjelzés
 - Feszültség jelzés
 - Behatolás jelzés
 - UK vészjelzés
 - IN analóg:
 - Vízsint mérés 4-20 mA
 - Áramfelvétel mérés 4-20mA
 - OUT digit:
 - 1. szivattyú indítás
 - 2. szivattyú indítás
 - Hibajelzés
 - Reset (újraindítás)
- LED jelzőfények státuszának megjelenítése a PLC-n

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére

Amely létrejött egyrészről

Név	
Székhely	
Képviselő	
Adószám	
Cégjegyzékszám	
Bankszámlaszám	

mint eladó, a továbbiakban: mint Eladó

másrészről

Név	NYÍRSÉGVÍZ Zrt.
Székhely	4401 Nyíregyháza, Tó u. 5.
Képviselő	Szabó Istvánné vezérigazgató
Adószám	11492809-2-15
Cégjegyzékszám	15-10-040209

mint Vevő (továbbiakban: Vevő) között,
alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint

I. Preambulum

A Felek rögzítik, hogy a Vevő a saját beszerzési szabályzata alapján **Szennyvízátemelő kapcsolószekrények beszerzésére** beszerzési eljárást folytatott le, amelyen az Eladó ajánlatot tett. A Vevő az ajánlatokat elbírálta és megállapította, hogy a legelőnyösebb ajánlatot az Eladó tette, így az Eladóval kíván szerződést kötni.

II. Szerződés tárgya

A Felek megállapodnak, hogy jelen adásvételi szerződés szerint az Eladó eladja, a Vevő pedig megvásárolja az Eladó kizárólagos tulajdonát képező villamos főelosztó berendezéseket és irányítástechnikai kapcsolószekrényeket az alábbi részletezés szerint:

Termék megnevezése	Mennyiség (db)	Nettó egységár	Nettó érték
Felügyeleti rendszer üzemeltetéséhez szükséges „A” jelű villamos kapcsolószekrények beszerzése	56 db		
Felügyeleti rendszer üzemeltetéséhez szükséges „E1” jelű villamos kapcsolószekrények beszerzése	1 db		
Felügyeleti rendszer üzemeltetéséhez szükséges „E2” jelű villamos kapcsolószekrények beszerzése	1 db		
Opcionális tételek			
Felügyeleti rendszer üzemeltetéséhez szükséges „A1” jelű villamos kapcsolószekrények beszerzése	2 db		
Felügyeleti rendszer üzemeltetéséhez szükséges „B” jelű villamos kapcsolószekrények beszerzése	1 db		
Felügyeleti rendszer üzemeltetéséhez szükséges „E2” jelű villamos kapcsolószekrények beszerzése	2 db		
Összesen			

A fenti becsült értékek tájékoztató jellegűek, azoktól Vevő az összes darabszám tekintetében negatív irányban maximum 30%-os mértékben, pozitív irányban maximum 40%-os mértékben eltérhet.

Az átadásra kerülő kapcsolószekrények egyedi gyártásúak, a kapcsolószekrények tervét és műszaki leírását az ajánlattételi felhívás tartalmazza. A tervdokumentáció a felek rendelkezésére áll.

A gyártás során alkalmazásra kerülő termékcsoportok az alábbiak:

- Kapcsolószekrények: Schneider Electric
- Mágnes kapcsolók, kismegszakítók, motorvédők: Eaton Moeller
- Automatizálási elemek: Omron
- Sorkapcsok: Weidmüller

III. Átadás – átvétel

Eladó kijelenti, hogy a harmadik személynek nem áll fenn olyan joga, amely jelen adásvételt érintené.

III.1. Az Eladó vállalja a megrendelt felügyeleti rendszer üzemeltetéséhez szükséges villamos kapcsolószekrények kiszállítását a 4400 Nyíregyháza, Westsik V. u. 1. sz. alá, az alábbi tervezett ütemezés szerint:

Termék megnevezése	Mennyiség (db)	Legkésőbbi szállítási határidő
Felügyeleti rendszer üzemeltetéséhez szükséges „A” jelű villamos kapcsolószekrények beszerzése I. ütem	13 db	2019.05.31
Felügyeleti rendszer üzemeltetéséhez szükséges „A” jelű villamos kapcsolószekrények beszerzése II. ütem	13 db	2019.07.30
Felügyeleti rendszer üzemeltetéséhez szükséges „A” jelű villamos kapcsolószekrények beszerzése III. ütem	13 db	2019.08.30
Felügyeleti rendszer üzemeltetéséhez szükséges „A” jelű villamos kapcsolószekrények beszerzése IV. ütem	12 db	2019.09.30
Felügyeleti rendszer üzemeltetéséhez szükséges „E1” jelű villamos kapcsolószekrények beszerzése	1 db	2019.05.31
Felügyeleti rendszer üzemeltetéséhez szükséges „E2” jelű villamos kapcsolószekrények beszerzése I. ütem	1 db	2019.05.31
Felügyeleti rendszer üzemeltetéséhez szükséges „B” jelű villamos kapcsolószekrények beszerzése	1 db	2019.11.30
Felügyeleti rendszer üzemeltetéséhez szükséges „A” jelű villamos kapcsolószekrények beszerzése V. ütem	5 db	2019.11.30
Felügyeleti rendszer üzemeltetéséhez szükséges „A1” jelű villamos kapcsolószekrények beszerzése	2 db	2019.11.30
Felügyeleti rendszer üzemeltetéséhez szükséges „E2” jelű villamos kapcsolószekrények beszerzése II. ütem	2 db	2019.11.30

Az egyes ütemekben leszállításra kerülő kapcsoló berendezések átadása önálló részteljesítésnek minősül, melynek alapján eladó rész-számla benyújtására jogosult.

A teljesítési határidő és a részteljesítési határidők kötbérterhesek.

Az irányítástechnikai szekrényre ajánlatkérő előteljesítést nem fogad el.

III.2. Az Eladó a szállításért külön díjat nem számol fel. A Vevő az árun a birtokbaadással tulajdont szerez, ezt követően jogosult annak beépítésére, vagy továbbértékesítésére.

III.3. A Vevő képviselője az átvételt megtagadhatja, amennyiben

- az áruhoz nem csatoltak szállítólevelet;
- a szállítólevél az Eladónak felróható okból nem megfelelő adattartalommal került kitöltésre vagy a szállítólevélen feltüntetett adatok és/vagy darabszámok nem felelnek meg a kapcsolódó

megrendelésben foglaltaknak; vagy a szállítólevélen szereplő mennyiség eltér a tényleges szállítástól

- az Eladó által is elfogadottan neki felróható okból szemmel láthatóan nem megfelelő az áru vagy csomagolás (pl.: sérült szállítmány)
- a mennyiségi átvétel követően nem történik meg a minőségi átvételhez szükséges bizonylatok átadása (megvalósulási tervdokumentáció, teljesítménynyilatkozat átadása, mérési jegyzőkönyvek átadása)
- a Vevő mennyiségi-minőségi kifogása esetén a felek az átadás-átvételtől jegyzőkönyvet vesznek fel, amelyben rögzítik:
 - a) Az átvételt meg nem hiúsító hiányosságokat, illetve azok elhárítására vonatkozó közös megállapodást,
 - b) Az átvétel meghiúsulásának okát
 - c) A kifogásolásból egyértelműen ki kell derülnie a megállapított hiányosság fajtájának és terjedelmének.

IV. Szerződés hatálya

Jelen szerződés az aláírás napján lép hatályba és 2019. december 30. napjáig terjed.

V. Ellenérték és annak megfizetése

- V.1. A Vevő az áru ellenértékét – az Eladó által kiállított számla alapján – a számla beérkezését követő 30 napon belül köteles megfizetni.
- V.2. Jelen szerződés keretében a Eladó felé az ellenértéket magyar forintban (HUF) kell teljesíteni. A Vevő előleget nem fizet.
- V.3. Ha a Vevő a szerződés szerinti fizetési kötelezettségét határidőre nem teljesíti, úgy az Eladó jogosult minden további megrendelés teljesítését felfüggeszteni, a szerződéstől elállni, a szerződést azonnali hatállyal felmondani, a késedelem időtartamára a Magyar Polgári Törvénykönyvben meghatározott mindenkorai gazdálkodó szervek közötti késedelmi kamatot követelni
- V.4. A fizetési késedelem utolsó napja – a késedelmi kamat számítása szempontjából – a késedelmesen kifizetett számla összegének az Eladó számláján történő jóváírásának a napja.

VI. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek, egyéb kötelezettségek

- VI.1. Meghiúsulási kötbér: az Eladó a Vevő részére meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles, amennyiben olyan okból, amelyért által is elfogadottan felelős - a teljesítés meghiúsul, nem teljesül vagy ellehetetlenül. A meghiúsulási kötbért pénzben kell teljesíteni. A meghiúsulási kötbér mértéke a meghiúsult szerződéses nettó értéknek 8%-a.
- VI.2. Késedelmi kötbér: az Eladó a Vevő részére késedelmi kötbér megfizetésére köteles, amennyiben a teljesítés a teljesítési határidőn túl történik. A késedelmi kötbér mértéke 0,5 %/nap (maximum 10 %) a tételre vonatkozóan.
- VI.3. A Vevő köteles a bruttó számlaérték 8 %-át kötbérként az Eladónak megfizetni, ha a megrendelt termék átvételét – jelen szerződés III.3. pontjában meghatározott esetet leszámítva – megtagadja.
- VI.4. Eladó a szerződés tárgyát képező villamos kapcsolószekrényekre az átvétel keltétől számított 3 év jótállást vállal.

VII. Vis maior

- VII.1. Az Eladó mentesül a késedelmi kötbér megfizetése alól, illetve a Vevőt nem illeti meg a szerződéstől való elállás joga, ha a késedelmes teljesítés „vis maior” eredménye.

- VII.2. „Vis maior”: ha az Eladó érdekkörén kívüli okok miatt esik késedelembe, illetve hiúsul meg a szállítás. Ezen okok pl.: sztrájk, háború, tűzvész, árvíz, járvány miatti karantén korlátozások, szállítási embargó, stb.
- VII.3. A szállításban vis maior vagy előre nem látható vagy nem az Eladó által okozott események miatt bekövetkező akadályoztatás – ilyen események közé tartoznak mindenekelőtt az üzemzavarok, sztrájk, hatósági rendelkezések, a ki- vagy beszállítási lehetőségek utólagos megszűnése, valamint az Eladónál történő beszállításra vonatkozó első mondat szerinti fenntartás – a nevezett hatások időtartamára és mértékében mentesítik az Eladót az esetlegesen megállapodott szállítási- és rakodási határidők betartása alól. A szerződéstől való elállásra is feljogosítják az Eladót, anélkül, hogy ennek folytán a Vevőt kártérítési- vagy egyéb igények illetnék meg.

VIII. Vitás kérdések rendezése

- VIII.1. Minden, a szerződés megkötése után felmerülő, a szerződés teljesítését akadályozó körülményről a Felek kölcsönösen kötelesek egymást tájékoztatni, és mindent megtenni annak érdekében, hogy jelen megállapodásból fakadó nézeteltéréseiket közvetlen tárgyalások útján rendezzék.
- VIII.2. Ha a Felek közötti tárgyalások – 30 napon belül – nem vezetnek eredményre jogviták esetén a felek értékhatártól függően alávetik magukat a Vevő székhelye szerinti bíróságnak.

IX. Értesítések

- IX.1. A Felek által küldött értesítéseket írásban, ajánlott levélben, telefaxon, vagy e-mailben kell megküldeni, az Eladónak e szerződésben meghatározott címére, illetve a Vevő által küldött megrendelésekben meghatározott címekre és írásban – amennyiben a megrendelés írásban érkezik, akkor e-mailben - vissza kell igazolni. Az értesítésben foglaltak a kiküldés időpontjában lépnek hatályba, amennyiben ellenkező tartalmú értesítés nem érkezik, azt kézbesítettnek kell tekinteni.
- IX.2. A Felek a kapcsolattartásra az alábbi személyeket jelölik ki:
- Eladó:
Elérhetősége: Tel.
Email:
 - Vevő: Szücs Sándor művezető
Elérhetősége: Tel. 20/540-13-93
E-mail: nyirsegviz@mail.nyirsegviz.hu

X. Záró rendelkezések

- X.1. A Felek képviselői kijelentik, hogy a szerződést elolvasás és értelmezés után, mint szándékukkal és akaratukkal mindenben megegyezőt 4 (négy) eredeti példányban, jóváhagyólag írják alá, amelyekből egy példány az Eladót illeti meg.
- X.2. A Felek kifejezetten kizárják jelen szerződésen kívüli bármilyen korábbi egyeztetés, levelezés, - mind ágazati, mind pedig a felek korábbi megállapodásain alapuló – szokásjog szerződéses elemként történő alkalmazását.
- X.3. Jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi a kapcsolódó ajánlattételi felhívás.

Nyíregyháza, 2019.....

Nyíregyháza, 2019.....

Könnyű Zsolt	Galambos Sándor
Gazdasági Vezérigazgató- helyettes	Műszaki Vezérigazgató- helyettes
NYÍRSÉGVÍZ Zrt.	NYÍRSÉGVÍZ Zrt. Kft.
Vevő	Vevő	Eladó