



**NYÍRSÉGVÍZ**  
Nyíregyháza és Térsége  
Víz- és Csatornamű Zrt.

# NYÍRSÉGVÍZ

## NYÍREGYHÁZA ÉS TÉRSÉGE

### VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Iktatószám: 9105-2020

**Ajánlattételi felhívás**

**Vízellátási ágazat villamos kapcsolószelekrény  
beszerzésére 2020. évben**

## I. Általános feltételek

A tárgyi feladat elvégzésére meghirdetett beszerzési eljárás célja, hogy a meghirdetett áru beszerzése az ajánlatkérő számára a lehető legkedvezőbb módon kerüljön elvégzésre.

## II. Az eljárás általános feltételei

A meghirdetett eljárást ajánlatkérő a saját nevében folytatja le. Az eljárás szabályaira ajánlatkérő beszerzési szabályzata vonatkozik, az eljárást ajánlatkérő 5 ajánlat bekérésével, valamint jelen ajánlattételi felhívás nyilvános közzétételével folytatja le. (Ajánlatkérő beszerzési szabályzata a [www.nyirsegviz.hu](http://www.nyirsegviz.hu) oldalon elérhető)

## III. Az eljárás tárgya

Vízellátási ágazat villamos kapcsolószelekre beszerzésére 2020. évben az ajánlatkérő működési területére.

## IV. Ajánlattétel

Ajánlattevő ajánlattételi szándékát az alábbiak szerint benyújtott pályázat megküldésével jelzi.

<i>Ssz</i>	<i>Ajánlattal érintett ágazat</i>	<i>Ajánlat leírása</i>	<i>mennyiség</i>
<i>1</i>	<i>Vízellátási</i>	„M1” jelű villamos kapcsolószelekre beszerzése. Mátészalkai Vízmű főelosztó villamos kapcsolószelekre	1 db

Az elkészült villamos kapcsolószelekrehez kérjük az alábbi jegyzőkönyvet és nyilatkozatokat csatolni:

- Darabvizsgálati jegyzőkönyv (MSZ ÉN. 61439) a termékről
- Felelős műszaki vezetői nyilatkozat
- Megfelelősségi nyilatkozat
- Karbantartási nyilatkozat

Tekintve hogy az objektum kiemelt fontossággal bír, ezért a műszaki beüzemelés során a teljes beüzemelés időtartamára az Ajánlattevő köteles műszaki jelenlétet, felügyeletet biztosítani Ajánlatkérő által megadott helyen és időben. A tervezett egy vezérlőszelekre telepítési ideje várhatóan 16 óra (két munkanap).

### Kritériumok:

- **A fizetési határidő a teljesítést követően kiállított számla kézhezvételétől számított 60 nap**
- **Villamos kapcsolószelekre vonatkozóan min. 3 év garancia**
- **30 napnál nem régebbi, nemleges NAV igazolás a köztartozások felől, vagy nyilatkozat arról, hogy ajánlattevő szerepel a NAV köztartozásmentes adózói adatbázisában**

- **Az Ajánlattevőnek rendelkeznie kell az Ajánlatkérő működési területének 80 km-es vonzáskörzetében a villamos kapcsolószekrények garanciális hibajavítására kijelölt szervizponttal**

1. Az ajánlatkérő felhívja ajánlatadó figyelmét, hogy a megajánlásra kerülő vállalási összegen felül semmilyen többletköltség nem érvényesíthető, pótmunka csak abban az esetben számolható el, ha ajánlatkérő a kiírástól eltérő feladat teljesítését rendeli el. Az ajánlatkérési dokumentáció esetleges hiányosságaira való hivatkozásra többlet költség nem számolható el.

A teljesítés 2020.06.22-ig az ajánlatkérő által meghatározott darabszámú egységenként és ütemezésben történik. A **Vízellátási ágazat villamos kapcsolószekrény beszerzésére** vonatkozó technikai követelményeket az ajánlat 1. sz. melléklete tartalmazza. A vállalkozói díj elszámolása rendelési egységenként történik.

**Az árajánlatnak tartalmaznia kell:**

1. **A vállalkozó megnevezését, adószámát, cégjegyzékszámát, bankszámlaszámát**
2. **Egyéni vállalkozó esetében vállalkozói engedély számát**
3. **Cég székhelyét, Ügyvezető nevét, elérhetőségét, aláírási címpéldányát, amennyiben különböző, úgy az ajánlattételi eljárás és a teljesítés során eljáró képviselő nevét, e-mail címét, telefonszámát.**
4. **Az áru ÁFA nélküli, nettó egységárát Forintban meghatározva**
5. **Műszaki leírást, melyben meg kell adni a beépítésre kerülő termékek gyártmányát és típusát**
6. **Elmúlt 3 évben megvalósított villamos kapcsolószekrény gyártással kapcsolatos referenciákat**
7. **Nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy milyen minőségirányítási rendszer tanúsítvánnyal rendelkezik a pályázó (Nyilatkozat hiányában Ajánlatkérő úgy tekinti, hogy Ajánlattevő nem rendelkezik tanúsítvánnyal)**

1. Ajánlatkérő csak a fenti tartalom szerinti ajánlatokat fogadja be, a fentiekől eltérő tartalmú ajánlatok esetén ajánlatkérő hiánypótlási felhívást küld, a hiánypótlási határidőt ajánlatkérő 3 munkanapban jelöli meg. Hiánypótlás után a fentiekől eltérő tartalmú ajánlatot ajánlatkérő nem fogad el, azokat érvénytelennek minősíti. Kirívóan alacsony vagy magas ár esetén ajánlatkérő élhet az ajánlat elutasításának jogával.
2. Ajánlatkérő az ajánlatokkal kapcsolatos bármilyen kérdést a [beszerzes@mail.nyirsegviz.hu](mailto:beszerzes@mail.nyirsegviz.hu) címen fogad és 24 órán belül (amennyiben a kérdés péntek 10 óra és hétfőn 7 óra között érkezik akkor a kedd 8 óráig) megválaszol. Ajánlatkérő a kérdéseket 2020. április 14. napján 10:00 óráig fogadja.
3. Az ajánlatokat zárt borítékban 4400 Nyíregyháza, Tó utca 5. szám alá az Iratkezelési előadó részére kérjük postai úton eljuttatni, a borítékon kérjük feltüntetni a „**Vízellátási ágazat villamos kapcsolószekrény beszerzésére 2020. évben**” jeligét.

Az árajánlatok legkésőbbi **beadásának határideje: 2020. április 16. 12:00**. A nem zárt borítékban, vagy nem postai úton eljuttatott pályázatokat ajánlatkérő nem értékeli, azokat nem minősíti ajánlatnak.

**A 46/2020. (III.16) Korm. rendelet alapján Ajánlatkérő a tárgyban jelzett beszerzéssel kapcsolatosan a borítékok bontását 2020.04.20. napján 14 órakor zártkörűen végzi, a borítékbontási eljárásról kizárólag Ajánlatkérő munkavállalói vehetnek részt.**

A borítékbontási eljárásról jegyzőkönyv készül, amely megküldésre kerül Ajánlattevők számára.

## V. Ajánlatok értékelése

Az ajánlatkérő az ajánlatokat az összességében legelőnyösebb ajánlat szempontja alapján bírálja el. Az ajánlatkérő a legalacsonyabb árat ajánló ajánlattevővel köt szerződést.

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az eljárást az ajánlatok bontása után eredménytelennek nyilvánítsa.

## VI. Teljesítés

A nyertes ajánlattevővel az ajánlatkérő szerződést köt, –a szerződéskötés feltétele 30 napnál nem régebbi, nemleges NAV igazolás a köztartozások felől, vagy nyilatkozat arról, hogy ajánlattevő szerepel a NAV köztartozásmentes adózói adatbázisában – amely szerződés alapján ajánlattevő elvégzi a III. pontban körülírt szolgáltatást az ajánlatában körülírt feltételekkel.

A mellékelt szerződés tervezet az ajánlattétel elválaszthatatlan részéért képezi, az Ajánlattevő a pályázat benyújtásával elfogadja a szerződésben szereplő feltételeket.

A szerződéskötés feltétele az Ajánlattevő részéről az átláthatósági nyilatkozat (58/2013 (II.27) Korm. rendelet 49-50. § szerinti tevékenységek esetén). Nyilatkozat hiányában Ajánlatkérő az Ajánlattevővel nem köt szerződést.

Nyíregyháza, 2020. április 3.

Könyv Zsolt  
Gazdasági vezérigazgató-helyettes  
NYÍRSÉGVÍZ Zrt.

Galambos Sándor  
Műszaki vezérigazgató-helyettes  
NYÍRSÉGVÍZ Zrt.

**NYÍRSÉGVÍZ**  
Nyíregyháza és Térsége Víz és Csatornamű  
Zártkörűen Működő Részvénytársaság  
Nyíregyháza

**„M1” jelű Villamos kapcsolószekrények technikai követelményei:**  
(Mátészalka)

- **Villamos kapcsolószekrényeire** vonatkozóan min. 3 év garancia
- Festett acélszekrény
- Hőfokszabályzóval beállítható kényszerszellőztetés (beépített frekvenciaváltó esetében)
- Ajtón az alábbi eszközök kiépítése szükséges
  - Kézi direkt és PLC vezérlés kiválaszthatósága
  - 400V és 230V vételezési lehetőség
- Működtető feszültség: 230V AC (250VA-es TR beépítése)
- Fázisjavítás kialakítása
- Szivattyúnkénti motorvédelem kialakítása
- Túlfeszültség védelem kialakítása „BC”
- PLC vezérlő és a beépítendő kommunikáció eszközök installálásához való előkészítés kialakítása
- Szünetmentes áramforrás csatlakozási pont kialakítása
- LED jelzőfények a státuszának megjelenítése a PLC-n