



NYÍRSÉGVÍZ
Nyíregyháza és Térsége
Víz- és Csatornamű Zrt.

NYÍRSÉGVÍZ
NYÍREGYHÁZA ÉS TÉRSÉGE
VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Iktatószám: 15827-2017

Ajánlattételi felhívás

Villamos kapcsolószekrények beszerzésére 2017. évben
Ivóvíz kapcsolószekrények

I. Általános feltételek

A tárgyi feladat elvégzésére meghirdetett beszerzési eljárás célja, hogy a meghirdetett áru beszerzése az ajánlatkérő számára a lehető legkedvezőbb módon kerüljön elvégzésre.

II. Az eljárás általános feltételei

A meghirdetett eljárást ajánlatkérő a saját nevében folytatja le. Az eljárás szabályaira ajánlatkérő beszerzési szabályzata vonatkozik, az eljárást ajánlatkérő 5 ajánlat bekérésével, valamint jelen ajánlattételi felhívás nyilvános közzétételével folytatja le. (Ajánlatkérő beszerzési szabályzata a www.nyirsegviz.hu oldalon elérhető)

III. Az eljárás tárgya

Villamos kapcsolószekrények - Ivóvíz kapcsolószekrények - beszerzése az ajánlatkérő működési területére.

IV. Ajánlattétel

Ajánlattevő ajánlattételi szándékát az alábbiak szerint benyújtott pályázat megküldésével jelzi.

Ssz	Ajánlattal érintett ágazat	Ajánlat leírása	Becsült mennyisége
1	Vizellátási	Felügyeleti rendszer üzemeltetéséhez szükséges „I” jelű villamos kapcsolószekrények beszerzése.	6 db
2	Vizellátási	Felügyeleti rendszer üzemeltetéséhez szükséges „I1” jelű villamos kapcsolószekrények beszerzése.	1 db
3	Vizellátási	Felügyeleti rendszer üzemeltetéséhez szükséges „J” jelű villamos kapcsolószekrények beszerzése.	1 db
4	Vizellátási	Felügyeleti rendszer üzemeltetéséhez szükséges „K” jelű villamos kapcsolószekrények beszerzése.	1 db

1. Az ajánlatkérő felhívja ajánlatadó figyelmét, hogy a megajánlásra kerülő vállalási összegben felül semmilyen többletköltség nem érvényesíthető, pótmunka csak abban az esetben számolható el, ha ajánlatkérő a kiírástól eltérő feladat teljesítését rendeli el. Az ajánlatkérési dokumentáció esetleges hiányosságaira való hivatkozásra többlet költség nem számolható el. A teljesítés 2017.08.15-ig az ajánlatkérő által meghatározott darabszámú egységenként és ütemezésben történik. A **Villamos kapcsolószekrényekre** vonatkozó technikai követelményeket az ajánlattételi felhívás 1. sz. melléklet tartalmazza. A vállalkozói díj elszámolása rendelési egységenként történik.

Az árajánlatnak tartalmaznia kell:

1. **A vállalkozó megnevezését, adószámát, cégjegyzékszámát, bankszámlaszámát**
2. **Egyéni vállalkozó esetében vállalkozói engedély számát**
3. **Cég székhelyét és telephelyét, Ügyvezető nevét, elérhetőségét, aláírási címpéldányát, amennyiben különböző, úgy az ajánlattételi eljárás és a teljesítés során eljáró képviselő nevét, e-mail címét, telefonszámát.**
4. **Az áru ÁFA nélküli, nettó egységárát, kapcsolószekrény típusonként megadva**
5. **A pályázó vagy annak vezetőjének, illetve esetleges korábbi vállalkozásának nevére szóló referenciákat, különösen víziközmű szolgáltatónál szerzett referenciákat.**
6. **Megrendeléstől számított teljesítési határidőt**
7. **Igényelt fizetési feltételek (fizetési határidő, stb)**
8. **Garanciális feltételek**
9. **Műszaki leírás**
10. **Nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy milyen minőségirányítási rendszer tanúsítvánnyal rendelkezik a pályázó**

2. Ajánlatkérő csak a fenti tartalom szerinti ajánlatokat fogadja be, a fentiekől eltérő tartalmú ajánlatok esetén ajánlatkérő hiánypótlási felhívást küld, a hiánypótlási határidőt ajánlatkérő 3 naptári napban jelöli meg. Hiánypótlás után a fentiekől eltérő tartalmú ajánlatot ajánlatkérő nem fogad el, azokat érvénytelennek minősíti. Kirívóan alacsony vagy magas ár esetén ajánlatkérő élhet az ajánlat elutasításának jogával.
3. Ajánlatkérő az ajánlatokkal kapcsolatos bármilyen kérdést a beszerzes@mail.nyirsegviz.hu címen fogad és 24 órán belül (amennyiben a kérdés péntek 10 óra és hétfőn 7 óra között érkezik akkor a kedd 8 óráig) megválaszol. Ajánlatkérő a kérdéseket 2017. június 20. napján 10:00 óráig fogadja.
4. Az ajánlatokat zárt borítékban 4400 Nyíregyháza, Tó utca 5. szám alá az Iratkezelési előadó részére kérjük – postai úton, vagy személyesen – eljuttatni, a borítékon kérjük feltüntetni a „**Villamos kapcsolószekrény Ivóvíz elosztók**” jeligét. Az árajánlatok legkésőbbi beadásának határideje: **2017. június 22. 12:00**. A nem zárt borítékban, vagy nem postai úton eljuttatott pályázatokat ajánlatkérő nem értékeli, azokat nem minősíti ajánlatnak. Ajánlatkérő az ajánlatok bontását **2017. június 22. 13:00 órakor** székhelyén nyilvánosan végzi a bontási eljárás pontos helye: 4400 Nyíregyháza, Tó utca 5. szám földszint 4. számú tárgyaló. Az ajánlattevők megjelenésének elmaradása a bontási eljárást nem érinti. Az ajánlattevőket külön értesítés nélkül, jelen felhívással, ezennel meghívjuk.

V. Az ajánlatok elbírálása

Ajánlatkérő az ajánlatokat az ajánlati ár alapján bírálja el, és a legalacsonyabb ajánlati árat tartalmazó ajánlatot fogadja el. Ajánlatkérő az érvényes ajánlatot beadó ajánlattevőket ártárgyalásra hívhatja meg, ahol ajánlattevők a megajánlott vállalási árat módosíthatják. Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az eljárást az ajánlatok bontása után eredménytelennek nyilvánítsa. Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy bármely részben az eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

VI. Teljesítés

A teljesítés helye: NYÍRSÉGVÍZ Zrt. központi telepe, 4400 Nyíregyháza, Tó u. 5.

Az átvétellel megbízott: Kólya Ferenc művezető, telefon 0630/206-0963.

A szállítás időpontját az átvétellel megbízottal előzetesen egyeztetni szükséges. A telephelyre történő beszállításkor csak mennyiségi átvétel történik, a minőségi átvétele a beépítés során történik, így a teljesítéssel kapcsolatos minőségi kifogások a mennyiségi átvételt követő 25 napon belül megtehetőek.

A mennyiségi átadás-átvétel feltétele az átadáshoz szükséges dokumentáció biztosítása (CE minősítés megléte, megvalósítási terv, teljesítménynyilatkozat, szigetelésvizsgálati jegyzőkönyv, jótállási jegy átadása stb.)

A szállítási ütemet ajánlatkérő nyertes ajánlattevővel a szerződéskötés során egyezteti.

Ajánlatkérő hozzájárul a leszállított kapcsolószekrények ellenértékének rész-számlával történő elszámolásához. A (rész)számla kiegyenlítése a sikeres (rész)teljesítést követően kiállított számla beérkezésétől számított 30 napon belül, átutalással történik.

Ajánlatkérő előleget nem folyósít.

VII. Szerződéskötés

A nyertes ajánlattevővel az ajánlatkérő szerződést köt. A szerződéskötés feltétele 30 napnál nem régebbi, nemleges NAV igazolás a köztartozásokról, vagy nyilatkozat arról, hogy ajánlattevő szerepel a NAV köztartozásmentes adózói adatbázisában.

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az eljárást az ajánlatok bontása után eredménytelennek nyilvánítsa. Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy bármely részben az eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

Nyíregyháza, 2017.06.16.



Könyű Zsolt
Gazdasági Vezérigazgató-helyettes
NYÍRSÉGVÍZ Zrt.

NYÍRSÉGVÍZ
Nyíregyháza és Térsége Víz és Csatornamű
Zártkörűen működő részvénytársaság
Nyíregyháza



Galambos Sándor
Műszaki Vezérigazgató-helyettes
NYÍRSÉGVÍZ Zrt.



„I” jelű Villamos kapcsolószekrények technikai követelményei:

(kapcsolószekrény:500x750x250) Víztorony

- **Villamos kapcsolószekrényekre** vonatkozóan min. 3 év garancia
- IP 55 védettség
- 5mm-es polifoam belső hőszigetelés
- Hőfokszabályzóval beállítható kényszerszellőztetés, ill. fűtés
- Túlfeszültség védelem kialakítása „D”
- Behatolás jelzés kialakítása
- PLC vezérlő és a beépítendő kommunikáció eszközök installálásához való előkészítés kialakítása
- PLC tápellátása 100VA-es 230/230V leválasztó TR beépítése 230V AC táplálásnál
- Szünetmentes áramforrás csatlakozási pont kialakítása
- PLC vezérléshez az alábbi input és output jelek kialakítása
 - IN digit:
 - Feszültség jelzés
 - Behatolás jelzés
 - IN analóg:
 - Vízszint mérés 4-20 mA
 - OUT digit:
 - Hibajelzés
 - Reset (újraindítás)
- LED jelzőfények státuszának megjelenítése a PLC-n

„I1” jelű Villamos kapcsolószekrények technikai követelményei:

(kapcsolószekrény:800x1800x300) Nyomásfokozó

- **Villamos kapcsolószekrényekre** vonatkozóan min. 3 év garancia
- IP 55 védettség
- 5mm-es polifoam belső hőszigetelés
- Hőfokszabályzóval beállítható kényszerszellőztetés, ill. fűtés
- Belső kezelői ajtó kialakítás
- Kezelő ajtón az alábbi az alábbi eszközök kiépítése szükséges
 - Kézi direkt és PLC vezérlés kiválaszthatósága
 - Aggregátor csatlakozási lehetőség
 - 400V és 230V vételezési lehetőség
- Működtető feszültség: 230V AC (100VA-es TR beépítése)
- Szivattyúkénti motorvédelem kialakítása
- Túlfeszültség védelem kialakítása „BC” és „D”
- Behatolás jelzés kialakítása
- PLC vezérlő és a beépítendő kommunikáció eszközök installálásához való előkészítés kialakítása
- PLC tápellátása 100VA-es 230/230V leválasztó TR beépítése 230V AC táplálásnál
- Szünetmentes áramforrás csatlakozási pont kialakítása
- PLC vezérléshez az alábbi input és output jelek kialakítása
 - IN digit:
 - Üzem mód jelzés
 - Üzemjelzés
 - Feszültség jelzés
 - Behatolás jelzés
 - UK vészjelzés
 - IN analóg:
 - Bejövő nyomás mérés 4-20 mA
 - Távozó nyomás mérés 4-20mA
 - OUT digit:
 - 1. szivattyú indítás
 - Hibajelzés
 - Reset (újraindítás)
- LED jelzőfények státuszának megjelenítése a PLC-n

„J” jelű Villamos kapcsolószekrények technikai követelményei:

(kapcsolószekrény:800x1200x30)

- **Villamos kapcsolószekrényekre** vonatkozóan min. 3 év garancia
- IP 55 védetség
- Hőfokszabályzóval beállítható kényszerszellőztetés
- Ajtón az alábbi eszközök kiépítése szükséges
 - Kézi direkt és PLC vezérlés kiválaszthatósága
 - Aggregátor csatlakozási lehetőség
 - 400V és 230V vételezési lehetőség
- Működtető feszültség: 230V AC (100VA-es TR beépítése)
- Szivattyúnkénti motorvédelem kialakítása
- Túlfeszültség védelem kialakítása „BC” és „D”
- Behatolás jelzés kialakítása
- PLC vezérlő és a beépítendő kommunikáció eszközök installálásához való előkészítés kialakítása
- PLC tápellátása 100VA-es 230/230V leválasztó TR beépítése 230V AC táplálásnál
- Szünetmentes áramforrás csatlakozási pont kialakítása
- PLC vezérléshez az alábbi input és output jelek kialakítása
 - IN digit:
 - Automata jelzés
 - Üzemjelzés
 - Feszültség jelzés
 - Behatolás jelzés
 - UK vészjelzés
 - IN analóg:
 - Vízzint mérés 4-20 mA
 - Kimenő nyomás mérés 4-20mA
 - OUT digit:
 - 1. szivattyú indítás
 - Hibajelzés
 - Reset (újraindítás)
- LED jelzőfények státuszának megjelenítése a PLC-n

„K” jelű Villamos kapcsolószekrények technikai követelményei:

(kapcsolószekrény:800x1200x30)

- **Villamos kapcsolószekrényekre** vonatkozóan min. 3 év garancia
- IP 55 védettség
- Hőfokszabályzóval beállítható kényszerszellőztetés
- Ajtón az alábbi eszközök kiépítése szükséges
 - Kézi direkt és PLC vezérlés kiválaszthatósága
 - Aggregátor csatlakozási lehetőség
 - 400V és 230V vételezési lehetőség
- Működtető feszültség: 230V AC (100VA-es TR beépítése)
- Szivattyúkénti motorvédelem kialakítása
- Túlfeszültség védelem kialakítása „BC” és „D”
- Behatolás jelzés kialakítása
- PLC vezérlő és a beépítendő kommunikáció eszközök installálásához való előkészítés kialakítása
- PLC tápellátása 100VA-es 230/230V leválasztó TR beépítése 230V AC táplálásnál
- Szünetmentes áramforrás csatlakozási pont kialakítása
- PLC vezérléshez az alábbi input és output jelek kialakítása
 - IN digit:
 - Automata jelzés
 - Üzemjelzés
 - Feszültség jelzés
 - Behatolás jelzés
 - UK vészjelzés
 - IN analóg:
 - Vízsint mérés 4-20 mA
 - Kimenő nyomás mérés 4-20mA
 - OUT digit:
 - 1. szivattyú indítás
 - Hibajelzés
 - Reset (újraindítás)
- LED jelzőfények státuszának megjelenítése a PLC-n
 - 1. szivattyú indítás