



**NYÍRSÉGVÍZ**  
Nyíregyháza és Térsége  
Víz- és Csatornamű Zrt.

# NYÍRSÉGVÍZ

## NYÍREGYHÁZA ÉS TÉRSÉGE

### VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Iktatószám: 20136-2024

**Ajánlattételi felhívás**

*Kompresszor beszerzés 2024 – Vízellátási ágazat*

**a) Az ajánlatkérő neve, címe, telefonszáma, e-mail és honlap címe**

NYÍRSÉGVÍZ Zrt.  
H-4400 Nyíregyháza, Tó u. 5.  
H-4401 Nyíregyháza, Pf.: 290.  
Tel: +3642523600/1332  
E-mail: beszerzes@nyirsegviz.hu  
web: www.nyirsegviz.hu

**b) A beszerzési eljárás fajtája**

A tárgyi beszerzési eljárás célja, hogy az ajánlatkérő a lehető legkedvezőbb feltételek mellett kössön szerződést a beszerzés tárgya tekintetében. A beszerzési eljárást ajánlatkérő a saját nevében folytatja le. Az eljárás szabályaira ajánlatkérő beszerzési szabályzata vonatkozik, az eljárást ajánlatkérő 3 ajánlat bekérésével, valamint jelen ajánlattételi felhívás nyilvános közzétételével folytatja le.

Az Ajánlatkérő beszerzési szabályzata a [www.nyirsegviz.hu](http://www.nyirsegviz.hu) oldalon elérhető.

**c) A beszerzési dokumentumok elérhetősége**

[http://www.nyirsegviz.hu/kozerdeku/ajanlatteteli\\_felhivasok](http://www.nyirsegviz.hu/kozerdeku/ajanlatteteli_felhivasok)

**d) A beszerzés tárgya és mennyisége**

Ajánlatkérő részére kompresszor beszerzése

- 1. rész: Biri vízműtelepre 1 db oxidációs levegő kompresszor gyártása, leszállítása és beüzemelése az alábbi paraméterek alapján.**

**A feladat részletes ismertetése**

***Oxidációs kompresszorok paraméterei:***

**Oxidációs kompresszor 1 db /Biri vízműtelep/:**

- MARK MSM 5,5 D, vagy paramétereiben megegyező típusú
- $Q=50,8$  m<sup>3</sup>/h
- P=8 bar
- p max=5,5 kW
- Olajkenésű csavarkompresszor
- Hűtve szárítóval egybeépítve
- Hálózati szűrőkkel egybeépítve
- Időzítő kondenzátum leeresztővel egybeépítve
- Aktívszén szűrővel ellátva
- Hangszigetelt kivitelű
- Légtartály: 270 liter

Kompresszor kiszállítása, beüzemelése Biri vízműtelepen

- 2. rész: Balkány vízműtelepre 1 db öblítő levegő kompresszor (légfúvó) gyártása, leszállítása és beüzemelése az alábbi paraméterek alapján.**

**A feladat részletes ismertetése**

***Légfúvó paraméterei:***

**Légfúvó 1 db /Balkány vízműtelep/:**

- Szállítási teljesítmény kilépő oldalon 500-550 m<sup>3</sup>/h
- Nyomás max 1000 mbar
- Hangszigetelt kivitelű

Légfúvó kiszállítása, beüzemelése Balkány vízműtelepen

**3. rész: Nyírbátor vízműtelepre 2 db működtető levegő kompresszor gyártása, leszállítása és beüzemelése az alábbi paraméterek alapján.**

**A feladat részletes ismertetése**

***Kompresszor paramétereit:***

**Kompresszor 2 db /Nyírbátor vízműtelep/:**

- Szállítási teljesítmény kilépő oldalon 15 m<sup>3</sup>/h
- Nyomás 10 bar
- Légtartály 90-120 liter
- Olajkenésű
- Dugattyús kivitelű
- Előszűrő
- Utószűrő
- Hűtveszárító

Kompresszor kiszállítása, beüzemelése Nyírbátor vízműtelepen

**4. rész: Balkány vízműtelepre 2 db működtető levegő kompresszor gyártása, leszállítása és beüzemelése az alábbi paraméterek alapján.**

**A feladat részletes ismertetése**

***Kompresszor paramétereit:***

**Kompresszor 2 db /Balkány vízműtelep/:**

- Szállítási teljesítmény kilépő oldalon 15 m<sup>3</sup>/h
- Nyomás 10 bar
- Légtartály 90-120 liter
- Olajkenésű
- Dugattyús kivitelű
- Előszűrő
- Utószűrő
- Hűtveszárító

Kompresszor kiszállítása, beüzemelése Balkány vízműtelepen

**5. rész: Terem vízműtelepre 1 db működtető levegő kompresszor gyártása, leszállítása és beüzemelése az alábbi paraméterek alapján.**

**A feladat részletes ismertetése**

***Kompresszor paramétereit:***

**Kompresszor 1 db /Terem vízműtelep/:**

- Metabo Basic 250-24 W OF, vagy paramétereiben megegyező típusú
- Szállítási teljesítmény kilépő oldalon 120 liter/perc
- Nyomás 8 bar
- Légtartály 24 liter
- Olajmentes
- Dugattyús kivitelű
- Előszűrő
- Utószűrő
- Hűtveszárító

Kompresszor kiszállítása, beüzemelése Terem vízműtelepen

- 6. rész: Bátorliget vízműtelepre 1 db működtető levegő kompresszor gyártása, leszállítása és beüzemelése az alábbi paraméterek alapján.**

**A feladat részletes ismertetése**

***Kompresszor paramétereit:***

**Kompresszor 1 db /Bátorliget vízműtelep/:**

- Metabo Basic 250-24 W OF, vagy paramétereiben megegyező típusú
- Szállítási teljesítmény kilépő oldalon 120 liter/perc
- Nyomás 8 bar
- Légtartály 24 liter
- Olajmentes
- Dugattyús kivitelű
- Előszűrő
- Utószűrő
- Hűtveszárító

Kompresszor kiszállítása, beüzemelése Bátorliget vízműtelepen

- 7. rész: Kótaj vízműtelepre 1 db öblítő levegő kompresszor (légfúvó) gyártása, leszállítása és beüzemelése az alábbi paraméterek alapján.**

**A feladat részletes ismertetése**

***Légfúvó paramétereit:***

**Légfúvó 1 db /Kótaj vízműtelep/:**

- Szállítási teljesítmény kilépő oldalon 600-650 m<sup>3</sup>/h
- Nyomás max 1000 mbar
- DN100 csatlakozás
- Hangszigetelt kivitelű

Légfűvő kiszállítása, beüzemelése Kótaj vízműtelepen

**8. rész: Kemece vízműtelepre 2 db oxidációs levegő kompresszor gyártása, leszállítása és beüzemelése az alábbi paraméterek alapján.**

**A feladat részletes ismertetése**

***Oxidációs kompresszorok paraméterei:***

**Oxidációs kompresszor 2 db /Kemece vízműtelep/:**

- MARK MSM 5,5 D, vagy paramétereiben megegyező típusú
- Q=50,8 m<sup>3</sup>/h
- P=8 bar
- p max=5,5 kW
- Olajkenésű csavarkompresszor
- Hűtve szárítóval egybeépítve
- Hálózati szűrőkkel egybeépítve
- Időzítő kondenzátum leeresztővel egybeépítve
- Aktívszén szűrővel ellátva
- Hangszigetelt kivitelű
- Légtartály: 270 liter

Kompresszor kiszállítása, beüzemelése Kemece vízműtelepen

**9. rész: Tiszalök vízműtelepre 2 db oxidációs levegő kompresszor gyártása, leszállítása és beüzemelése az alábbi paraméterek alapján.**

**A feladat részletes ismertetése**

***Oxidációs kompresszorok paraméterei:***

**Oxidációs kompresszor 2 db /Tiszalök vízműtelep/:**

- MARK MSM 11 D, vagy paramétereiben megegyező típusú
- Q=97,2 m<sup>3</sup>/h
- P=8 bar
- p max=11 kW
- Olajkenésű csavarkompresszor
- Hűtve szárítóval egybeépítve
- Hálózati szűrőkkel egybeépítve
- Időzítő kondenzátum leeresztővel egybeépítve

- Aktívszén szűrővel ellátva
- Hangszigetelt kivitelű
- Légtartály: 270 liter

Kompresszor kiszállítása, beüzemelése Tiszalök vízműtelepen

**10. rész: Tiszalök vízműtelepre 2 db működtető levegő kompresszor gyártása, leszállítása és beüzemelése az alábbi paraméterek alapján.**

**A feladat részletes ismertetése**

***Kompresszor paraméterei:***

**Kompresszor 2 db /Tiszalök vízműtelep/:**

- Szállítási teljesítmény kilépő oldalon 15 m<sup>3</sup>/h
- Nyomás 10 bar
- Légtartály 90-120 liter
- Olajkenésű
- Dugattyús kivitelű
- Előszűrő
- Utószűrő
- Hűtveszárító

Kompresszor kiszállítása, beüzemelése Tiszalök vízműtelepen

**11. rész: Mátészalka vízműtelepre 1 db oxidációs levegő kompresszor gyártása, leszállítása és beüzemelése az alábbi paraméterek alapján.**

**A feladat részletes ismertetése**

***Oxidációs kompresszorok paraméterei:***

**Oxidációs kompresszor 1 db /Mátészalka vízműtelep/:**

- MARK MSM 11 D, vagy paramétereiben megegyező típusú
- Q=97,2 m<sup>3</sup>/h
- P=8 bar
- p max=11 kW
- Olajkenésű csavarkompresszor
- Hűtve szárítóval egybeépítve
- Hálózati szűrőkkel egybeépítve
- Időzítő kondenzátum leeresztővel egybeépítve
- Aktívszén szűrővel ellátva
- Hangszigetelt kivitelű
- Légtartály: 270 liter

Kompresszor kiszállítása, beüzemelése Mátészalka vízműtelepen

**12. rész: Nyíregyháza nyomásfokozó gépházba 2 db működtető levegő kompresszor gyártása, leszállítása és beüzemelése az alábbi paraméterek alapján. (két különálló gépház)**

- 1) Nyíregyháza, Fazekas János téri nyomásfokozó
- 2) Nyíregyháza, Május 1. téri nyomásfokozó

**A feladat részletes ismertetése**

***Kompresszor paramétereit:***

**Kompresszor 2 db /Nyíregyháza nyomásfokozó/:**

- Szállítási teljesítmény kilépő oldalon 20 m<sup>3</sup>/h
- Nyomás 10 bar
- Légtartály 90-150 liter
- Olajkenésű
- Dugattyús kivitelű
- Előszűrő
- Utószűrő
- Hűtveszárító

Kompresszor kiszállítása, beüzemelése Nyíregyháza, Fazekas János téri valamint Nyíregyháza, Május 1. téri nyomásfokozó gépházakba.

**Felhívjuk az ajánlattevő figyelmét, hogy a fixen telepített kompresszorok esetében az élettartam költségszámítást az ajánlattevőnek kötelezően csatolnia kell az ajánlatához!**

**e) A szerződés meghatározása**

Kompresszorok beszerzése adásvételi szerződés keretében

**f) Árlejtés alkalmazása**

Ajánlatkérő fenntartja annak a lehetőségét, hogy a nyertes ajánlattevő kiválasztása érdekében árlejtést kezdeményezzen.

**g) A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje**

2024. október 31.

**h) A teljesítés helye**

**1. rész**

Az eszközt a Biri vízműtelepre (4235 Biri, Mező I. u. 9/2 hrsz.) kell leszállítani, beépíteni és beüzemelni, ami az Eladóként szerződő nyertes ajánlattevő feladata.

**2. rész**

Az eszközt a Balkányi vízműtelepre (4233 Balkány, Szakolyi u. 0361/4 hrsz.) kell leszállítani, beépíteni és beüzemelni, ami az Eladóként szerződő nyertes ajánlattevő feladata.

**3. rész**

Az eszközt a Nyírbátori vízműtelepre (4300 Nyírbátor, Kisbogáti u. 0309/2 hrsz.) kell leszállítani, beépíteni és beüzemelni, ami az Eladóként szerződő nyertes ajánlattevő feladata

**4. rész**

Az eszközt a Balkányi vízműtelepre (4233 Balkány, Szakolyi u. 0361/4 hrsz.) kell leszállítani, beépíteni és beüzemelni, ami az Eladóként szerződő nyertes ajánlattevő feladata.

**5. rész**

Az eszközt a Teremi vízműtelepre (4342 Terem, Bem u. 87/19 hrsz.) kell leszállítani, beépíteni és beüzemelni, ami az Eladóként szerződő nyertes ajánlattevő feladata

**6. rész**

Az eszközt a Bátorligeti vízműtelepre (4343 Bátorliget, Szabadság tér 118/1 hrsz.) kell leszállítani, beépíteni és beüzemelni, ami az Eladóként szerződő nyertes ajánlattevő feladata

**7. rész**

Az eszközt a Kótaji vízműtelepre (4482 Kótaj, 024/1 hrsz.) kell leszállítani, beépíteni és beüzemelni, ami az Eladóként szerződő nyertes ajánlattevő feladata

**8. rész**

Az eszközt a Kemecei vízműtelepre (4501 Kemece, Vasmegyeri út 47.) kell leszállítani, beépíteni és beüzemelni, ami az Eladóként szerződő nyertes ajánlattevő feladata

**9. rész**

Az eszközt a Tiszalöki vízműtelepre (4450 Tiszalök, Honvéd utca 54.) kell leszállítani, beépíteni és beüzemelni, ami az Eladóként szerződő nyertes ajánlattevő feladata

**10. rész**

Az eszközt a Tiszalöki vízműtelepre (4450 Tiszalök, Honvéd utca 54.) kell leszállítani, beépíteni és beüzemelni, ami az Eladóként szerződő nyertes ajánlattevő feladata

**11. rész**

Az eszközt a Mátészalkai vízműtelepre (4700 Mátészalka, Kocsordi út 2.) kell leszállítani, beépíteni és beüzemelni, ami az Eladóként szerződő nyertes ajánlattevő feladata

**12. rész**

Az eszközt a Nyíregyházi nyomásfokozó gépházákba (4400 Nyíregyháza, Május 1. tér 10. és 4400 Nyíregyháza, Fazekas János tér 24.) kell leszállítani, beépíteni és beüzemelni, ami az Eladóként szerződő nyertes ajánlattevő feladata

**i) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei**

Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme forint.

A teljesítésigazolás aláírásának (átadás-átvétel) feltétele a termékek leszállításakor az átadási dokumentáció átadása, amely az alábbi dokumentumokat tartalmazza:

- garanciajegyek,
- gépkönyvek,
- műszaki leírás,
- körvonal rajz,
- szállítólevelek,
- beüzemelési jegyzőkönyv a berendezések beüzemeléséről, sikeres üzempróbájáról,
- oktatási jegyzőkönyv a berendezések kezelésének oktatásáról.

A beüzemelési jegyzőkönyv dátuma a teljesítés időpontja is egyben.

A számla kiegyenlítése a teljesítésigazolással együtt benyújtott számla ajánlatkérő kézhezvételétől számított 30 napon belüli átutalással történik.

**j) Többváltozatú (alternatív) ajánlat benyújtásának lehetősége**

Ajánlatkérő nem teszi lehetővé többváltozatú (alternatív) ajánlat benyújtásának lehetőségét.

**k) Részajánlattétel lehetősége**

1-12 rész, a jelen felhívás d) pontja szerint.

Az ajánlatkérő lehetővé teszi az egy vagy több részre történő ajánlattételt is.



**l) Értékelési szempont**

Részenkénti nettó ajánlati ár (nettó HUF) az alábbiak szerint

	Mennyiség (db)	Nettó ajánlati egységár (kiegészítő technológiai elemekkel, mint hűtveszárító, elő,- utósűrők...stb, szállítási, bekötési és beüzemelési költiségekkel együtt)	Összesen nettó ajánlati ár
1. rész: Biri vízműtelepre oxidációs levegő kompresszor	1		
2. rész: Balkány vízműtelepre öblítő levegő kompresszor (légfúvó)	1		
3. rész: Nyírbátor vízműtelepre működtető levegő kompresszor	2		
4. rész: Balkány vízműtelepre működtető levegő kompresszor	2		
5. rész: Terem vízműtelepre működtető levegő kompresszor	1		
6. rész: Bátorliget vízműtelepre működtető levegő kompresszor	1		
7. rész: Kótaj vízműtelepre öblítő levegő kompresszor (légfúvó)	1		
8. rész: Kemece vízműtelepre oxidációs levegő kompresszor	2		
9. rész: Tiszalök vízműtelepre oxidációs levegő kompresszor	2		
10. rész: Tiszalök vízműtelepre működtető levegő kompresszor	2		
11. rész: Mátészalka vízműtelepre oxidációs levegő kompresszor	1		
12. rész: Nyíregyháza nyomásfokozó gépházba működtető levegő kompresszor	2		

Az egyes részenként megajánlott ajánlati áraknak tartalmaznia kell a kompresszor árát, kiegészítő technológiai elemekkel, mint hűtveszárító, elő,-utósűrők, stb, szállítási, bekötési és beüzemelési költségekkel együtt.

**m) Kizáró okok, igazolási módok**

Jelen beszerzési eljárásban ajánlatkérő nem ír elő kizáró okokat.

**n) Alkalmassági követelményeket és a megkövetelt igazolási módok**

Jelen beszerzési eljárásban ajánlatkérő nem ír elő alkalmassági követelményeket.

**o) Ajánlattételi határidő**

2024. július 22. napja 12:00 óra

**p) Az ajánlat benyújtásának címe és a benyújtás módja**

Az ajánlatokat nyomtatott formátumban (egy eredeti példány) kell zárt borítékban, az ajánlatkérő székhelyére, 4400 Nyíregyháza, Tó utca 5. szám alá az Iratkezelési előadó részére közvetlenül kell benyújtani (munkanapokon 8.00 és 15.00 óra között) vagy postai úton eljuttatni az ajánlattételi határidő lejártáig.

A borítékon kérjük feltüntetni az „*Ajánlat*” és a(z) „*Kompresszor beszerzés 2024 – Vízellátási ágazat*” feliratot.

A nem zárt borítékban, nem postai úton vagy nem közvetlenül benyújtott ajánlatokat, illetőleg az ajánlattételi határidő után beérkezett ajánlatokat az Ajánlatkérő nem értékeli. Az ajánlat kézhezvételének a kézhezvétel hivatalos dátumát és időpontját is tartalmazó visszaigazolása bizonyítja, hogy az ajánlat megfelel a benyújtási határidőnek.

**q) Az ajánlat(ok) felbontásának ideje, helye, módja, az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosultakat**

**Az ajánlat(ok) felbontásának ideje:**

**2024. július 22. napja 13:00 óra**

**Az ajánlat(ok) felbontásának helye:**

4400 Nyíregyháza, Tó utca 5.

**Az ajánlat(ok) felbontásának módja:**

Ajánlatkérő az ajánlatok bontását korábbi döntésének fenntartása értelmében zártkörűen végzi, a bontási eljárásan kizárólag az Ajánlatkérő képviselői vehetnek részt.

Az ajánlatok felbontásakor az Ajánlatkérő ismerteti az Ajánlattevők nevét, címét (székhelyét, lakóhelyét), valamint azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempontok alapján értékelésre kerülnek. Az ajánlatok felbontásáról és a fenti adatok ismertetéséről az Ajánlatkérő jegyzőkönyvet készít, amelyet megküld az összes Ajánlattevőnek.

**r) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama**

Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: 30 nap.

**s) Az ajánlati biztosíték előírására vonatkozó információ**

Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt nem köti biztosíték nyújtásához.

**t) A szerződéskötésre, illetőleg a szerződés teljesítésére vonatkozó különleges feltételek**

- a nemleges NAV adóigazolás benyújtása, amennyiben ajánlattevő nem szerepel a NAV köztartozásmentes adózók adatbázisában,
- átláthatósági nyilatkozat benyújtása.

**u) További információk**

**1. Érdeklődés jelzése**

Amennyiben a T. Gazdasági szereplőt ajánlatkérő nem közvetlenül (elektronikus úton) jelen felhívás megküldésével kérte fel ajánlattételre, hanem ajánlatkérő honlapjáról értesült a beszerzési eljárásról, úgy kérjük az „*Érdeklődés jelzése*” megnevezésű nyilatkozatot (vagy az abban szereplő adatokat) a gördülőkegy kapcsolattartás végett a beszerzési eljárást megindító dokumentumok letöltését követően a [beszerzes@nyirsegviz.hu](mailto:beszerzes@nyirsegviz.hu) címre haladéktalanul megküldeni szíveskedjék.

**2. Kiegészítő tájékoztatás kérés**

Bármely gazdasági szereplő írásban kiegészítő tájékoztatást kérhet az ajánlatkérőtől a [beszerzes@mail.nyirsegviz.hu](mailto:beszerzes@mail.nyirsegviz.hu) címen. Ajánlatkérő a kérdéseket 48 órán belül (amennyiben a kérdés péntek 10 óra és hétfőn 7 óra között érkezik akkor kedd 8 óráig) megválaszolja. Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatás kéréseket **az ajánlattételi határidő lejártá előtti harmadik munkanap 16 óráig** fogadja. Ha a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmet később nyújtották be, a kiegészítő tájékoztatást az ajánlatkérőnek nem kötelező megadnia. A kiegészítő tájékoztatás-kérésekre a válaszokat ajánlatkérő egyidejűleg valamennyi felkért és érdeklődő gazdasági szereplőnek megküldi és a honlapra feltölti, az a továbbiakban a beszerzési dokumentáció részét képezi.

**3. Hiánypótlás**

Az ajánlatkérő köteles az összes ajánlattevő számára azonos feltételekkel biztosítani a hiánypótlás lehetőségét, valamint az ajánlatban található, nem egyértelmű kijelentés,

nyilatkozat, igazolás tartalmának tisztázása érdekében az ajánlattevőtől felvilágosítást kérni. A hiánypótlásra vagy a felvilágosítás nyújtására vonatkozó felszólítást az ajánlatkérő a többi ajánlattevő egyidejű értesítése mellett közvetlenül köteles az ajánlattevő részére megküldeni, megjelölve a határidőt, továbbá a hiánypótlási felhívásban a pótlendő hiányokat.

#### **4. Az ajánlat tartalma**

Az Ajánlattevőnek a felhívásban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell az ajánlatát elkészítenie és benyújtania. Ajánlatkérő az ajánlattétel megkönnyítése érdekében dokumentummintákat bocsát az Ajánlattevők rendelkezésére.

#### **5. Az ajánlatban benyújtandó dokumentumok**

##### **5.1. Felolvasólap**

A felolvasólapon meg kell adni az Ajánlattevő megnevezését, székhelyét, adószámát, cégjegyzékszámát, bankszámlaszámát, továbbá azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempont(ok) alapján értékelésre kerülnek.

##### **5.2. Aláírási címpéldány**

Az ajánlattevőnek csatolnia kell ajánlatában az ajánlatot aláíró, cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldányának (aláírás-mintájának) egyszerű másolati példányát. A cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállalók esetében szükséges a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó teljes bizonyító erejű (a meghatalmazó és a meghatalmazott által is aláírt) írásos meghatalmazás.

##### **5.3. Ajánlati nyilatkozat**

- a. Az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan. Arról, hogy eltekint saját szerződéses feltételeink alkalmazásától a beszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet megkötését vállalják és azt szerződésben foglalt feltételekkel teljesítik.
- b. Az Ajánlattevőnek csatolnia kell ajánlatában nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy milyen minőségirányítási rendszer tanúsítvánnyal rendelkezik; adott esetben a nemleges nyilatkozat megküldése is szükséges. Nyilatkozat hiányában ajánlatkérő úgy tekinti, hogy ajánlattevő nem rendelkezik tanúsítvánnyal.
- c. Az Ajánlattevő köteles ajánlatához csatolni a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
- d. Az Ajánlattevőnek csatolnia kell ajánlatában nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az ajánlati kötöttség időtartama az ajánlattételi határidő lejártától számítva 30 nap.
- e. Ajánlattevő nyilatkozata a vállalt szállítási határidőről (legkésőbb 2024. 08.31.)
- f. Ajánlattevő nyilatkozata, hogy elfogadja, a bekötési és beüzemelési határidő (a leszállítástól számított) 10 munkanap.
- g. Ajánlattevő nyilatkozata, hogy a beépített berendezésre minimum 24 hónap garanciát vállal.
- h. Ajánlattevő nyilatkozata, hogy a kompresszor alkatrész ellátását 10 évig biztosítja.
- i. A megajánlott kompresszor tekintetében csatolni szükséges:
  - a műszaki leírását,
  - a körvonalrajzát,
  - nyilatkozatot az alábbiak szerint:
    - termék típusa
    - motor névleges teljesítménye (kW),
    - motor hatásfoka (%),
    - hajtás hatásfoka (%),

### Kompresszor beszerzés 2024 – Vízellátási ágazat

- összhatósfok (%),
  - kompresszor össteljesítmény igénye (kW),
  - kompresszor IE3 – prémium hatásfokosztályú (korlátozás nélkül forgalomba hozható)
  - kompresszor IE4 – szuper prémium hatásfokosztályú (korlátozás nélkül forgalomba hozható)
  - Nyomásmérő óra
  - karbantartás jelző
  - visszacsapó szelep
  - indítási tehermentesítő szelep
  - hangszigetelő burkolat
- j. Az Ajánlattevőnek csatolnia kell ajánlatában nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy tudomásul veszi, a szerződéskötés feltétele
- a nemleges NAV adóigazolás benyújtása (amennyiben ajánlattevő nem szerepel a NAV köztartozásmentes adózók adatbázisában),
  - átláthatósági nyilatkozat benyújtása.

#### 5.4. Referencianyilatkozat

#### 6. Eljárás eredménytelenné nyilvánítása

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a beszerzési eljárást annak bármely szakaszában (ha részajánlat tétele lehetséges volt, bármelyik rész esetében), így akár az ajánlatok bontását követően eredménytelennek nyilvánítsa.

#### 7. Egyéb információk

- A számlázási, teljesítési feltételeket, a szerződést biztosító mellékkötelezettségeket az ajánlattételi felhívás mellékletét képező szerződés tartalmazza.
- Ajánlatkérő az ajánlattétel megkönnyítése érdekében ajánlatmintát bocsájít a gazdasági szereplők rendelkezésére.

Nyíregyháza, 2024. július 9.

Könyv Zsolt  
mb. Vezérigazgató  
NYÍRSÉGVÍZ Zrt.

**NYÍRSÉGVÍZ**  
Nyíregyháza és Térsége Víz és Csatornamű  
Zártkörűen Működő Részvénytársaság  
Nyíregyháza

Galambos Sándor  
Műszaki Vezérigazgató-helyettes  
NYÍRSÉGVÍZ Zrt.

**Torma**  
Vízellátási műszaki vezető

#### Mellékletek:

- Szerződéstervezet
- Ajánlatminta
- Átláthatósági nyilatkozat
- Élettartam költség számítás
- Műszaki paraméterek