



NYÍRSÉGVÍZ
Nyíregyháza és Térsége
Víz- és Csatornamű Zrt.

NYÍRSÉGVÍZ

NYÍREGYHÁZA ÉS TÉRSÉGE

VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ

RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Iktatószám: 21245-2018

Ajánlattételi felhívás

A Társaság Nyíregyháza I. sz. szennyvíztisztító telepén lévő szálfogó berendezés pótlására

I. Általános feltételek

A tárgyi feladat elvégzésére meghirdetett beszerzési eljárás célja, hogy a meghirdetett áru/szolgáltatás beszerzése az ajánlatkérő számára a lehető legkedvezőbb módon kerüljön elvégzésre.

II. Az eljárás általános feltételei

A meghirdetett eljárást ajánlatkérő a saját nevében folytatja le. Az eljárás szabályaira ajánlatkérő beszerzési szabályzata vonatkozik, az eljárást ajánlatkérő 5 ajánlat bekérésével (könnyített beszerzésekre vonatkozó szabályok figyelembevételével), valamint jelen ajánlattételi felhívás nyilvános közzétételével folytatja le. (Ajánlatkérő beszerzési szabályzata a www.nyirsegviz.hu oldalon elérhető).

III. Az eljárás tárgya

Szálfogó berendezés beszerzése, beépítése és beüzemelése. Teljesítés helye: NYÍRSÉGVÍZ Zrt. I. számú szennyvíztisztító telepe, 4400 Nyíregyháza, Westsik V. u. 1.

IV. Ajánlattétel

Ajánlattevő ajánlattételi szándékát az alábbiak szerint benyújtott pályázat megküldésével jelzi.

Ssz	Ajánlattal érintett terület	Ajánlat leírása	Mennyisége
1.	Csatornázási ágazat Nyíregyháza I. sz. szennyvíztisztító telep 400 Nyíregyháza, Westsik Vilmos u. 1.	Szálfogó berendezés, elektromos és pneumatikus vezérlő szekrény valamint 1 db dugattyús kompresszor beszerzése, beépítése és beüzemelése	1 db

IV.1 Ajánlattevő feladata:

- A cseréhez szükséges szálfogó gyártása vagy gyártatása.
- A szálfogó helyszínre szállítása.
- A szálfogó szállítójárműről történő leemelése.
- A szálfogó bedaruzása, beszerelése, meglévő csatlakozásokra történő rákötése, szükséges átalakítások elvégzése
- Elektromos (erős és gyengeáramú) szerelési munkák elvégzése
- Levegőellátó kompresszor telepítése
- A beépített berendezés vezérlésének összehangolása a technológia további berendezéseivel.
- A szálfogó beüzemelése.
- A sikeres üzemi próbát követően a szálfogó 10 napos üzemi próbájának lefolytatása
- A kezelő személyzet betanítása, oktatása.
- Az átadási dokumentáció biztosítása (magyar nyelvű), mely tartalmazza a karbantartási feladatokat, a berendezés magyar nyelvű gépkönyvét, annak részeként a szálfogó összeállítási valamint az elektromos kapcsolószekrény kapcsolási rajzát melynek alapján a későbbi javításokhoz a szükséges alkatrészek azonosíthatók.

IV.2 Ajánlatkérő feladata:

- A szennyvíziszap elkormányzása az érintett csővezetésekből a munkaterület biztosítása.
- A régi szálfogó (szálprés) kibontása, elszállítása.
- Közreműködés a próbaüzem lefolytatásában, a szükséges kezelőszemélyzet biztosítása.

IV.3 Műszaki követelmények:

- A meglévő szálfogó helyére beépíthető legyen, további pódium átalakítás nélkül.
- A berendezés automatikus üzemű legyen.
- A berendezés rendelkezzen helyi kézi működtető kapcsolóval
- Szűrési teljesítmény: 3 % szárazanyag tartalomnál min: 20 m³/h
- Szűrőzóna mérete: 5 mm
- Prés zóna mérete: 2 mm
- Kibocsátott szálal anyag tartalom: legalább 30 %
- Szűrendő iszap szárazanyag tartalma: 1-8 %
- Sajtoló szűrőkosár és csiga anyaga: legalább 1.4571
- Szűrőkosár anyagvastagsága: minimum 3 mm
- Csőház anyaga: legalább 1.4571
- Csőház anyagvastagsága: minimum 6 mm
- Préscsiga anyagvastagsága: 8 mm
- Szerkezeti hossz maximum 3 600 mm
- Szerkezet magassága: maximum 1 250 mm
- Érintés védelem: legalább IP 55
- A berendezés rendelkezzen az alábbi védelmi funkciókkal: túlnyomás elleni védelem, pneumatika zavar védelem, túlterhelés elleni védelem, kitörés elleni védelem.
- A beépített berendezés vezérlése illeszkedjen a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. meglévő folyamatirányító rendszeréhez.(állapotjelek, hibajelek)

V. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

V.1 Az árajánlatnak tartalmaznia kell:

- **Ajánlattevő megnevezését, adószámát, cégjegyzékszámát, bankszámlaszámát**
- **Egyéni vállalkozó esetében vállalkozói engedély számát, vállalkozói igazolvány másolatát, adószámát**
- **Ajánlattevő székhelyét, Ügyvezető nevét, elérhetőségét, aláírási címpéldányát**
- **A megajánlott berendezés gyártóját, típusát, kapacitását, fő műszaki adatait, műszaki leírását és körvonal rajzát, ezen belül**
 - a berendezés villamos energia felhasználás teljesítmény igényét,
 - a berendezés zajkibocsátását (dBA)
 - a túlterhelés védelem módját
 - az automatika, vezérlő rendszer bemutatását, a termék gyártójának megnevezésével
- **Garanciális feltételeket**

- Ajánlati árat (EURO-ban). Egyúttal kérjük az átváltási árfolyam meghatározását is
- Garancián túli szervizelések költsége, a gép 3.-7. év időtartamra (EURO-ban)
- A berendezés fajlagos villamos energia felhasználását (kWh/száranyag tonna)
- Referenciákat (helyszín, elérhetőség)
- Nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy milyen minőségirányítási rendszer tanúsítvánnyal rendelkezik a pályázó (Nemleges válasz esetén a nemleges nyilatkozat megküldése szükséges, amely a későbbikben nem kizáró tényező. Nyilatkozat hiányában Ajánlatkérő úgy tekinti, hogy a pályázó nem rendelkezik tanúsítvánnyal)

V.2 Ajánlatkészítéssel kapcsolatos kérdések, helyszíni szemle

- Ajánlatkérő biztosítja a munkaterület megtekintésének lehetőségét.
Kapcsolattartó: Krajecz András művezető, telefon: 20/299-64-54
- Az ajánlatkészítése során kérjük a helyszíni bejárás tapasztalatit figyelembe venni.
- Az ajánlatkérő felhívja ajánlatadó figyelmét, hogy a megajánlásra kerülő vállalási összegben felül semmilyen többletköltség nem érvényesíthető, pótmunka csak abban az esetben számolható el, ha ajánlatkérő a kiírástól eltérő feladat teljesítését rendeli el. Az ajánlatkérési dokumentáció esetleges hiányosságaira való hivatkozásra többlet költség nem számolható el.
- Ajánlatkérő az ajánlatokkal kapcsolatos bármilyen kérdést a **beszerzes@mail.nyirsegviz.hu** címen fogad és 24 órán belül (amennyiben a kérdés péntek 10 óra és hétfőn 7 óra között érkezik akkor a kedd 8 óráig) megválaszol. Ajánlatkérő a kérdéseket 2018. augusztus 7-én 10:00 óráig fogadja.

V.3 Teljesítési határidő, garanciavállalás

- Teljesítési határidő: 2018. december 20. mely határidőre a próbaüzem lezárását is el kell végezni.
- A szerződés szerint kikötésre kerülő garanciális időtartam a teljesítéstől számított 2 év.

V.4 Fizetési feltételek

Ajánlatkérő a sikeres átadás-átvételt követően kiállított számlát annak beérkezésétől számított 30 napon belül átutalással egyenlíti ki. Ajánlatkérő előleget nem folyósít.

V.5 Ajánlatok beadása, bontása

- Az ajánlatokat zárt borítékban 4400 Nyíregyháza, Tó utca 5. szám alá az Iratkezelési előadó részére kérjük – postai úton, vagy személyesen – eljuttatni, a borítékon kérjük feltüntetni a „**Szálfogó beszerzés 2018**” jeligét.

Az árajánlatok legkésőbbi beadásának határideje: 2018. augusztus 10. 12:00. A nem zárt borítékban eljuttatott pályázatokat ajánlatkérő nem értékeli, azokat nem minősíti ajánlatnak.

Ajánlatkérő az **ajánlatok bontását 2018. augusztus 10-én 13 órakor** a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. székhelyén nyilvánosan végzi a bontási eljárás pontos helye: 4400 Nyíregyháza, Tó utca 5. szám földszint 4. számú tárgyaló. Az ajánlattevők megjelenésének elmaradása a


bontási eljárást nem érinti. Az ajánlattevőket a borítékbontásra külön értesítés nélkül, jelen felhívással, ezennel meghívjuk.

- Ajánlatkérő csak a fenti tartalom szerinti ajánlatokat fogadja be, a fentiekől eltérő tartalmú ajánlatok esetén ajánlatkérő hiánypótlási felhívást küld, a hiánypótlási határidőt ajánlatkérő 3 naptári napban jelöli meg. Hiánypótlás után a fentiekől eltérő tartalmú ajánlatot ajánlatkérő nem fogad el, azokat érvénytelennek minősíti. Kirívóan alacsony vagy magas ár esetén ajánlatkérő élhet az ajánlat elutasításának jogával.
- Ajánlatkérő fenntartja továbbá a jogot, hogy a beérkezett ajánlatok ismeretében ajánlattevőket árlejtésre hívja fel.

V.6 Ajánlatok elbírálása, szerződéskötés

- Ajánlat elbírálásának szempontja az ajánlati ár
- Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a beszerzési eljárást bármikor megszüntesse, vagy az ajánlatok bontása után eredménytelennek nyilvánítsa
- A nyertes ajánlattevővel az ajánlatkérő szerződést köt. A szerződéskötés feltétele 30 napnál nem régebbi nemleges NAV igazolás bemutatása, vagy ajánlattevő nyilatkozata, hogy szerepel a NAV köztartozásmentes adózók adatbázisában.

Nyíregyháza, 2018. július 25.



Galambos Sándor
Műszaki vezérigazgató-helyettes
NYÍRSÉGVÍZ Zrt.

NYÍRSÉGVÍZ
Nyíregyháza és Térsége Víz és Csatornázási
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nyíregyháza



Mészáros József
Csatornázási műszaki vezető
NYÍRSÉGVÍZ Zrt.