



NYÍRSÉGVÍZ

NYÍREGYHÁZA ÉS TÉRSÉGE

VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Iktatószám: 21478-2019

Ajánlattételi felhívás

A Társaság 2019. évi tiszalöki 2 db szűrőtartály gyártása beszerzéséhez

I. Általános feltételek

A tárgyi feladat elvégzésére meghirdetett beszerzési eljárás célja, hogy a felhívásban szereplő 2 db ivóvíz kezelésére szolgáló előszűrős ZEL 2200-as szűrőtartály az ajánlatkérő számára a lehető legkedvezőbb módon kerüljön legyártásra és kiszállításra.

II. Az eljárás általános feltételei

A meghirdetett eljárást az ajánlatkérő saját nevében folytatja le. Az eljárás szabályaira az ajánlatkérő beszerzési szabályzata vonatkozik, az eljárás az 5 árajánlatos beszerzésekre vonatkozó szabályok figyelembevételével történik. (Ajánlatkérő beszerzési szabályzata a www.nyirsegviz.hu oldalon elérhető)

III. Az eljárás tárgya

A NYÍRSÉGVÍZ Zrt. Zrt. működési területén ivóvíz minőség javító program keretén belül - 2 db szűrőtartály gyártása a csatolt méretezett rajzok alapján.

Kiszállítás helyszíne: Tiszalök, Honvéd u. Vízműtelep

IV. Ajánlattétel

Ajánlattevő ajánlattételi szándékát az alábbiak szerint benyújtott pályázat megküldésével jelzi.

Az árajánlatnak tartalmaznia kell:

- 1. A vállalkozó megnevezését, adószámát, cégjegyzékszámát, bankszámlaszámát**
- 2. Egyéni vállalkozó esetében vállalkozói engedély számát, vállalkozói igazolvány másolatát, adószámát**
- 3. Cég székhelyét, Ügyvezető nevét, elérhetőségét, aláírási címpéldányát, amennyiben különböző, úgy az ajánlattételi eljárás és a teljesítés során eljáró képviselő nevét, e-mail címét, telefonszámát**
- 4. Összesített nettó ajánlati árat Ft-ban meghatározva (+ kiszállítási díj Tiszalök, Honvéd u 54. címre)**
- 5. Fizetési feltételeket**
- 6. Vállalt garanciális feltételeket (a megajánlható garanciális idő minimum 24 hónap)**
- 7. Gyártás határidejét**
- 8. Nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy milyen minőségirányítási rendszer tanúsítvánnyal rendelkezik a pályázó (Nemleges válasz esetén a nemleges nyilatkozat megküldése szükséges, amely a későbbikben nem kizáró tényező. Nyilatkozat hiányában Ajánlatkérő úgy tekinti, hogy a pályázó nem rendelkezik tanúsítvánnyal)**

Gyártási feltételek:

- A tartályok belső, vízzel érintkező felületeinek bevonatolása Hempadur 35560 kétkomponensű epoxi bevonattal 400 µm vastagságban (KEF-25593-2/2014).
- A tartályok külső felületkezelése 3 rétegben (alapozó-közbenső-fedő réteg, 3x50 µm) Trinát festékekkel. Közbenső és fedőréteg: RAL5015, kék színben.
- Nyomáspróba elvégzése 6,5 bar nyomáson, melyről nyomáspróba jegyzőkönyv kiállítása szükséges
- Minden legyártott tartályt el kell látni adattáblával, melyeknek a következőket kell tartalmaznia:
 - Gyártó megnevezése
 - Tartály megnevezést
 - Tartály gyártási száma
 - Gyártási év, hónap
 - Névleges nyomás: 4 bar
 - Nyomáspróba: 6,5 bar

Ajánlattevőnek a tartályok átadásánál az alábbi dokumentumokat kell biztosítania:

- Kivitelezői nyilatkozat
- Megfelelőségi nyilatkozat
- Tartálygyártással kapcsolatos tanúsítványok
- Hegesztést végző minősített hegesztők jegyzéke és tanúsítványai
- Nyomáspróba jegyzőkönyv
- Szállítólevél

Ajánlatkérő az ajánlatokkal kapcsolatos bármilyen kérdést a beszerzes@mail.nyirsegviz.hu címen fogad és 24 órán belül megválaszol. Ajánlatkérő a kérdéseket 2019. augusztus 21. napján 10:00 óráig fogadja. Kapcsolattartó személyek az ajánlatkérő részéről Bodzás Miklós tel: 20/247-37-54; illetve ifj. Gáti László tel: 523-600/2621 mellék.

Az ajánlatkérő csak a fenti tartalom szerinti ajánlatokat fogadja be, a fentiekől eltérő tartalmú ajánlatok esetén ajánlatkérő hiánypótlási felhívást küld, a hiánypótlási határidőt ajánlatkérő 3 munkanapban jelöli meg. Hiánypótlás után a fentiekől eltérő tartalmú ajánlatot ajánlatkérő nem fogad el, azokat érvénytelennek minősíti. Kirívóan alacsony vagy magas ár esetén ajánlatkérő élhet az ajánlat elutasításának jogával.

Az ajánlatokat zárt borítékban 4400 Nyíregyháza, Tó utca 5. szám alá az Iratkezelési előadó részére kérjük – postai úton, vagy személyesen – eljuttatni, a borítékon kérjük feltüntetni a „**Tiszalök 2 db szűrőtartály gyártása**” jeligét. Az árajánlatok **legkésőbbi beadásának határideje: 2019. augusztus-28-án 12:00 óra**. A nem zárt borítékban eljuttatott pályázatokat ajánlatkérő nem értékeli, azokat nem minősíti ajánlatnak.


Ajánlatkérő az **ajánlatok bontását 2019. augusztus 28-án 13:00-kor** székhelyén nyilvánosan végzi. A bontási eljárás pontos helye: 4400 Nyíregyháza, Tó utca 5. szám földszint 4. számú tárgyaló. Az ajánlattevők megjelenésének elmaradása a bontási eljárást nem érinti. Az ajánlatok ismeretében ajánlatkérő mérlegeli, hogy a legkedvezőbb ajánlatot tevőket árlejtésre hívja-e fel.

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az eljárást az ajánlatok bontása után eredménytelennek nyilvánítsa

V. Ajánlatok elbírálása, szerződéskötés

- Ajánlatok elbírálásának szempontja a legalacsonyabb ajánlati ár
- A nyertes ajánlattevővel az ajánlatkérő szerződést köt. A szerződéskötés feltétele 30 napnál nem régebbi részletfizetési kedvezménnyel és sarokszámokkal bővített nemleges adattartalmú NAV igazolás bemutatása, vagy ajánlattevő nyilatkozata, hogy szerepel a NAV köztartozásmentes adózók adatbázisában.
- Ajánlattevő az ajánlattételével elfogadja a kiíráshoz csatolt szerződéstervezet valamennyi feltételét, kivéve azokat a pontokat, amely esetlegesen törvénybe vagy jogszabályba ütközik.

Nyíregyháza, 2019.08.13.


.....
Galambos Sándor
Műszaki vezérigazgató-helyettes
NYÍRSÉGVÍZ Zrt.


.....
Kónnyú Zsolt
Gazdasági vezérigazgató-helyettes
NYÍRSÉGVÍZ Zrt.

SULYOK BÉLA
*Vizellátási műszaki
vezető*