



NYÍRSÉGVÍZ
Nyíregyháza és Térsége
Víz- és Csatornamű Zrt.

NYÍRSÉGVÍZ

NYÍREGYHÁZA ÉS TÉRSÉGE

VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ

RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Iktatószám: 13303-2022

Ajánlattételi felhívás

Villamos kapcsolószekrények beszerzésére 2022. évben

6

I. Általános feltételek

A tárgyi feladat elvégzésére meghirdetett beszerzési eljárás célja, hogy a meghirdetett eszközök beszerzése az ajánlatkérő számára a lehető legkedvezőbb módon kerüljön elvégzésre.

II. Az eljárás általános feltételei

A meghirdetett eljárást ajánlatkérő a saját nevében folytatja le. Az eljárás szabályaira ajánlatkérő beszerzési szabályzata vonatkozik, az eljárást ajánlatkérő 3 ajánlat bekérésével folytatja le. (Ajánlatkérő beszerzési szabályzata a www.nyirsegviz.hu oldalon elérhető)

III. Az eljárás tárgya

Kapcsolószekrény beszerzése

Ssz	Ajánlattal érintett ágazat	Ajánlat leírása	Becsült mennyisége
1	Csatornázási	Felügyeleti rendszer üzemeltetéséhez szükséges „A” jelű villamos kapcsolószekrények beszerzése.	15 db + 1 db opciós
2	Csatornázási	Felügyeleti rendszer üzemeltetéséhez szükséges „D” jelű villamos kapcsolószekrények beszerzése	1db
3	Csatornázási	Felügyeleti rendszer üzemeltetéséhez szükséges „K” jelű villamos kapcsolószekrények beszerzése	1db
4	Csatornázási	Felügyeleti rendszer üzemeltetéséhez szükséges „T” jelű villamos kapcsolószekrények beszerzése	1db

Ajánlatkérő tájékoztatja a pályázókat, hogy a fenti becsült értékek tájékoztató jellegűek, azoktól ajánlatkérő negatív irányban bármilyen, pozitív irányban maximum 30%-os mértékben eltérhet.

IV. Ajánlattétel

Ajánlattevő ajánlattételi szándékát az alábbiak szerint benyújtott pályázat megküldésével jelzi.

1. Az ajánlatkérő felhívja ajánlatadó figyelmét, hogy a megajánlásra kerülő vállalási összeg felül semmilyen többletköltség nem érvényesíthető. Az ajánlatkérési dokumentáció esetleges hiányosságaira való hivatkozásra többlet költség nem számolható el.

Az árajánlatnak tartalmaznia kell:

1. A vállalkozó megnevezését, adószámát, cégjegyzékszámát, bankszámlaszámát
 2. Egyéni vállalkozó esetében vállalkozói engedély számát, illetve nyilatkozat arról, hogy a KATA hatálya alá tartozik-e
 3. Cég székhelyét, Ügyvezető nevét, elérhetőségét, aláírási címpéldány másolatát, amennyiben különböző, úgy az ajánlattételi eljárás és a teljesítés során eljáró képviselő nevét, e-mail címét, telefonszámát, képviseleti jog igazolását.
 4. A megajánlott termék(ek) gyártóját/típusát
 5. A termék(ek) műszaki adatlapját
 6. A megajánlott szolgáltatások megnevezését
 7. Garanciális feltételeket
 8. A termék(ek) nettó egység és összesített árát Ft-ban
 9. Az ajánlat nettó végösszegét Ft-ban
 10. Nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy milyen minőségirányítási rendszer tanúsítvánnyal rendelkezik a pályázó. Nyilatkozat hiányában Ajánlatkérő úgy tekinti, hogy Ajánlattevő nem rendelkezik tanúsítvánnyal.
2. Ajánlatkérő csak a fenti tartalom szerinti ajánlatokat fogadja be, a fentiekől eltérő tartalmú ajánlatok esetén ajánlatkérő hiánypótlási felhívást küld, a hiánypótlási határidőt ajánlatkérő 3 munkanapban jelöli meg. Hiánypótlás után a fentiekől eltérő tartalmú ajánlatot ajánlatkérő nem fogad el, azokat érvénytelennek minősíti. Kirívóan alacsony vagy magas ár esetén ajánlatkérő élhet az ajánlat elutasításának jogával.
3. Ajánlatkérő az ajánlatokkal kapcsolatos bármilyen kérdést a beszerzes@mail.nyirsegviz.hu címen fogad és 24 órán belül (amennyiben a kérdés péntek 10 óra és hétfőn 7 óra között érkezik akkor a kedd 8 óráig) megválaszol. Ajánlatkérő a kérdéseket **2022. április 21. napján** 10:00 óráig fogadja.
4. Az ajánlatokat zárt borítékban 4400 Nyíregyháza, Tó utca 5. szám alá az Iratkezelési előadó részére kérjük – postai úton, vagy személyesen – eljuttatni, a borítékon kérjük feltüntetni a „**Villamos kapcsolószelekrény beszerzés**” jeligét.

Az árajánlatok legkésőbbi **beadásának határideje: 2022. április 28. 12:00.** A nem zárt borítékban, vagy nem postai úton eljuttatott pályázatokat ajánlatkérő nem értékeli, azokat nem minősíti ajánlatnak.

Ajánlatkérő az **ajánlatok bontását 2022. április 28. 13:30 órakor** a korábbi döntésének fenntartása értelmében zártkörűen végzi, a boríték bontási eljárásán kizárólag Ajánlatkérő munkavállalói vehetnek részt.

V. Ajánlatok értékelése

Kapcsolószelekrény beszerzése

Ajánlatkérő a legalacsonyabb árat ajánló ajánlattevővel köt szerződést.

- Az ajánlatok ismeretében ajánlatkérő mérlegeli, hogy a legkedvezőbb ajánlatot tevőket árlejtésre hívja-e fel.

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az eljárást az ajánlatok bontása után is eredménytelennek nyilvánítsa. Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy bármely részben az eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

VI. Teljesítés

Teljesítési határidő szállítás esetében megrendeléstől számított 45 nap

Az átadás-átvétel feltétele a termék leszállításakor az átadási dokumentáció és a garanciajegy átadása. A számla kiegyenlítése a teljesítésigazolással együtt benyújtott számla ajánlatkérő kézhezvételétől számított 30 napon belüli átutalással történik.

A nyertes ajánlattevővel ajánlatkérő szerződést köt, amely szerződés alapján ajánlattevő elvégzi a III. pontban körülírt szolgáltatást az ajánlatában körülírt feltételekkel. A szerződéskötés feltétele 30 napnál nem régebbi nemleges NAV igazolás bemutatása, vagy ajánlattevő nyilatkozata, hogy szerepel a NAV köztartozásmentes adózók adatbázisában.

A mellékelt szerződés tervezet az ajánlattétel elválaszthatatlan részét képezi, az Ajánlattevő a pályázat benyújtásával elfogadja a szerződésben szereplő feltételeket.

A szerződéskötés feltétele az Ajánlattevő részéről az átláthatósági nyilatkozat (58/2013 (II.27) Korm. rendelet 49-50. § szerinti tevékenységek esetén). Nyilatkozat hiányában Ajánlatkérő az Ajánlattevővel nem köt szerződést.


Mellékletek:

Szerződés tervezet

Technikai követelmények (1-4. sz. mellékletek)

Egyvonalas kapcsolási rajzok (5-8. sz. mellékletek)

Nyíregyháza, 2022. április 12.



Galambos Sándor
Műszaki vezérigazgató-helyettes
NYÍRSÉGVÍZ Zrt.

NYÍRSÉGVÍZ
Nyíregyháza és Térsége Víz és Csatornák
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nyíregyháza



Könnö Zsolt
Gazdasági vezérigazgató-helyettes
NYÍRSÉGVÍZ Zrt.



ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére

Amely létrejött egyrészről

Név	
Székhely	
Képviseli	
Adószám	
Cégjegyzékszám	
Bankszámlaszám	

mint eladó, a továbbiakban: mint Eladó

másrészről

Név	NYÍRSÉGVÍZ Zrt.
Székhely	4401 Nyíregyháza, Tó u. 5.
Képviseli	Tóth István vezérigazgató
Adószám	11492809-2-15
Cégjegyzékszám	15-10-040209

mint Vevő (továbbiakban: Vevő) között,
alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint

I. Preambulum

A Felek rögzítik, hogy a Vevő a saját beszerzési szabályzata alapján **Villamos kapcsolószekrények beszerzésére 2022. évben** beszerzési eljárást folytatott le, amelyen az Eladó ajánlatot tett. A Vevő az ajánlatokat elbírálta és megállapította, hogy a legelőnyösebb ajánlatot az Eladó tette, így az Eladóval kíván szerződést kötni.

II. Szerződés tárgya

A Felek megállapodnak, hogy jelen adásvételi szerződés szerint az Eladó eladja, a Vevő pedig megvásárolja az Eladó kizárólagos tulajdonát képező termékeket az alábbi részletezés szerint:

Megnevezés	Mennyiség (db)	Egység ár (Ft)	Nettó érték (Ft)
„A” jelű villamos kapcsolószekrények beszerzése	15 + 1 opciós		
„D” jelű villamos kapcsolószekrény beszerzése	1		
„K” jelű villamos kapcsolószekrény beszerzése	1		
„T” jelű villamos kapcsolószekrény beszerzése	1		
Mindösszesen:			

Tekintve hogy az objektumok kiemelt fontossággal bírnak, ezért a műszaki beüzemelés során a teljes beüzemelés időtartamára a Szállító köteles műszaki jelenlétet, felügyeletet biztosítani a NYÍRSÉGVÍZ ZRT. által megadott helyen és időben. A tervezett egy szekrényes kapcsolószekrények szerelési ideje 4-8 óra.

Az átadásra kerülő kapcsolószekrények egyedi gyártásúak, a kapcsolószekrények tervét és műszaki leírását az ajánlattételi felhívás tartalmazza. A tervdokumentáció a felek rendelkezésére áll.

A gyártás során alkalmazásra kerülő termékcsoporthoz az alábbiak:

- Kapcsolószekrények: Schneider Electric
- Mágnes kapcsolók, kismegszakítók, motorvédők: Eaton Moeller
- Automatizálási elemek: Omron
- Sorkapcsok: Weidmüller

III. Átvétel – átvétel

Eladó kijelenti, hogy a harmadik személynek nem áll fenn olyan joga, amely jelen adásvételt érintené.

III.1. Az Eladó vállalja a termékek kiszállítását a 4400 Nyíregyháza, Tó utca 5. sz. alá, az alábbi ütemezés szerint:

Termék megnevezése	Mennyiség (db)	Legkésőbbi szállítási határidő
Felügyeleti rendszer üzemeltetéséhez szükséges „A” jelű villamos vezérlőszekrények beszerzése	15+1 opciós	2022.11.20.
Felügyeleti rendszer üzemeltetéséhez szükséges „D” jelű villamos vezérlőszekrények beszerzése	1	2022.07.20
Felügyeleti rendszer üzemeltetéséhez szükséges „K” jelű villamos vezérlőpanel beszerzése	1	2022.09.20
Felügyeleti rendszer üzemeltetéséhez szükséges „T” jelű villamos vezérlőszekrények beszerzése	1	2022.05.20

Az egyes ütemekben leszállításra kerülő termékek átadása önálló részteljesítésnek minősül, melynek alapján eladó rész-számla benyújtására jogosult.

A teljesítési határidő és a részteljesítési határidők kötbérterhesek.

Az irányítástechnikai szekrényre ajánlatkérő előteljesítést nem fogad el.

III.2. Az Eladó a szállításért külön díjat nem számol fel. A Vevő az árun a birtokbaadással tulajdont szerez, ezt követően jogosult annak beépítésére, vagy továbbértékesítésére.

III.3. A Vevő képviselője az átvételt megtagadhatja, amennyiben

- az áruhoz nem csatoltak szállítólevelet;
- a szállítólevél nem megfelelő adattartalommal került kitöltésre vagy a szállítólevél felüntetett adatok és/vagy darabszámok nem felelnek meg a kapcsolódó megrendelésben foglaltaknak; vagy a szállítólevél szereplő mennyiség eltér a tényleges szállítástól
- szemmel láthatóan nem megfelelő az áru vagy csomagolás (pl.: sérült szállítmány)
- a mennyiségi átvételt követően nem történik meg a minőségi átvételhez szükséges bizonylatok átadása (megvalósulási tervdokumentáció, teljesítménynyilatkozat átadása, mérési jegyzőkönyvek átadása)
- a Vevő mennyiségi-minőségi kifogása esetén a felek az átadás-átvételtől jegyzőkönyvet vesznek fel, amelyben rögzítik:
 - a) Az átvételt meg nem hiúsító hiányosságokat, illetve azok elhárítására vonatkozó közös megállapodást,
 - b) Az átvétel megghiúsulásának okát
 - c) A kifogásolásból egyértelműen ki kell derülnie a megállapított hiányosság fajtájának és terjedelmének.

IV. Szerződés hatálya

Jelen szerződés az aláírás napján lép hatályba.

V. Ellenérték és annak megfizetése

- V.1. A Vevő az áru ellenértékét – az Eladó által kiállított számla alapján – a számla beérkezését követő 60 napon belül köteles megfizetni.
- V.2. A Vevő előleget nem fizet.
- V.3. Ha a Vevő a szerződés szerinti fizetési kötelezettségét határidőre nem teljesíti, úgy az Eladó jogosult minden további megrendelés teljesítését felfüggeszteni, a szerződéstől elállni, a késedelem időtartamára a Magyar Polgári Törvénykönyvben meghatározott mindenkorai gazdálkodó szervek közötti késedelmi kamatot követelni
- V.4. A fizetési késedelem utolsó napja – a késedelmi kamat számítása szempontjából – a késedelmesen kifizetett számla összegének az Eladó számláján történő jóváírásának a napja.

VI. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek, egyéb kötelezettségek

- VI.1. Meghiúsulási kötbér: az Eladó a Vevő részére meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles, amennyiben olyan okból, amelyért általa is elfogadottan felelős - a teljesítés meghiúsul. A meghiúsulási kötbért pénzben kell teljesíteni. A meghiúsulási kötbér mértéke a meghiúsult szerződéses nettó értéknek 8 %-a.
- VI.2. Késedelmi kötbér: az Eladó a Vevő részére késedelmi kötbér megfizetésére köteles, amennyiben a teljesítés a teljesítési határidőn túl történik. A késedelmi kötbér mértéke 0,5 %/nap (maximum 10 %) a tételre vonatkozóan.
- VI.3. A Vevő köteles a bruttó számlaérték 8 %-át kötbérként az Eladónak megfizetni, ha a megrendelt termék átvételét – jelen szerződés III.3. pontjában meghatározott esetet leszámítva – megtagadja.
- VI.4. Eladó a szerződés tárgyát képező villamos kapcsolószekrényekre az átvétel keltétől számított év jótállást vállal.

VII. Vis maior

- VII.1. Az Eladó mentesül a késedelmi kötbér megfizetése alól, illetve a Vevőt nem illeti meg a szerződéstől való elállás joga, ha a késedelmes teljesítés „vis maior” eredménye.
- VII.2. „Vis maior”: ha az Eladó érdekkörén kívüli okok miatt esik késedelembe, illetve hiúsul meg a szállítás. Ezen okok pl.: sztrájk, háború, tűzvész, árvíz, járvány miatti karantén korlátozások, szállítási embargó, stb.

VII.3. A szállításban vis maior vagy előre nem látható vagy nem az Eladó által okozott események miatt bekövetkező akadályoztatás – ilyen események közé tartoznak mindenekelőtt az üzemzavarok, sztrájk, hatósági rendelkezések, a ki- vagy beszállítási lehetőségek utólagos megszűnése, valamint az Eladónál történő beszállításra vonatkozó első mondat szerinti fenntartás – a nevezett hatások időtartamára és mértékében mentesítik az Eladót az esetlegesen megállapodott szállítási- és rakodási határidők betartása alól. A szerződéstől való elállásra is feljogosítják az Eladót, anélkül, hogy ennek folytán a Vevőt kártérítési- vagy egyéb igények illetnék meg.

VIII. Vitás kérdések rendezése

VIII.1. Minden, a szerződés megkötése után felmerülő, a szerződés teljesítését akadályozó körülményről a Felek kölcsönösen kötelesek egymást tájékoztatni, és mindent megtenni annak érdekében, hogy jelen megállapodásból fakadó nézeteltéréseiket közvetlen tárgyalások útján rendezzék.

VIII.2. Ha a Felek közötti tárgyalások – 30 napon belül – nem vezetnek eredményre jogviták esetén a felek értékhatártól függően alávetik magukat a Vevő székhelye szerinti bíróságnak.

IX. Értesítések

IX.1. A Felek által küldött értesítéseket írásban, ajánlott levélben, telefaxon, vagy e-mailben kell megküldeni, az Eladónak e szerződésben meghatározott címére, illetve a Vevő által küldött megrendelésekben meghatározott címekre és írásban – amennyiben a megrendelés írásban érkezik, akkor e-mailben - vissza kell igazolni. Az értesítésben foglaltak a kiküldés időpontjában lépnek hatályba, amennyiben ellenkező tartalmú értesítés nem érkezik, azt kézbesítettnek kell tekinteni.

IX.2. A Felek a kapcsolattartásra az alábbi személyeket jelölik ki:

- Eladó:
- Elérhetősége: Tel.:
- Email:
- Vevő: Szűcs Sándor irányítástechnikai művezető
- Elérhetősége: Tel. 20/540-13-93
- E-mail: nyirsegviz@mail.nyirsegviz.hu

X. Záró rendelkezések

X.1. A Felek képviselői kijelentik, hogy a szerződést elolvasás és értelmezés után, mint szándékukkal és akaratukkal mindenben megegyezőt 4 (négy) eredeti példányban, jóváhagyólag írják alá, amelyekből egy példány az Eladót illeti meg.

- X.2. A Felek kifejezetten kizárják jelen szerződésen kívüli bármilyen korábbi egyeztetés, levelezés, - mind ágazati, mind pedig a felek korábbi megállapodásain alapuló – szokásjog szerződéses elemként történő alkalmazását.
- X.3. Jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi a kapcsolódó ajánlattételi felhívás.

Nyíregyháza, 2022.....

....., 2022.

Vevő

.....
.....
NYÍRSÉGVÍZ ZRt

Eladó

.....
.....
.....



„A” jelű Villamos kapcsolószekrények technikai követelményei:

(Szennyvíz kapcsolószekrény:600x800x250)

- **Villamos kapcsolószekrényeknek** vonatkozóan min. 3 év garancia
- IP 55 védettség
- UV álló műanyag kivitel
- 5mm-es polifoam belső hőszigetelés
- Hőfokszabályzóval beállítható kényszerszellőztetés, ill. fűtés
- Belső kezelői ajtó kialakítás
- Kezelő ajtón az alábbi eszközök kiépítése szükséges
 - Fázisonkénti feszültségmérés
 - Szivattyúként, ill. össz áramfelvétel mérés
 - Szivattyúként üzemóra számlálás
 - Kézi direkt és PLC vezérlés kiválaszthatósága
 - Agregátor csatlakozási lehetőség
 - 400V és 230V vételezési lehetőség
- Működtető feszültség: 24V AC (100VA-es TR beépítése)
- Szivattyúkénti motorvédelem kialakítása
- Túlfeszültség védelemmel kialakítása „BC” és „D”
- Behatolás jelzés kialakítása
- PLC vezérlő és a beépítendő kommunikáció eszközök installálásához való előkészítés kialakítása
- PLC tápellátása 100VA-es 230/230V leválasztó TR beépítése 230V AC táplálásnál
- Szünetmentes áramforrás csatlakozási pont kialakítása
- PLC vezérléshez az alábbi input és output jelek kialakítása
 - IN digit:
 - Automata jelzés
 - Üzemjelzés
 - Feszültség jelzés
 - Behatolás jelzés
 - UK vészjelzés
 - IN analóg:
 - Vízsint mérés 4-20 mA
 - Áramfelvétel mérés 4-20mA
 - OUT digit:
 - 1. szivattyú indítás
 - 2. szivattyú indítás
 - Hibajelzés
 - Reset (újraindítás)
- LED jelzőfények a státuszának megjelenítése a PLC-én

„D” jelű Villamos kapcsolószekrények technikai követelményei:

(Szennyvíz kapcsolószekrény: (2000*1600*400+2000*800*400))

- **Villamos kapcsolószekrényeknek** vonatkozóan min. 3 év garancia
- IP 54 védettség
- UV álló fém kivitel
- 5mm-es polifoam belső hőszigetelés nem kell
- Hőfokszabályzóval beállítható kényszerzellőztetés, ill. fűtés nem kell
- Belső kezelői ajtó kialakítás nem kell
- Villamos fogyasztásmérés kialakítása.
- Működtető feszültség: 230V AC (160VA-es TR beépítése)
- Fúvónként motorvédelem kialakítása
- Túlfeszültség védelemmel kialakítása „BC” és „D”
- PLC vezérlő és a beépítendő kommunikáció eszközök installálásához való előkészítés kialakítása
- PLC tápellátása 100VA-es 230/230V leválasztó TR beépítése 230V AC táplálásnál
- Szünetmentes áramforrás csatlakozási pont kialakítása
- PLC vezérléshez az alábbi input és output jelek kialakítása
- LED jelzőfények a státuszának megjelenítése a PLC-én

„K” jelű Villamos kapcsolószekrények technikai követelményei:

(Szennyvíz kapcsolószekrény: (800*1200*250))

- **Villamos kapcsolószekrényeinek** vonatkozóan min. 3 év garancia
- IP 54 védettség
- UV álló fém kivitel
- 5mm-es polifoam belső hőszigetelés nem kell
- Hőfokszabályzóval beállítható kényszerszellőztetés, ill. fűtés nem kell
- Belső kezelői ajtó kialakítás nem kell
- Villamos fogyasztásmérés kialakítása.
- Működtető feszültség: 230V AC (160VA-es TR beépítése)
- Fúvónként motorvédelem kialakítása
- Túlfeszültség védelemmel kialakítása „BC” és „D”
- PLC vezérlő és a beépítendő kommunikáció eszközök installálásához való előkészítés kialakítása
- PLC tápellátása 100VA-es 230/230V leválasztó TR beépítése 230V AC táplálásnál
- Szünetmentes áramforrás csatlakozási pont kialakítása
- PLC vezérléshez az alábbi input és output jelek kialakítása
- LED jelzőfények a státuszának megjelenítése a PLC-én

„T” jelű Villamos kapcsolószekrények technikai követelményei:

(Szennyvíz kapcsolószekrény: (800*2000*400+1200*2000*400))

- **Villamos kapcsolószekrényeknek** vonatkozóan min. 3 év garancia
- IP 54 védettség
- UV álló fém kivitel
- 5mm-es polifoam belső hőszigetelés nem kell
- Hőfokszabályzóval beállítható kényszerszellőztetés, ill. fűtés nem kell
- Belső kezelői ajtó kialakítás nem kell
- Villamos fogyasztásmérés kialakítása.
- Működtető feszültség: 230V AC (160VA-es TR beépítése)
- Fúvónként motorvédelem kialakítása
- Túlfeszültség védelemmel kialakítása „BC” és „D”
- PLC vezérlő és a beépítendő kommunikáció eszközök installálásához való előkészítés kialakítása
- PLC tápellátása 100VA-es 230/230V leválasztó TR beépítése 230V AC táplálásnál
- Szünetmentes áramforrás csatlakozási pont kialakítása
- PLC vezérléshez az alábbi input és output jelek kialakítása
- LED jelzőfények a státuszának megjelenítése a PLC-én