

Ügyfélszolgálat elérhetőségei:

E-mail: araminfo@opusenergetika.hu
Telefon: +36 52 569 400
Levelezési cím: OPUSZ OPUS Zrt. 4002 Debrecen Pf. 512
www.opusenergetika.hu

Radócz Gergely

Hivatkozási szám: 143659/2024
Ügyintéző: Lucsán Zsuzsanna
Üzleti partner: Nyírségvíz Zrt. 1200226063

Tárgy: Tájékoztatás HMKE csatlakozási dokumentáció elfogadásáról

Tisztelt Radócz Gergely!

Köszönjük, hogy kérésével hozzánk fordult.

A háztartási méretű kiserőmű rendszer a csatlakozási tervnek megfelelően kivitelezhető. A csatlakozási dokumentációt az alábbi adatokra vonatkozóan jóváhagyjuk:

- Felhasználási hely: Mátészalka, Kocsordi utca 2.
- Felhasználó név: Nyírségvíz Zrt.
- Folyamat azonosító: 840405
- Igénybejelentésének kelte: 2024.06.07.
- Inverter típusa, teljesítménye: SolarEdge SE25K 25 kVA 2 db
- HMKE csatlakozás módja: 3 fázis

Az elkészült háztartási méretű kiserőmű üzembe helyezhetőségét a felsorolt dokumentumok beküldésével a levelünk fejlécében található postai vagy email-es elérhetőségeink egyikén jelezze, **365 napon belül:**

- Készre jelentési nyilatkozat
- Villamos biztonsági felülvizsgálati jegyzőkönyv
- Felhasználói nyilatkozat
- Regisztrált szerelői nyilatkozat - ismételt készre jelentés esetén korábbi megíúsult üzembe helyezés esetén

Felhívjuk figyelmét, hogy a készre jelentési nyilatkozaton a szerződött felhasználónak és a kivitelezőnek is nyilatkozni kell.

A **felhasználó aláírásánál** csak a szerződött felhasználó aláírását fogadjuk el. Ebben a pontban a **meghatalmazott aláírása nem elég** a készre jelentéshez.

A készre jelentés feldolgozását követően felhívjuk ügyfelünket időpontegyeztetés céljából és a jelenlegi mérő cseréjét vagy átprogramozását elvégezzük.



Nyilvántartási szám:
ISO 9001: 503/0089(9)-3-219(9)-3
ISO 14001: KIR/181(4)-3-160(4)-3
ISO 45001: MEBIR/043(4)-3-40(4)-3
ISO 50001: EIR/016-3-16-3

Az invertert a helyszínen az ügyfélnek, vagy meghatalmazottjának be kell kapcsolni, rendelkeznie kell az ehhez szükséges információkkal.

A rendszert ezt követően helyezheti üzembe.

Fontos, hogy a mérő cseréjekor/átprogramozásakor a teljes csatlakozási dokumentációnak ott kell lennie a helyszínen, mert azt szerelő kollégáink ellenőrizhetik.

További információ az [OPUS TITÁSZ Zrt. Új bekapcsolás, bővítés \(opustitasz.hu\)](https://opustitasz.hu) oldalon található.

Együttműködését előre is köszönjük.

Az OPUS TITÁSZ Zrt. képviselőjében eljárva.

Debrecen, 2024. 10. 08.

Tisztelettel:



Bócz László

ügyfélszolgálati osztályvezető

OPTESZ OPUS Zrt. az OPUS TITÁSZ Zrt. nevében