

Ügyfélszolgálat elérhetőségei:

E-mail: araminfo@opusenergetika.hu
Telefon: +36 52 569 400
Levelezési cím: OPTE SZ OPUS Zrt. 4002 Debrecen Pf. 512
www.opusenergetika.hu

Nyírségvíz Zrt.
Nyíregyháza
Tó utca utca 5
4401

Hivatkozási szám: 84605/2024
Ügyintéző: Bernáthné Hajdú Krisztina
Üzleti partner: 1200226063

Tárgy: Tájékoztatás HMKE igénybejelentés elfogadásáról

Tisztelt Nyírségvíz Zrt.!

Köszönjük, hogy kérésével hozzánk fordultak.

A háztartási méretű kiserőmű engedélyeztetéséhez benyújtott igénybejelentés alapján a kiserőmű csatlakoztatásának műszaki lehetőségeit megvizsgáltuk.

- Felhasználási hely: Hodász, Dózsa György utca 630 hrsz.
HU000130F11-U-KRISTALYVIZ-HODASZ-
- Felhasználó név: Nyírségvíz Zrt.
- Folyamat azonosító: 554026
- Igénybejelentésének kelte: 2024.06.07.
- Inverter típusa, teljesítménye: -
- HMKE csatlakozás módja: 3 fázis

Az igényelt 50kVA HMKE teljesítmény OPUS TITÁSZ Zrt. tulajdonú közcélú hálózatra nem táplál vissza, azaz viszhat védelemmel lesz ellátva, ezért a hálózati elemek átalakítása nélkül, visszatáplálási korlátozásokkal bekapcsolható.

Felhívom a figyelmet arra, hogy az OPUS TITÁSZ Zrt. Nyíregyházi Üzemével Üzemviteli megállapodást kell kötni.

Kérjük, **90 napon belül** küldje el részünkre a villamos tervező által elkészített, aláírt Háztartási méretű kiserőmű **Csatlakozási dokumentáció kivonatát és a megállapodást** a levelünk fejlécében található email-es vagy postai elérhetőségünkre.

A nyomtatvány letölthető a www.opustitasz.hu honlapról, ahol további információkat is talál a háztartási méretű kiserőművekről.

A rendszer telepítése csak a tervek jóváhagyása után kezdhető meg.

A rendszeréhez a honlapunkon található inverterek listájából válasszon készüléket.



Nyilvántartási szám:
ISO 9001: 503/0089(9)-3-219(9)-3
ISO 14001: KIR/181(4)-3-160(4)-3
ISO 45001: MEBIR/043(4)-3-40(4)-3
ISO 50001: EIR/016-3-16-3

Vételezéssel kapcsolatos tudnivalók

A Rendszerhasználó (felhasználó) a vételezett vagy termelt villamos energiát a felhasználási helyen kívüli területre nem viheti át.

A háztartási méretű kiserőmű üzembe helyezése csak az elosztói engedélyes által felszerelt kétirányú mérő felszerelése után, illetve azzal egy időben történhet.

Általános tudnivalók

A villamos energiáról szóló törvény (VET), valamint annak végrehajtásáról szóló rendelet (VET Vhr) alapján kisfeszültségű közcélú hálózatra csatlakozó felhasználó (fogyasztó) a csatlakozási ponton felhasználóként rendelkezésre álló teljesítmény határáig, de maximum 50 kVA-ig úgynevezett háztartási méretű kiserőművet (továbbiakban HMKE) létesíthet.

A tervezett HMKE felhasználói-, összekötő berendezésen, vagy magánvezetéken keresztül csatlakozhat a közcélú hálózatra, tehát HMKE-t üzemeltető felhasználóként közcélú hálózati csatlakozási pontja nem változik.

Annak érdekében, hogy a HMKE zavaró visszahatások nélkül működjön és a többi rendszerhasználó ellátását, az elosztóhálózat üzemállapotát, üzemzavar elhárítás eredményét hátrányosan ne befolyásolja, a HMKE az elosztóhálózattal vagy annak bármely leválasztott részegységével együtt szigetüzemben nem működhet.

A felhasználóként beadott, az elosztó hálózati engedélyes által jóváhagyott csatlakozási terv alapján a termelő berendezés felhasználói-, összekötő berendezésre, vagy magánvezetékre történő csatlakoztatása a termelni kívánó felhasználó feladata. A felhasználónak a csatlakoztatást a vonatkozó szabványi előírások szerint, vagy a szabványoktól való eltérés esetén azokkal legalább egyenértékű biztonságot nyújtó műszaki megoldással kell elkészítenie.

Mérőhellyel kapcsolatos tudnivalók

Fontos a mérőhelyek, illetve a méretlen fővezeték(ek) ellenőrzése, szükség szerinti felújítása, a mérő kezeléséhez szükséges – mérőszekrényen kialakított – kezelő ablak kialakítása. Ha ez nem történik meg, akkor a felhasználó védelme és hálózatunk megóvása érdekében megtagadhatjuk a rendszer üzembe helyezését. Ilyenkor az újabb ellenőrzés elvégzéséhez a műszaki hiányosság elhárítását jeleznie kell nekünk.

A fogyasztásmérőhely az Ön tulajdonát képezi, azon az elosztói engedélyes szerelői átalakítást nem végeznek. Ezért **mérőhelyét ellenőriztesse regisztrált szerelővel a rendszer telepítése vagy készre jelentése előtt.**

A regisztrált szerelők listáját megtalálja itt: www.meevet.hu

További információ az [OPUS TITÁSZ Zrt. Új bekapcsolás, bővítés \(opustitasz.hu\)](http://opustitasz.hu) oldalon található.

Együttműködését előre is köszönjük.

Az OPUS TITÁSZ Zrt. képviselőjében eljárva.

Debrecen, 2024. július 15.

Tisztelettel:

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized letters that appear to be 'B', 'L', and 'L'.

Bócz László

ügyfélszolgálati osztályvezető

OPTESZ OPUS Zrt. az OPUS TITÁSZ Zrt. nevében