

**KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS**  
**- 1. számú -**  
**és**  
**AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS**  
**- 2. számú módosítása -**

Tisztelt Érdeklődő Gazdasági szereplők!

**KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS - 1. számú –**

Ajánlatkérő a „*Nyíregyháza I. szvt homokfogóinak felújításához kotrólapát gyártása*” tárgyú beszerzési eljárásával kapcsolatban beérkezett kiegészítő tájékoztatás kérést az alábbiak szerint válaszolja meg:

**1. kérdés:**

*A gyártandó kotrólapátról létezik valamilyen műszaki dokumentáció (rajz, fénykép, műszaki leírás)? Amennyiben igen, ezeket rendelkezésre tudják bocsájtani?*

**1. Válasz:**

Ajánlatkérő küldi a kotrólapátról készült képeket.

**AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS - 2. számú módosítása**

Ajánlatkérő a „*Nyíregyháza I. szvt homokfogóinak felújításához kotrólapát gyártása*” tárgyú beszerzési eljárásával kapcsolatban az ajánlattételi felhívást az alábbiak szerint módosítja:

**Eredeti szövegrész:**

d) A beszerzés tárgya és mennyisége

A Nyíregyháza I. szennyvíztisztító telep homokfogó berendezések gépészeti felújításához, a hosszanti kotróhoz 20 db homokfogó lapát gyártása.

Homokfogó típusa: Finnchain

Paraméterek:

- lehúzó lemez (lv.5; lv12),
- 4 db műanyag megvezető, kötőelemekkel,
- gumi nélkül,
- anyagminőség: S235.

Ajánlatkérő kisserelt lapátot rendelkezésre bocsát az ajánlattételhez!

A legyártott lapátra a vállalkozóként szerződő nyertes ajánlattevőnek 12 hónap garanciát kell vállalnia.

**Módosított szövegrész:**

d) A beszerzés tárgya és mennyisége

A Nyíregyháza I. szennyvíztisztító telep homokfogó berendezések gépészeti felújításához, a hosszanti kotróhoz 20 db homokfogó lapát gyártása. A lapátot 4 db műanyag megvezető kötőelemmel, gumi nélkül kell leszállítani.

Homokfogó típusa: Finnchain

Paraméterek:

- lemez (lv.5; lv12),
- 4 db műanyag megvezető kötőelem anyaga: POM-C,
- gumi nélkül,
- lapát anyagminőség: S235.

A kiszerelt lapátról az ajánlattételhez fényképek állnak rendelkezésre.

A vállalkozóként szerződő nyertes ajánlattevő részére ajánlatkérő kiszerelt lapátot rendelkezésére bocsátja.

A legyártott lapátra a vállalkozóként szerződő nyertes ajánlattevőnek 12 hónap garanciát kell vállalnia. A garancia a lapát normál üzemi állapotban bekövetkezett törésére, elhajlására terjed ki.

**Az ajánlattételi felhívás egyéb pontjai változatlanul maradnak.**

### **SZERZŐDÉS - módosítása**

Ajánlatkérő a „*Nyíregyháza I. szvt homokfogóinak felújításához kotrólapát gyártása*” tárgyú beszerzési eljárásával kapcsolatban a szerződést az alábbiak szerint módosítja:

#### **Eredeti szövegrész:**

V. 3. A Vállalkozó a szerződés tárgyát képező legyártott homokfogó lapátokra az átvételtől időpontjától számított 12 hónap garanciát vállal.

#### **Módosított szövegrész:**


V. 3. A Vállalkozó a szerződés tárgyát képező legyártott homokfogó lapátokra az átvételtől időpontjától számított 12 hónap garanciát vállal. A garancia a lapát normál üzemi állapotban bekövetkezett törésére, elhajlására terjed ki.

**Kérjük a Tisztelt Gazdasági szereplőket, hogy a fenti kiegészítő tájékoztatásban foglaltakat is vegyék figyelembe az ajánlatuk elkészítésekor. A kiegészítő tájékoztatás figyelmen kívül hagyása adott esetben az ajánlat érvénytelenségét eredményezheti.**

Az ajánlatkérő az ajánlattételi felhívás módosításáról egyidejűleg tájékoztat valamennyi érdekelt gazdasági szereplőt, az egységes szerkezetű ajánlattételi felhívást és szerződést megküldi valamennyi ajánlattételre felkért gazdasági szereplő részére, illetve hozzáférhetővé teszi az ajánlattételi felhívás c) pontjában meghatározott [http://www.nyirsegviz.hu/kozerdeku/ajanlatteteli\\_felhivasok](http://www.nyirsegviz.hu/kozerdeku/ajanlatteteli_felhivasok) címen.

Nyíregyháza, 2023. január 27.

Tisztelettel:

  
\_\_\_\_\_  
az Ajánlatkérő képviselőjében