

**1. sz. KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS és az
AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 3. sz. módosítása**

Tisztelt Gazdasági szereplők!

Ajánlatkérő a „*Szennyvíz bekötő- és gerincvezeték rekonstrukciók valamint szennyvízcsatorna építése vállalkozási szerződés keretében*” tárgyú beszerzési eljárásával kapcsolatban beérkezett kiegészítő tájékoztatás kérést az alábbiak szerint válaszolja meg, illetőleg módosítja (3. sz.) az ajánlattételi felhívást:

1. sz. KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS

1. kérdés:

Az Újfehértón szükséges ideiglenes átemelést a Nyírségvíz Zrt. végzi-e? Ha igen, milyen költséggel számoljunk, illetve milyen költséget állítsunk be a költségvetésbe?

1. Válasz:

Az Újfehértón szükséges ideiglenes átemelést Ajánlatkérő végzi el, erre tekintettel Ajánlatkérő a költségvetésben nem kéri szerepeltetni.

2. kérdés:

Az ipari kamerás vizsgálathoz milyen költséggel számoljunk?

2. Válasz:

Az ipari televíziós vizsgálat díja árszabályzat alapján videófelvétellel együtt nettó 35.000 Ft/óra.

3. kérdés:

*1./ rész – Nyíregyháza – Újfehértó, a./ Nyíregyháza, Kalevala st. 26.
A helyszíni bejárás alapján az állapítható meg, hogy a kezdő akna mellet levágott fa (kb. 50 cm átmérőjű) óriási gyökere a földben van, továbbá a cserélendő vezeték fölött fasor található. Itt kérjük a műszaki megoldást megadni, mert ilyen körülmények mellett nem tudunk korrekt kivitelezési ajánlatot tenni.*

3. Válasz:

A kivágott fa tuskójának fúrását, továbbá a fasor eltávolítását Ajánlatkérő a Nyírvv Nonprofit Kft.-től megrendeli.

4. kérdés:

*1./ rész – Nyíregyháza – Újfehértó, b./ Nyíregyháza, Mártírok tere 8.
Az építési körülményeket kérjük pontosítani, (bontással, feltárással, vagy KG-cső behúzással) kell-, vagy lehet megoldani a vezeték rekonstrukcióját?*

4. Válasz:

Az aszfalt útburkolat alatti rész KG-PVC cső behúzásával kívánjuk megvalósítani az útpadka melletti zóldsáv, illetve a térkő burkolatú járda megbontása révén.

5. kérdés:

*1./ rész – Nyíregyháza – Újfehértó, c./ Újfehértó
A helyszín megtekintése után, tisztázandó kérdések:*

- a) a kivitelezés időtartamára szükséges ideiglenes szennyvíz átemelés műszaki megoldását kérjük tisztázni, mert a helyszínen úgy látszik, hogy a fogadó akna az útpálya ellenoldalán van.*
- b) az érintett patak (Hadházi csatorna) kereszteséhez kérjük szépen a kezelői hozzájárulás (FETIVIZIG) vagy a lehetséges műszaki megoldás véleményezését, előírásait megküldeni szíveskedjenek.*
- c) a terven, költségvetésben D200 KG PVC van beállítva, a műszaki leírásban D300 KG PVC cső szerepel. Kérjük a fentiek tisztázását.*

5. Válasz:

- a) Az ideiglenes nyomóvezeték a patakmeder alatt át lehet vezetni az ellenoldali aknához. Másik opció, hogy megfelelő előkészületek mellett a vezetékcsere idejére egy 4-5 órát kibír a gravitációs szakasz átemelés nélkül csapadékmentes időjárás esetén. Amennyiben hosszabb időtartamot vesz igénybe, akkor a Szikes utcán lévő aknából az aknaszűkítő levételével szivattyúval biztosítjuk a szennyvíz átemelését.
- b) A Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatósággal történő egyeztetés során hozzájárult, hogy a nyári hónapokban (6-8 hó) a medert el lehet gátolni a kivitelezés idejére.
- c) Itt a legjobb műszaki megoldás DN 315 mm átmérőjű KPE cső beépítése jelentené, mivel a KG-PVC cső esetében a tok kötések szétesésveszélyesek a víznyomás hatására. Szükség esetén Társaságunk biztosítja.

6. kérdés:

Nyírbátor

Az ajánlati felhívásban aknafedlapként a 40 t teherbírású fedlap van kiírva, szükséges-e „NYÍRSÉGVÍZ” feliratú fedlapot beépíteni.

6. Válasz:

Nem szükséges, de az Ajánlatkérő raktárából beszerezhető.

7. kérdés:

A költségvetésben szerepel a vízjogi létesítési engedély beszerzése, annak költségei. Ha jól értelmezzük az ajánlati dokumentációt, hogy abban a Diószegi út vízjogi létesítési engedélye szerepel? Jól értelmezzük-e, hogy ez a tétel „0”-s kell, hogy legyen?

7. Válasz:

A Diószegi út rendelkezik vízjogi létesítési engedéllyel, nem szükséges beszerezni. Így értelemszerűen a tétel nullás kell, hogy legyen.

Az AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 3. sz. módosítása

Ajánlatkérő az Ajánlattételi felhívás **n) és p)** pontjait az alábbiak szerint módosítja:

Eredeti tartalom:

- n) Ajánlattételi határidő: **2024. április 5. napja 12:00 óra**
- p) Az ajánlat(ok) felbontásának ideje: **2024. április 5. napja 12:00 óra**

Módosított tartalom:

- n) Ajánlattételi határidő: **2024. április 10. napja 12:00 óra**
- p) Az ajánlat(ok) felbontásának ideje: **2024. április 10. napja 13:00 óra**

Kérjük a Tisztelt Gazdasági szereplőket, hogy a fenti kiegészítő tájékoztatásban foglaltakat is vegyék figyelembe az ajánlatuk elkészítésekor. A kiegészítő tájékoztatás figyelmen kívül hagyása adott esetben az ajánlat érvénytelenségét eredményezheti.

Az ajánlatkérő az ajánlattételi felhívás módosításáról és a kiegészítő tájékoztatásról egyidejűleg tájékoztat valamennyi érdekelt gazdasági szereplőt, illetve hozzáférhetővé teszi az ajánlattételi felhívás c) pontjában meghatározott http://www.nyirsegviz.hu/kozerdeku/ajanlatteteli_felhivasok címen.

Nyíregyháza, 2024. április 4.

Tisztelettel:

Tarján Gabriella
sk