

1. sz. KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS

Tisztelt Gazdasági szereplők!

Ajánlatkérő „Az Újfehértói szennyvíztisztító telepen üzemelő gépirács és homokfogó cseréje” tárgyú beszerzési eljárásával kapcsolatban beérkezett kiegészítő tájékoztatás kérést az alábbiak szerint válaszolja meg:

1. kérdés:

Az ajánlat elkészítéséhez az alábbi kiegészítő információkat kérjük:

- Előmechanikai gépház méretei (magasság, alapterület),
- Pódium magassága, méretei,
- Ajtó méretei,
- Konténer sínpálya helyzete,
- Elrendezési vázrajz méretekkel, amennyiben rendelkezésre áll,
- Légvezeték elhelyezkedésének paraméterei

1. Válasz:

Ajánlatkérő jelen kiegészítő tájékoztatással rendelkezésre bocsát helyszínen készült fotókat és az alábbiak szerint megadja a kért méreteket, ugyanakkor felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a megadott méretek tájékoztató jellegűek!

Rácsgépház méretei:

Szélesség: 6280 mm

Magasság: 3600 mm

Hosszúság: 7300 mm

Pódium méretei:

Magasság: 1445 mm

Szélesség: 2650 mm

Hosszúság: 3400 mm

Ajtó méret:

Szélesség: 2960 mm.

Magasság: 2400 mm

2. kérdés:

Meglévő léptető rács helyett elfogad-e Üzemeltető spirálkefés gépi rácsot kézi megkerülő ággal?

2. Válasz:

Igen, ajánlatkérő elfogadja a spirálkefés gépi rácsot kézi megkerülő ággal.

Ajánlatkérő ezúton is felhívja a Tisztelt Gazdasági szereplők figyelmét az ajánlattételi felhívás z) 3. pontjában foglaltakra, miszerint Ajánlatkérő konzultációval nem egybekötött **helyszíni bejárásra biztosít lehetőséget**. A helyszíni bejárásra időpont egyeztetés Tóth Gábor Szennyvíztisztítási művezetővel a +36205191010 telefonszámon.


Ajánlatkérő nyomatékosan felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy **a megajánlott ajánlati ár** (vállalkozási díj) **egyösszegű átalányár**, amelynek valamennyi költséget – anyagköltség, gyártás, szállítás, kibontás, beszerelés (beépítés) gépészeti- és elektromos vezérléscsere és beüzemelés – tartalmaznia kell. **Amennyiben a Vállalkozóként szerződő nyertes ajánlattevő nem vesz részt a helyszíni bejáráson, utóbb, a szerződés teljesítése során ebből adódóan nem érvényesítheti többletköltség elszámolását.**

Kérjük a Tisztelt Gazdasági szereplőket, hogy a fenti kiegészítő tájékoztatásban foglaltakat is vegyék figyelembe az ajánlatuk elkészítésekor. A kiegészítő tájékoztatás figyelmen kívül hagyása adott esetben az ajánlat érvénytelenségét eredményezheti.

Az ajánlatkérő az ajánlattételi felhívás módosításáról egyidejűleg tájékoztat valamennyi érdekelt gazdasági szereplőt, az egységes szerkezetű ajánlattételi felhívást és szerződést megküldi valamennyi ajánlattételre felkért gazdasági szereplő részére, illetve hozzáférhetővé teszi az ajánlattételi felhívás c) pontjában meghatározott http://www.nyirsegviz.hu/kozerdeku/ajanlatteteli_felhivasok címen.

Nyíregyháza, 2024. február 6.

Tisztelettel:



az Ajánlatkérő képviselőjében