

1. sz. KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS

Tisztelt Gazdasági szereplők!

Ajánlatkérő a „**Tűzcsapok beszerzése**” tárgyú beszerzési eljárásával kapcsolatban beérkezett kiegészítő tájékoztatás kérést az alábbiak szerint válaszolja meg:

1. kérdés:

Az ajánlattételi felhívás az alábbi előírást tartalmazza:

Zárótest: EPDM gumival teljes felületén vulkanizált öntvény.

Csak a leürítő tömítés legyen vulkanizált, vagy a zárótest teljes felülete. Esetleg elég az is, ha csak a záró tömítőgyűrű cserélhető a zárótesten?

Ezt azért fontos, mert egy lentebbi, a karbantartásra vonatkozó előírás pont ellent mond a zárótest kialakítására vonatkozó előírásnak, mert az említett pontban olvasható, hogy „amennyiben a dugattyú tömítéssel rendelkezik, annak cserélhetőnek kell lennie”.

Megfelelő-e pályázat kiírás szempontjából, ha a zárótesten lévő EPDM zárógyűrű tömítést lehet cserélni és a zárótest teljes felülete nincs vulkanizálva?

1. Válasz:


Ajánlatkérő elfogadja az olyan tűzcsapot is, amelyen csak a leürítő tömítés vulkanizált. Ugyanakkor felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a zárótesten (dugattyún) lévő EPDM zárógyűrű tömítésnek cserélhetőnek kell lennie.

Kérjük a Tisztelt Gazdasági szereplőket, hogy a **fenti kiegészítő tájékoztatásban foglaltakat is vegyék figyelembe az ajánlatuk elkészítésekor**. A kiegészítő tájékoztatás figyelmen kívül hagyása adott esetben az ajánlat érvénytelenségét eredményezheti.

Az ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatásról egyidejűleg tájékoztat valamennyi érdekelt gazdasági szereplőt, illetve hozzáférhetővé teszi az ajánlattételi felhívás c) pontjában meghatározott http://www.nyirsegviz.hu/kozerdeku/ajanlatteteli_felhivasok címen.

Nyíregyháza, 2024. május 16.

Tisztelettel:



az Ajánlatkérő képviselőjében