

**1. sz. KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS és az
AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 2. sz. módosítása**

Tisztelt Gazdasági szereplők!

Ajánlatkérő „*A Tiszalöki szennyvíztisztító telepen 1 db rácsszemét tömörítő/kihordó csiga cseréje vállalkozási szerződés keretében*” tárgyú beszerzési eljárásával kapcsolatban beérkezett kiegészítő tájékoztatás kérést az alábbiak szerint válaszolja meg, illetőleg módosítja (2. sz.) az ajánlattételi felhívást:

1. sz. KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS

1. kérdés:

Az ajánlattételi felhívásban a présvíz elvezetésének kialakítása nem egyértelmű. Kérjük megadni, hogy a gépi rácsra kéri azt közvetlenül feladni, vagy a meglévő állapot szerint a csurgalékvíz elvezetése egy zompba kerül - onnan a meglévő szivattyú fogja feladni a csurgalékvizet?

Milyen hosszúak a kiépítendő csőnyomvonalak?

1. Válasz:

A jelenlegi présvíz csővezeték a gyűjtőtárolóból az érkező szennyvíz nyomóvezetékébe van kötve a pincszinten, közvetlen feladás esetén a feladás módjától függ a szükséges csőnyomvonal, a rácsatlakozó csővezeték hossza a gép elhelyezésének függvénye. Ajánlatkérő elfogadja a meglévőtől eltérő alternatív kialakítást is, kérjük az ajánlatban külön szerepeltetni.

2. kérdés:

A szállítandó gép önálló elektromos kapcsoló szekrényvel fog rendelkezni, ennek a hálózatra történő villamos bekötését Ajánlatkérő biztosítja?

2. Válasz:

Elektromos erősáramú betápkábel bekötését a rendelkezésre álló kábelezés szerint tudjuk vállalni, ezen felüli esetleges szerelési feladatok vagy irányítástechnikai gyengeáramú feladatok elvégzésére nem terjed ki a vállalás. A feladat elvégzése a garanciát nem érintheti. A szükséges elektromos betáp igényt kérjük megadni!

3. kérdés:

A kiszerelés és az új gép beépítésének idejére a rácsszemét kezelését Ajánlatkérő megoldja?

3. Válasz:

Igen, korlátozott ideig ajánlatkérő megoldja, azonban kérjük nyilatkozat formájában megadni azt a szerelési időtartamot ameddig a gépházat mentesíteni szükséges a rácsszemét érkezésétől.

Az előzőek miatt ajánlatkérő az alábbiak szerint egészíti ki az ajánlattételi felhívás t) pontjának, 7. alpontján belül az ajánlati nyilatkozat tartalmát:

g) Ajánlattevő nyilatkozat formájában kéri megadni, a szerelési időtartamot, ameddig a gépházat mentesíteni szükséges a rácsszemét érkezésétől (nap).

Ajánlatkérő jelen kiegészítő tájékoztatás mellékleteként rendelkezésre bocsát helyszínen készült fényképeket és új Ajánlati nyilatkozat mintát.

Az AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 2. sz. módosítása

Ajánlatkérő az Ajánlattételi felhívás **n)** és **p)** pontjait az alábbiak szerint módosítja:

Eredeti tartalom:

n) Ajánlattételi határidő: **2024. február 22. napja 12:00 óra**

p) Az ajánlat(ok) felbontásának ideje: **2024. február 22. napja 13:00 óra**

Módosított tartalom:

n) Ajánlattételi határidő: **2024. február 27. napja 12:00 óra**

p) Az ajánlat(ok) felbontásának ideje: **2024. február 27. napja 13:00 óra**

Ajánlatkérő ezúton is felhívja a Tisztelt Gazdasági szereplők figyelmét az ajánlattételi felhívás z) 3. pontjában foglaltakra, miszerint Ajánlatkérő konzultációval nem egybekötött **helyszíni bejárásra biztosít lehetőséget**. A helyszíni bejárásra időpont egyeztetés Ling Béla Szennyvíz művezetővel a +36203839666 telefonszámon telefonszámon.

Ajánlatkérő nyomatékosan felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy **a megajánlott ajánlati ár** (vállalkozási díj) **egyösszegű átalányár**, amelynek valamennyi költséget – anyagköltség, gyártás, szállítás, kibontás, beszerelés (beépítés) gépészeti- és elektromos vezérléscsere és beüzemelés – tartalmaznia kell. **Amennyiben a Vállalkozóként szerződő nyertes ajánlattevő nem vesz részt a helyszíni bejáráson, utóbb, a szerződés teljesítése során ebből adódóan nem érvényesítheti többletköltség elszámolását.**

Kérjük a Tisztelt Gazdasági szereplőket, hogy a fenti kiegészítő tájékoztatásban foglaltakat is vegyék figyelembe az ajánlatuk elkészítésekor. A kiegészítő tájékoztatás figyelmen kívül hagyása adott esetben az ajánlat érvénytelenségét eredményezheti.

Az ajánlatkérő az ajánlattételi felhívás módosításáról és a kiegészítő tájékoztatásról egyidejűleg tájékoztat valamennyi érdekelt gazdasági szereplőt, illetve hozzáférhetővé teszi az ajánlattételi felhívás c) pontjában meghatározott http://www.nyirsegviz.hu/kozerdeku/ajanlatteteli_felhivasok címen.

Nyíregyháza, 2024. február 15.

Tisztelettel:



az Ajánlatkérő képviselőjében