

KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS - 2. számú -

Tárgy: Kiegészítő tájékoztatás a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. Ajánlatkérő „*Tiszabercel szennyvíztisztító telepre iszapvíztelenítő gép és segédberendezéseinek beszerzése, beépítése, és beüzemelése*” tárgyú beszerzési eljárásában

Tisztelt Érdeklődő Gazdasági szereplők!

A NYÍRSÉGVÍZ Zrt., mint Ajánlatkérő „*Tiszabercel szennyvíztisztító telepre iszapvíztelenítő gép és segédberendezéseinek beszerzése, beépítése, és beüzemelése*” tárgyú beszerzési eljárásával kapcsolatban beérkezett kiegészítő tájékoztatás kérést az alábbiak szerint válaszolja meg:

2. kérdés:

Heti víztelenítendő 2%-os iszap mennyiségét (m³) meg tudják adni?

2. Válasz:

A heti víztelenítendő 2%-os iszap mennyisége 30-40 m³.

3. kérdés:

*Víztelenítés heti maximális munkaidejét meg tudják adni (pl. 5*8 óra)?*

3. Válasz:

A víztelenítés heti maximális munkaideje 5*7 óra.

4. kérdés:

Víztelenítendő iszapnak mennyi az átlagos szervesanyag tartalma (%)?

4. Válasz:

A víztelenítendő iszap átlagos szervesanyag tartalma 70%.

5. kérdés:

Eddigi üzemeltetési tapasztalatok alapján, képződik kénhidrogén a víztelenítő helyiségben?

5. Válasz:

Az eddigi üzemeltetési tapasztalatok alapján nem jellemző, hogy képződik kénhidrogén a víztelenítő helyiségben.

6. kérdés:

Anyagminőségre vonatkozóan van-e előírás, vagy az a garanciavállalás mellett beszállító döntése (rozsdamentes, min. 1.4301)?

6. Válasz:

Igen, a szennyvíziszappal közvetlenül érintkező részek tekintetében minimum AISI 304/KO33/WNr.1.4301/ rozsdamentes anyag szükséges.

7. kérdés:

Van-e lehetőség helyszíni víztelenítési teszt végzésére?

7. Válasz:

Igen, előre egyeztetett időpontban lehetőség van helyszíni víztelenítési teszt végzésére. Kérem időpontegyeztetés végett vegye fel a kapcsolatot az ajánlattételi felhívás z) További információk 3. pontjában megadott kapcsolattartó személyel, illetőleg az Ajánlatkérő 2022. április 7. napja 10:00 órakor igény esetén helyszíni bejárást tart és a helyszíni bejárás keretein belül is lehetőséget biztosít helyszíni víztelenítési teszt végzésére.

Amennyiben részt kívánnak venni a helyszíni bejáráson, kérem erősítsék meg a bejárást megelőző napig a beszerzes@mail.nyirsegviz.hu címre küldött elektronikus levélben.

8. kérdés:

Jelenlegi beépítésről tudnak adni tervrajzot, amely alapján az új gép beépíthetőségét meg lehet ítélni?

8. Válasz:

Igen, jelen 2. sz. kiegészítő tájékoztatás 1. sz. mellékleteként az Ajánlatkérő rendelkezésre bocsátja a tervrajzokat.

9. kérdés:

Esetleg vannak fényképek az iszapvíztelenítő helyiségről?

9. Válasz:

Igen, jelen 2. sz. kiegészítő tájékoztatás 2. sz. mellékleteként az Ajánlatkérő rendelkezésre bocsátja a víztelenítő gépházról készült 4 fényképet.

10. kérdés:

Ajánlati felhívás „d) A beszerzés tárgya és mennyisége” pontjának első bekezdésében szerepel a vegyszeroldó berendezés, de később az egységek műszaki adatainak megadásánál nem szerepel. Ezen felül a vegyszeradagoló szivattyú bekötésének leírásából úgy tűnik, mintha a meglévő vegyszeroldó berendezésből érkező csővéghez kellene csatlakozni, valamint az ajánlatminta sem tartalmazza ezt a tételt. Kérjük az ellentmondás feloldását!

10. Válasz:

Az Ajánlatkérő új vegyszeroldó és új vegyszeradagoló berendezés szállítására, beépítésére és beüzemelésére is kér megajánlást, az ajánlattételi felhívás d) *A beszerzés tárgya és mennyisége* pontját módosítja.

Az Ajánlatkérő a Felolvasólap – Értékelési szempont sorait kiegészíti és új ajánlatmintát bocsát az ajánlattétel megkönnyebbítése érdekében az ajánlattevők rendelkezésére. Alternatív ajánlat benyújtása esetében az Ajánlatkérő kéri a Felolvasólap vonatkozó táblázatát értelemszerűen használni [megajánlott berendezés megnevezése].

11. kérdés:

Amennyiben új vegyszeroldó egység is szükséges, lehetséges-e kizárólag folyékony polimer oldására alkalmas berendezést megajánlani?

11. Válasz:

Az Ajánlatkérő kizárólag folyékony polimer oldására alkalmas berendezést nem fogad el.

12. kérdés:

EUR-ban történő ajánlattétel és szerződés nem lehetséges? A jelenlegi bizonytalan gazdasági helyzetben az EUR/HUF árfolyam jelentősen módosulhat a teljesítési időszakban.


12. Válasz:

Az Ajánlattételi felhívás i) pontja alapján az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme forint.

Kérjük a Tisztelt Gazdasági szereplőket, hogy a fenti kiegészítő tájékoztatásban foglaltakat is vegyék figyelembe az ajánlatuk elkészítésekor. A kiegészítő tájékoztatás figyelmen kívül hagyása adott esetben az ajánlat érvénytelenségét eredményezheti.

Nyíregyháza, 2022. március 31.

Tisztelettel:


az Ajánlatkérő képviselőjében