

KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS

- 1. számú -

Tárgy: Kiegészítő tájékoztatás a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. Ajánlatkérő „*Légfűvók beszerzése 2022.*” tárgyú beszerzési eljárásában

Tisztelt Érdeklődő Gazdasági szereplők!

A NYÍRSÉGVÍZ Zrt., mint Ajánlatkérő „*Légfűvók beszerzése 2022.*” tárgyú beszerzési eljárásával kapcsolatban beérkezett kiegészítő tájékoztatás kérést az alábbiak szerint válaszolja meg:

1. kérdés:

*1. és 2. részben egyaránt ki van írva műszaki specifikáció részénél "karbantartás jelzővel".
Kérem a karbantartás jelző fogalmát specifikálni szíveskedjenek.
Légszűrő eltömődést jelző vákuum manométer?
Üzemóra számláló?
Egyéb?*

1. Válasz:

A karbantartás jelző a légszűrő eltömődést jelző vákuum manométer.

2. kérdés:

*1. és 2. részben egyaránt ki van írva a műszaki specifikáció részben:
"... tehermentesítő szeleppel, indítási tehermentesítő szeleppel,..."
Az első tehermentesítő szelep a biztonsági lefűvó szelepet jelenti?*

2. Válasz:

Igen, az első tehermentesítő szelep a biztonsági lefűvó szelepet jelenti.

3. kérdés:

*1. és 2. részben egyaránt ki van írva a műszaki specifikáció részben:
"...indítási tehermentesítő szeleppel,..."
Kérem szíves visszajelzésüket, hogy mechanikus indítási tehermentesítő szelepre feltétlen
szükségük van-e, mert minkét rész esetében frekvenciaváltós üzemet adtak meg. A
frekvenciaváltós üzemnél tehermentesítő szelepre nincs szükség mivel a frekvenciaváltó
biztosítja a motor fordulatszám fokozatos felfutását terhelés alatt is.*

*Frekvenciaváltós üzem esetén az indítási tehermentesítő szelep szükségtelen plusz költséget
jelent.*

3. Válasz:

Igen, kell indítási tehermentesítő szelep, mert a frekvenciaváltó meghibásodása esetén nem indul el a légfűvó.

4. kérdés:

*j) pont, Többváltozatú ajánlat benyújtását Ajánlatkérő nem teszi lehetővé.
Az Opcionális tétel is többváltozatú ajánlatételnek felel meg?
Műszaki követelményként IE3 vagy IE4 hatásfokú motort írtak ki.
Adható mindkettő opcionális tételként?*

4. Válasz:

Igen, Ajánlatkérő elfogadja a IE3 és az IE4 hatásfokú motorral szerelt légfűvóra tett megajánlást is és az ajánlati ár függvényében dönt arról, hogy milyen hatásfokú motorral szerelt légfűvót rendel meg.

5.a. kérdés:

*Az ajánlatételi felhívással megküldött szerződés tervezeteket módosítani/kiegészíteni lehet?
Legfőképpen a karbantartási szerződésre vonatkozóan, mely mindösszesen a HUF/EUR árfolyamváltozásából fakadó módosítást teszi lehetővé.
Nem tér ki az inflációs árváltozásokra, béremelésekre, üzemanyag árváltozásokra, stb., melyek a következő 120 hónapban (10 évben) akár nagyságrendekkel is változhatnak.*

5.a Válasz:

Ajánlattevőnek a 10 évre vonatkoztatott karbantartási költségbe bele kell kalkulálni az éves várható infláció mértékét is.

5.b. kérdés:

*Továbbá a megküldött ajánlati dokumentáció a karbantartási költségeknél a 40.000 és 80.000 üzemórás felújítást említi csak, de 10 éves karbantartási költségként hivatkozik.
Csak az említett 2 felújítást kell tartalmaznia az ajánlati árnak?*


5.b Válasz:

Nemcsak az említett 2 felújítást kell tartalmaznia az ajánlati árnak, hanem a 10 éves karbantartási költségnek tartalmaznia kell a 10 év alatt szükséges üzemórás karbantartások költségeit és a 80.000 üzemóra várható élettartam alatti nagyfelújítások költségét összesen.

Kérjük a Tisztelt Gazdasági szereplőket, hogy a fenti kiegészítő tájékoztatásban foglaltakat is vegyék figyelembe az ajánlatuk elkészítésekor. A kiegészítő tájékoztatás figyelmen kívül hagyása adott esetben az ajánlat érvénytelenségét eredményezheti.

Nyíregyháza, 2022. május 11.

Tisztelettel:


az Ajánlatkérő képviselőjében