




**Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei  
Katasztrófavédelmi Igazgatóság**

H-4400 Nyíregyháza, Erdő sor 5. ☒: 4406 Nyíregyháza, Pf.:2.  
Tel: (+36 42) 594-609 Fax: (+36 42) 404-425  
e-mail: szabolcs.titkarsag@katved.gov.hu



**Szám: 36500/5818-8 /2017. ált.**



**Tárgy:** Nyírbogdány, Fő út I. szakasz (61-64. számú aknák között) és II. szakasz (64-67. számú aknák között) szennyvíz csatornahálózat rekonstrukciójára kiadott 1719-10/2014. számú vízjogi létesítési engedély módosítása  
**Ügyintéző:** Szupkay-Papp László  
**Saját szám:** 4449-7/2017.

## HATÁROZAT

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (továbbiakban: Katasztrófavédelmi Igazgatóság) a **NYÍRSÉGVÍZ Nyíregyháza és Térsége Víz- és Csatornamű Zrt. (4401 Nyíregyháza, Tó u. 5.),** mint engedélyes részére Nyírbogdány, Fő út I. szakasz (61-64. számú aknák között) és II. szakasz (64-67. számú aknák között) szennyvíz csatornahálózat rekonstrukciójára kiadott 1719-10/2014. számú

**vízjogi létesítési engedélyt**

az alábbiak szerint

**m ó d o s í t j a .**

A vízjogi létesítési engedély érvényességi idejét ezen határozattal engedélyezett vízi-létesítményekre adott vízjogi üzemeltetési engedély jogerőre emelkedéséig, de legkésőbb **2020. szeptember 30-ig** adja meg.

**„III. Engedélyesnek a munkálatok elvégzése során az alábbi előírásokat kell betartani, ill. betartatni:”** fejezete az alábbiak szerint módosul:

18. ponttal kiegészül:

A **Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság I-0027-1038/2017. számú** vagyonkezelői hozzájárulásában foglaltakat maradéktalanul be kell tartani.

19. ponttal kiegészül:

A kivitelezést csak az **E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt., a NYÍRSÉGVÍZ Zrt., a TIGÁZ-DSO Kft. és a Magyar Telekom Nyrt.** üzemeltetői nyilatkozatának hatóságunkra történő benyújtását követően szabad megkezdeni.

*Az 1719-10/2014. számú vízjogi létesítési engedély jelen módosítással nem érintett egyéb rendelkezései változatlanul érvényben maradnak.*

*Jelen határozatom az 1719-10/2014. számú határozattal együtt érvényes.*

Az ügyfél a vízjogi létesítési engedély módosítására vonatkozó eljárás igazgatási szolgáltatási díját, azaz 50.000,- Ft-ot megfizette, egyéb eljárási költség nem keletkezett.

E döntés ellen a közléstől számított 15 napon belül a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságnak, mint országos vízügyi hatóságnak címzett, de a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz 2 példányban benyújtott fellebbezésnek van helye. Felhívom a figyelmét, hogy a fellebbezésben nem lehet olyan új tényre hivatkozni, amelyről az ügyfélnek a döntés meghozatala előtt tudomása volt. A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezés elektronikus úton történő benyújtására nincs lehetőség.

A határozat – ha ellene jogorvoslati kérelem nem érkezik – a közlés napját követő 15. napon emelkedik jogerőre.

A fellebbezés díjköteles, a fellebbezés díja jelen engedélyezési eljárásért fizetett igazgatási szolgáltatási díj 50 %-a, azaz 25.000,- Ft, melyet fellebbezés esetén a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a Magyar Államkincstárnál vezetett 10044001-00283676-00000000 számú előirányzat felhasználási számlájára kell megfizetni a fellebbezés benyújtásával egyidejűleg az ügyiratszámra (*határozat száma*) való hivatkozással.

A jogorvoslati eljárásról a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 98.-120. §-a rendelkezik.

## INDOKOLÁS

A NYÍRSÉGVÍZ Nyíregyháza és Térsége Víz- és Csatornamű Zrt. (4401 Nyíregyháza, Tó u. 5.), mint engedélyes 1719-10/2014. számú vízjogi létesítési engedélyt kapott a Katasztrófavédelmi Igazgatóságtól Nyírbogdány, Fő út I. szakasz (61-64. számú aknák között) és II. szakasz (64-67. számú aknák között) szennyvíz csatornahálózat rekonstrukciójára vonatkozóan. Az engedély 2017. szeptember 30-ig érvényes.

A NYÍRSÉGVÍZ Nyíregyháza és Térsége Víz- és Csatornamű Zrt. (4401 Nyíregyháza, Tó u. 5.) 2017. július 10-én érkezett iratában kérte a Nyírbogdány, Fő út I. szakasz (61-64. számú aknák között) és II. szakasz (64-67. számú aknák között) szennyvíz csatornahálózat rekonstrukciójára kiadott 1719-10/2014. számú vízjogi létesítési engedély módosítását (érvényességi idő meghosszabbítása) a Katasztrófavédelmi Igazgatóságtól.

Fenti kérelem alapján a Katasztrófavédelmi Igazgatóság a Nyírbogdány, Fő út I. szakasz (61-64. számú aknák között) és II. szakasz (64-67. számú aknák között) szennyvíz csatornahálózat rekonstrukciójára kiadott 1719-10/2014. számú vízjogi létesítési engedély módosítása mellett döntött.

A kérelemmel kapcsolatosan a Katasztrófavédelmi Igazgatóság megállapította, hogy az eljárás a vízügyi és vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 13/2015. (III. 31.) BM rendelet 1. sz. melléklet 2.6. és 13. pontjai értelmében igazgatási szolgáltatási díjköteles. A díj mértéke 50.000 Ft, melyet az ügyfél a 36500/5818-2/2017.ált. (4449-2/2017.) számú felhívást követően megfizetett, egyéb eljárási költség nem keletkezett.

A Ket. 71/A. § (1) bekezdése alapján jelen kérelemre indult eljárásban a Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2017. július 17-én 36500/5818-1/2017.ált. (4449-1/2017.) számú függő hatályú végzést hozott, amelyben felhívta az ügyfél figyelmét arra, hogy a 36500/5818-1/2017.ált. (4449-1/2017.) számú végzéshez akkor kapcsolódnak joghatások, ha 2017. szeptember 10. napjáig az ügy érdemében nem dönt, vagy az eljárást nem szünteti meg.

A kérelem hiányosan lett beadva, ezért a Katasztrófavédelmi Igazgatóság 36500/5818-2/2017.ált. (4449-2/2017.) számú hiánypótlási felhívásban a hiányzó iratok (18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet 4. számú melléklete, Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság vagyonkezelői nyilatkozata, korszerűségi felülvizsgálat/nyilatkozat, közműegyeztetések) pótlására szólította fel a NYÍRSÉGVÍZ Nyíregyháza és Térsége Víz- és Csatornamű Zrt.-t teljesítési határidő megadásával. A NYÍRSÉGVÍZ Nyíregyháza és Térsége Víz- és Csatornamű Zrt. a hiányzó iratokat a megadott határidőn belül teljes körűen pótolta.

A Katasztrófavédelmi Igazgatóság 36500/5818-4/2017.ált. (4449-4/2017.) számú iratában értesítette a fenti eljárás megindulásáról a Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóságot (4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 19.) és a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központot (1024 Budapest, Lövház u. 39.), akik az eljárás ideje alatt nem emeltek kifogást.

A Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság (4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 19.) az I-0027-1038/2017. számú vagyonkezelői hozzájárulásában az alábbiakat adta elő:

„2017. augusztus 28-án érkezett levelében megkérte Igazgatóságunktól a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről szóló 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet 2. § (1) bekezdés k) pontja szerinti vagyonkezelői hozzájárulást a Nyírbogdány Fő utca szennyvízcsatorna hálózat rekonstrukciójára vonatkozó vízjogi létesítési engedély érvényességi idejének meghosszabbítása ügyében.

A létesítési engedély száma: 1719-10/2014.

Tervezett létesítmények:

Nyírbogdány, Fő úton DN 200 KG-PVC szennyvíz gerincvezeték található. A tervezett szennyvízcsatorna a meglévő vezeték nyomvonalán halad, a meglévő aknák és vezeték bontását és újjraépítését tervezik, az esésviszonyok helyrehozása érdekében. Az I. szakaszon DN 200 KG-PVC SN 8 anyagú, 364,4 m hosszú, (Sz-1-0-0- jelű vezeték, 61-64. számú aknák között) és II. szakaszon DN 200 KG-PVC SN 8 anyagú, 305,4 m hosszú, (Sz-2-0-0 jelű vezeték, 64-67. számú aknák között) vezeték építését tervezik.

Engedélyezett vízlétesítmények, berendezések:

DN 200 KG-PVC SN8 gerincvezeték: 669,8 m

DN 100 beton tisztító akna: 3 db

DN 80 beton tisztító akna: 10 db

DN 400 KGAL tisztítónyílás: 8 db

Az érintett terület a 2-3 Lónyay-főcsatorna Tervezési Alegységhez tartoznak.

A Vízgyűjtő-gazdálkodás Tervezés felülvizsgálata során kapott eredmények alapján:

Értékelési szempont	Értékelési szempont	Értékelési szempont	Értékelési szempont	Értékelési szempont	Értékelési szempont	Értékelési szempont
AEP766 Lónyay- főcsatorna	mesterséges	mérsékelt	jó ökológiai potenciál elérendő	2027	jó	jó kémiai állapot fenntartandó

<i>igénybe vett felszín alatti víztest megnevezése</i>	<i>minőség szempontból</i>	<i>céltűzés</i>	<i>ideje</i>	<i>kémiai minőség</i>	<i>céltűzés</i>	<i>ideje</i>
<i>sp. 2.4.1 Nyírség-Lónyay- főcsatorna vízgyűjtő</i>	<i>gyenge</i>	<i>jó állapot elérése</i>	<i>2027</i>	<i>jó</i>	<i>jó kémiai állapot fenntartása</i>	

*Az érintett földrészletek nitrát érzékenynek minősülnek.*

*A felülvizsgált Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv (VGT2), benne az adott víztestekre vonatkozó intézkedésekkel, valamint az intézkedések műszaki leírásával a [www.vizeink.hu](http://www.vizeink.hu) honlapon érhető el."*

*Nyírbogdány, Fő utca szennyvízhálózat rekonstrukciójára vonatkozó vízjogi létesítési engedély, érvényességi idejének meghosszabbításához vagyongazdálkodási hozzájárulásomat megadom."*

A benyújtott kérelem és mellékletei, valamint a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a vízjogi létesítési engedély módosítását elvégeztem.

Tájékoztatnom továbbá, hogy a határozatban szereplő a vízi létesítményekkel, vízi munkákkal és vízhasználatokkal összefüggő jogok és kötelezettségek, jogi szempontból jelentős tények és adatok a határozat jogerőre emelkedését követően a Vgt. 33. § (3) bekezdése és a vízügyi igazgatási szervezet vízgazdálkodási nyilvántartásáról szóló 23/1998. (XI. 6.) KHVM rendelet 10-16.§-a alapján a vízikönyvbe bejegyzésre kerülnek.

A Ket. 71/A. § (4) bekezdése alapján a függő hatályú döntéshez akkor kapcsolódnak joghatások, ha a kérelem beérkezését követő két hónap elteltével a hatóság a hatósági ügy érdemében nem döntött és az eljárást nem szüntette meg.

Tekintettel arra, hogy jelen határozatában a Katasztrófavédelmi Igazgatóság az ügy érdemében a kérelem beérkezésétől számított 2 hónapon belül döntött, a 36500/5818-1/2017. ált. (4449-1/2017.) számú végzése nem hatályosult, ahhoz joghatások nem fűződnek.

A vízjogi létesítési engedély az abban meghatározott ideig érvényes a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 3. § (7) bekezdése értelmében. A vízjogi létesítési engedély érvényességi idejét a vízgazdálkodási szempontok figyelembevételével határoztam meg.

Ezen vízjogi létesítési engedély az érvényességi időn belül hivatalból vagy kérelemre módosítható és vissza is vonható meghatározott feltételek, továbbá események bekövetkezése esetén az 1995. évi LVII. tv. 30. §-a és a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 11; 12. és 14. §-a alapján. Amennyiben a vízjogi létesítési engedély érvényességi idejének módosítását kéri, úgy a terv kivitelezésre való alkalmasságáról korszerűségi felülvizsgálatot kell végeztetnie.

Határozatomat a fentiek, valamint a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 30. § (1) bekezdése, a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 3. § (7) bekezdése, továbbá a Ket. 71. § (1) bekezdése és 72. § (1) bekezdése alapján hoztam meg, mint első fokú hatóság.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság hatáskörét a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésében, valamint a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (1)

bekezdés 7. pontja, illetékességét ugyanezen Korm. rendelet 2. számú melléklet 7. pontja állapítja meg.

A határozat elleni fellebbezési lehetőséget és az arra nyitva álló határidőt a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL törvény 98. § (1) bekezdése és 99. § (1) bekezdése alapján biztosítottam.

Az alapeljárás és a jogorvoslati eljárás igazgatási szolgáltatási díját a vízügyi és vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 13/2015. (III. 31.) BM rendelet 1. számú melléklet 2.6. és 13. pontjai és 13/2015. (III. 31.) BM rendelet 3. §-a alapján határoztam meg.

**Nyíregyháza, 2017. szeptember 6.**

**Varga Béla tú. ezredes**  
**megyei igazgató**

nevében és megbízásából:



A kiadvány hitelűl:

*[Handwritten signature]*

aláírás

**Farkas Géza s.k.**  
**osztályvezető**