

E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság – 4024 Debrecen, Kossuth u. 41.

F.: 42/420-627

NYÍRSÉGVÍZ ZRT.  
Szabolcsi József  
Nyíregyháza  
Tó utca 5.  
4401

E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt.  
4024 Debrecen, Kossuth u. 41.

www.eon.hu

2018. február 14.

1 / 3

Nyíregyháza, 2018. február 14.

**Tárgy: Üzemeltetői nyilatkozat „Nyírbogdány Fő u. nyomott szennyvíz hálózat bővítése” c. munkához**

Ügyintéző neve: Dolhai Dávid

Tisztelt Cím!

Ügyintéző e-mail címe:  
david.dolhai@eon-hungaria.com

Az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. Nyíregyházi Üzeméhez az E-közmű rendszerben **556520018** azonosító számon eljuttatott kérelmére a „Nyírbogdány Fő u. nyomott szennyvíz hálózat bővítése” című munkához kérjük üzemeltetői hozzájárulásunkat.

Ügyintéző telefonszáma: 30/743-1112

A beadott dokumentáció alapján a tervezett munkálatok érintik és keresztezik az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt.-vel 2018.02.14-én történt közműegyeztetés során pontosított - tulajdonunkban lévő **0,4kV-os légvezetéseink és földkábeleink hatásterületeit (biztonsági övezeteit).**

Iktatószám: 24183930/2018

Elektromos szabadvezetékek közelében végzett munkák esetén a földmunkagép, illetve annak alkatrészei és a szabadvezetékek között a feszültségnek megfelelő biztonsági távolságot kell hagyni.

Üzem neve: Nyíregyháza Üzem

**A biztonsági távolságok a következők:**

Üzem címe: 4401 Nyíregyháza Pf.:405

Névleges feszültség \_\_\_\_\_ Biztonsági távolság:

1000 V – ig	1,0 m
1 kV –tól 110 kV – ig	3,0 m
110 kV –tól 220 kV – ig	4,0 m

A munkavégzés során érintett földkábelek a létesítéskor -0,7 m szinten kerültek elhelyezésre, de az azt követő esetleges idegen tereprendezések miatt a pontos mélységük ettől eltérhet. Amennyiben a földkábelek szabványos mélysége nem tartható, azok sülyesztése szükséges.

Management:  
Haraszi Judit  
Gelencsér Lajos  
Tóth Béla

Székhely:  
4024 Debrecen,  
Kossuth u. 41.  
Debreceni  
Törvényszék Cégbírósága  
Cg. 09-10-000064

**A kivitelezés semmilyen körülmények között nem veszélyeztetheti sem a tartószerkezetek állékonyságát, sem a földkábeleink üzembiztonságát, ezért ennek megfelelően kell a munkavégzés technológiáját megválasztani!**

**Az érintett szakaszon a munkavégzés csak az alábbi, az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt felé benyújtott megrendelést követően végezhető el:**

- **szakfelügyelet megrendelése, ahol a tulajdonunkban lévő hálózatok érintik és/vagy keresztezik a munkaterületet**

Az áramhálózati kábelek, műtárgyak közelében és azok hatás területén (biztonsági övezetén) belül **a munka csak a fent említettek megrendelését követően végezhető el.**

A fenti megrendelést **minimum 15 nappal** az érintett szakasz kivitelezési munkálatainak megkezdése előtt az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. Nyíregyházi Üzemének Ügyfélkapcsolati Csoportjától e-mailben ([attila.gavron@eon-hungaria.com](mailto:attila.gavron@eon-hungaria.com)), vagy írásban a 4401 Nyíregyháza, Pf. 405. címen kérjük megrendelni. A megrendelésnek tartalmaznia kell:

- az igénylő (cég) nevét címét,
- az igénylő (cég) adószámát,
- a munkavégzés pontos idejét, helyét
- az igénylő (cég) számlaszámát (Bank nevét is)
- kapcsolattartó nevét, és telefonszámát
- feszültségmentesítés esetén feszültségmentesítési utasítást átvevő – átadó munkacsoport vezető neve, telefonszáma

**Minden olyan estre vonatkoztatva, amennyiben a műtárgyainktól való szabványos távolság nem tartható, úgy kezdeményezni kell annak áthelyezését.**

**Azokon a szakaszokon, ahol a tervezett munkálatok, az Elosztói Engedélyes tulajdonát képező kábelek, műtárgyak hatásövezetét (biztonsági övezetét) érintik, és a létesítés során a szabványban előírt távolságok nem tarthatóak, annak áthelyezéséről, kiváltásáról az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt.- től műszaki gazdasági tájékoztatót kell kérni. Ezen tájékoztató alapján lehetséges az áthelyezés tervezésének indítása. Az áthelyezés tervezési, engedélyeztetési és kiviteli költsége teljes egészében a megrendelőt terhelik.**

Amennyiben a tulajdonunkban, és üzemeltetésünkben lévő közműveink áthelyezésének, átépítésének igénye merül fel, és arra műszaki lehetőség van, valamint költségeit a megrendelő fedezi, úgy azt Társaságunk áthelyezi.

3 / 3

Az áthelyezés, átépítés kivitelezéséhez szükséges az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. által jóváhagyott kiviteli terv.

**Akár nyomvonal, akár technológiai változtatás történik, új üzemeltetői nyilatkozat kérése kötelező, mert bármilyen módosítás esetén a korábban írt nyilatkozataink érvényüket veszítik!**

A kivitelezés folyamán kérjük betartani a 0,4kV-os hálózatok megközelítésére vonatkozó szabványokat (MSZ 7487, MSZ 13207, MSZ 1585, MSZ EN 60364) és a villamosmű biztonsági övezetéről és a hatás övezeten (biztonsági övezeten) belüli munkavégzésről szóló 2/2013. (I.22) NGM és a 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM rendeletben előírtakat.


Felhívjuk figyelmüket, hogy ha az előírt feltételek betartása nélkül kezdenek/végeznek munkálatokat és ezt követően káreset vagy villamos baleset történik, minden felelősség a beruházót / kivitelezőt terheli!


A kivitelező köteles bármely rongálást/kábelhibát azonnal jelezni az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. – nek a 06-80-210-310 zöldszámon.

Társaságunk tulajdonában lévő létesítmények esetleges sérüléseinek helyreállítási költségei – szakfelügyelettől függetlenül – a kivitelezőt terhelik.

A kivitelezéshez hozzájárulásunkat megadjuk a fentebb leírtak kötelező betartása mellett. Jelen nyilatkozat a kiadástól számított 1 évig érvényes.

Üdvözlettel:

  
Alföldi Zoltán

  
Zólyomi Csaba

E.ON Tiszántúli Áramhálózati  
Zártkörűen Működő Részvénytársaság  
19

üzemvezető

területi üzemeltetési irányító

E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt.

