



JELMAGYARÁZAT :

K1-K4

Kondenzációs gáskazán
Viessmann Vitodens 200-W 150 kW
Qn=29,0-136 kW (80/60°C)
Qn=32,0-150 kW (50/30°C)

MK1-MK4

Meglévő tartálék kazánok
UNIFERO SB-12
Qn=140 kW (80/60°C)

VL

BWT VAS 10 vízágyítás
230V ; 15 W

MT1

Melegvíz tároló
Viessmann Vitocell 100V-CVAA-950 I
Qf=80 KW (tt 80C , Tmv=60C)

MT2

Nyomástartó/gázatlanító + alap tartály
Reflex VARIOMAT VS1 + VS500

TT1

Táglási tartály
Reflex N35

TT2

V=35 l ; tte=2,5bar

TT3

Táglási tartály
Reflex N340

MTT1

V=140 l ; tte=2,5bar

MTT2

Használati melegvíz táglási tartály , visszamosható
Reflex REFIX DE 60

HV

V=60 l , Ple=10,0 bar

GB1

Hidrolikus váltó

GB2

SINUS DN200

Meglévő gázüzemű bojler

FÜTŐBER M11000

- Tervezett fűtési előremenő vezeték
- Meglévő fűtési előremenő vezeték
- Tervezett fűtési visszatérő vezeték
- Meglévő fűtési visszatérő vezeték
- Tervezett fűtési táglási/biztonsági vezeték
- Meglévő fűtési táglási/biztonsági vezeték
- Tervezett hidegvíz vezeték
- Meglévő hidegvíz vezeték
- Tervezett használati melegvíz vezeték
- Meglévő használati melegvíz vezeték
- Tervezett áramlási vezeték
- Meglévő áramlási vezeték
- Megszüntetendő vezeték
- Lágyított víz vezeték

- Gömbcsap - menetes
- Pillangószelep
- Ferdészelep mérőcsornikkal
- Visszacsapószelep - menetes
- Visszacsapószelep - karimás
- Szűrő
- Légtelenítő szelep, kézi
- Légtelenítő szelep, automata
- Szivattyú
- Töltő-ürítő gömbcsap
- Rugóterhelésű biztonsági szelep
- Hőmérő
- Nyomásmérő
- Gumiakompénzátor
- Véletlen zárás védett sap
- Hőmérséklet érzékelő
- Szigetelés
- Anyagváltás

Varratmentes normál falvastagságú acélső (EN 10210)

I.D. SDR11 REHAU Insulplex Duo SDR11 előszigetelt csőpár

I.D. SDR11 REHAU Insulplex Duo SDR11 előszigetelt csőpár

Megjegyzés: Az S5 és S6 szivattyú nyártnak meleg tartalék .
Javasolt a felvittott üzemeltetésük .
Fűtési csővezeték hőszigetelése :
Épületen belül 3 cm. vlg tubulit csőhéty
Épületen kívül 5 cm tubulit csőhéty + AL lemezburkolat

NYIR-PROGRES Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Nyíregyháza, Selyem u.21. Telefon: (06-42-403396, Tel/Fax:42-595023 Mobil: (06-30-9531-299 E-mail:nyirprogres@nyirprogres.hu www.nyirprogres.hu MVK-C15400087	Létszáma: NYÍRSÉGVÍZ Zrt. 4400 Nyíregyháza, Tó u. 5. Központi kazánház korszerűsítése	Létszám/Scale: 1:25 Kiviteli
Tervező: Kazánház fűtés szerelés függőleges csőterv	Dátum: 2017.12.	Dátum: 2017.12.
Tervező munkatárs: Epkész: Villamos: Készlet:	Rajzszám: Gf-3	Rajzszám: Gf-3