

Üzemviteli épület

Előüleptető

Anaerob medence

Osztóakna

Levegőztető I.

Utóüleptető

Fertőtlenítő

Mérőakna

Osztóakna

Rács
Q=50 l/s
5 mm-es pülékös

Homokfogó
Q=50 l/s

Vh=90m3
t=1,95h
tszlv.=0,8h

Iszaptárolók

Csurgalék átemelő foly. hull. bejuttatás

Levegőztető II.

Utóüleptető

Fertőtlenítő

Mérőakna

Osztóakna

IDA 22 szennyvízmennyiségmérő

végtelelő felől
Q csatorna=162m3/h
Q TH=60m3/h

Fűtő
Qt=10,7m3/min
Pk=14,7 kw
Pm=18,5 kw
st=83°C
p=600 mbar

Iszapvíztelenítő gép
Qisz=6 m3/óra
víztelenített iszap menny.: 1,3 m3/nap

Vh=550m3
Légbeadagoló elemek száma:286db