



fenékleméz és falcsatlakozás  
munkahézag képzése és szigetelése  
készül: 21,36 m




Munkahézag és dilatáció képzések:  
A terven szereplő gyártmányok BAU-HAUS termékek. Ezekkel megegyező, vagy jobb szerkezeti kialakítású, anyagminőségű más gyártmányok is beépíthetőek, a statikus tervezővel való egyeztetés után.  
Beépítés előtt az adott dilatációs elemekre vonatkozó alkalmazási ismertető utasítások előírásait, valamint az építéstechnológiai előírásokat át kell tanulmányozni, és kivitelezéskor be kell tartani!  
Terveken jelölt duzzadó szalagok típusa (vagy ezzel megegyező minőségű):  
- Csőátvezetésekhez: ADEKA KMU 2005 S + P 201 kitt ragasztáshoz  
vagy BAUTEC BT2025 S+ (bevonatos)


befalazó karima  
DN 250 csőátvezetésnél  
készül: 1 db





befalazó karima  
DN 400 csőátvezetésnél  
készül: 1 db



befalazó karima  
DN 300 csőátvezetésnél  
készül: 1 db



|  |  |  |                    |   |
|--|--|--|--------------------|---|
| MMK: C -15 - 000031  |  | A rajzon szereplő írott méreteket kérjük használni. A kivitelező köteles a munka megkezdése előtt a rajzon szereplő méreteket ellenőrizni, és bármilyen eltérést, hiba esetén a tervezőket értesíteni. A szerzői jogokat fenntartjuk. A tervrajz bármilyen formában történő másolása, sokszorosítása, közzéadása, közzététele a tervezők hozzájárulása nélkül tilos! |                    | MÉK: C -15 - 1633<br>MMK: C -15 - 000068  |
| Generáltervező   |  | ÚJFEHÉRTÓ VÁROS<br>SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP BŐVÍTÉSE  |                    | <br>BÉTA Statikus Mérnöki Iroda KFT.<br>Nyíregyháza, Dózsa Gy.u.5.III.em.<br>Tel./Fax: 42/409- 359 |
| <br>Nyíregyháza<br>Bogyó út 46. |  |  |                    |   |
| rajz tárgya:   |  | ANAEROB MEDENCE VASALÁSI TERVE<br>SZIGETELÉSI RÉSZLETEK  |                    |   |
| generál tervező:<br>Mészáros József (VZ-T/15-0405)   |  | tervező:<br>Bezzeg János (T-T/15-0112)   | dátum:<br>2017.08. | rajzjel:  |
| tervező:   |  | tervfajta:<br>KIVITELI   | lépték:<br>1:20    | S- 1.2  |
| Ügyvezető<br>Mészáros József   |  |  |                    |   |