

Nyírsékvíz Zrt.

E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt.
4024 Debrecen, Kossuth u. 41.

Nyíregyháza

Tó u. 5

4401

www.eon.hu

2020. augusztus 26.

1 / 3

Üzemeltetői nyilatkozat

Ügyintéző neve: Kovács Péter

Tisztelt Cím!

Az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. Nyíregyháza Üzeméhez **2020. 08. 05.-én** az E-közmű rendszerén keresztül eljuttatott **135758825** azonosító számon nyilvántartott **"Berkesz József Attila utca szennyvíz akna építészeti felújítása"** tervhez üzemeltetői nyilatkozat igénylővel kapcsolatban a következő nyilatkozatot adjuk.

Ügyintéző e-mail címe: peter.kovacs@eon-hungaria.com

A beadott, s nyilvántartásunkon egyeztetett, helyszínrajz vizsgálata szerint, **"Berkesz József Attila utca szennyvíz akna építészeti felújítása"** végzendő munka érinti a kezelésünkben lévő **0,4 kV-os légvezetékes szabályosan húzódó hálózatainkat.**

Ügyintéző telefonszáma: +36303782800

A benyújtott terv munkálataihoz az alábbi feltételekkel járulunk hozzá.

Az Elosztói Engedélyes tulajdonát képező kábelek, műtárgyak közelében és **biztonsági övezetén belül csak kézi földmunkavégzéshez járulunk hozzá,** valamint a munkavégzés csak az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. szakfelügyelete mellett végezhető szükség esetén az érintett hálózat feszültségmentesítésével.

Üzem neve: Nyíregyháza Üzem

A szakfelügyeletet, az érintett szakasz kivitelezési munkálatainak a megkezdése előtt 25 nappal az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. Központjában, írásban kérjük megrendelni. A megrendelésnek tartalmaznia kell:

Üzem címe: 4401 Nyíregyháza Pf.:405

- az igénylő (cég) nevét címét
- az igénylő (cég) adószámát
- a munkavégzés pontos idejét, helyét, időtartamát
- az igénylő (cég) számlaszámát (Bank nevét)
- kapcsolattartó nevét, és telefonszámát

Felhívjuk a figyelmet, hogy az érintett szakaszokon a nyomvonalat keresztezhetik a nyilvántartásunkban nem szereplő 2003. év előtt létesült, rendszerhasználói tulajdonú csatlakozó földkábelek is, amelyek helyét csak a helyszínen lehet meghatározni.

A kábeleink azok létesítésekor minimum -0,7 m szinten kerültek elhelyezésre, de az azt követő esetleges idegen tereprendezések miatt a pontos mélységük ettől eltérhet.

Management:
Nagy Géza
Haraszi Judit
Németh Imre

Kivitelezés megkezdésekor kutató gödrökkel pontosítani kell az esetlegesen keresztezendő csatlakozó földkábelek helyzetét, továbbá a fent említett munkálatok csak szakfelügyelet mellett végezhetők.

Székhely:
4024 Debrecen,
Kossuth u. 41.
Debreceni
Törvényszék Cégbírósága
Cg. 09-10-000064

A munkaárok eltakarása során kérjük a földkábelek homokágyazását, kábeljelzők helyreállítását elvégezni.

A keresztező szakaszoknál a keresztező vezetéknyomvonalak legkisebb keresztezési szöge 30° , továbbá erősáramú kábeleink bármely más vízvezeték, vagy csatorna (szennyvíz, csapadékvíz-elvezető) kábelrel való keresztezés esetén a keresztező vezetékek közötti legkisebb függőleges távolság 0,5 m.

Ha ez a függőleges távolság nem tartható, akkor az elektromos földkábelt a keresztezési szakaszon legalább 0,5 - 0,5 m távolságra túlnyúlva védőcsőbe kell helyezni. Keresztezés esetén a csatorna (szennyvíz, csapadékvíz-elvezető, vízvezeték) kábelt a földkábeleink alatt kell vezetni. Az elektromos földkábeleink legkisebb vízszintes távolsága a csatorna vezetéktől, csapadék átmeneti tárolótól 1,0 m.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a munkaterületre történő ki- és bejutás, illetve a munkaterületen belüli mozgások során megközelítik a Társaságunk által üzemeltetett 0,4 kV-os légvezetékes hálózatot, melyek keresztezésekor fokozott odafigyeléssel járjanak el.

Elektromos szabadvezetékek közelében végzett munkák esetén a földmunkagép, illetve annak alkatrészei és a szabadvezetékek között a feszültségnek megfelelő biztonsági távolságot kell hagyni.

Névleges feszültség _____ Biztonsági távolság

1000 V-ig

1,0 m

Minden olyan estre vonatkoztatva, amennyiben a műtárgyainktól való szabványos távolság nem tartható úgy kezdeményezni kell annak áthelyezését.

A benyújtott tervdokumentumok alapján több helyen megközelítik műtárgyainkat, melyek esetében felhívjuk a figyelmet, hogy a kiscsúcs húzású oszlopainktól, valamint kandalábereinktől való legkisebb vízszintes távolság 0,5 m, valamint a nagycsúcs húzású oszlopainktól való legkisebb vízszintes távolság 1,5 m.

Amennyiben a tulajdonunkban és üzemeltetésünkben lévő közművek áthelyezésének, átépítésének igénye merül fel, és arra műszaki lehetőség van, valamint költségeit a megrendelő fedezi, úgy azt Társaságunk áthelyezi.

Az áthelyezés, átépítés kivitelezéséhez szükséges az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. által jóváhagyott kiviteli terv.

A tervezés megkezdése előtt a tervezőnek egyeztetést kell tartania az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. ez ügyben illetékes műszaki nyilvántartójával és üzemeltetőjével.

Felhívjuk figyelmüket, hogy ha szakfelügyelet vagy feszültségmentesítés megrendelése nélkül kezdenek/végeznek munkálatokat és ezt követően káreset vagy villamos baleset történik, minden felelősség a beruházót / kivitelezőt terheli!

A kivitelező köteles bármely rongálást/kábelhibát azonnal jelezni az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. - nek a 06-80-210-310 zöldszámon.

Társaságunk tulajdonában lévő létesítmények esetleges sérüléseinek helyreállítási költségei - szakfelügyelettől függetlenül - a kivitelezőt terhelik.

Akár műszaki, akár technológiai változtatás történik, új üzemeltetői nyilatkozat kérése kötelező, mert a módosított nyomvonalra a korábban írt nyilatkozat érvényét veszti.

A kivitelezés folyamán kérjük betartani a 0,4 kV-os légvezetékes hálózatok megközelítésére vonatkozó szabványokat, a VET 2007. évi LXXXVI. tv. 124.133.137 § MSZE 50341-2:2014, az MSZ EN 50341-1: 2013, az MSZ 151-8:2002, az MSZ 7487, az MSZ 2364, az MSZ EN 50522: 2011, az MSZ 1585 és az 13207:2000 szabványok előírásai, valamint a SzCsM-EüM és 2/2013.(I.22.) NGM rendeletek ide vonatkozó előírásainak betartását.

Ezen nyilatkozatunkat a keltezést követően 12 hónapig tartjuk érvényben.

Kérjük a levelünkben foglaltak szíves megértését és tudomásul vételét!

Üdvözlettel:

Tamas
Tatomirotics
Tatomirotics Tamás
Területgazda

Digitálisan aláírta:
Tamas Tatomirotics
Dátum: 2020.08.26
14:06:40 +02'00'

Peter
Kovacs
Kovács Péter
Területgazda

Digitálisan aláírta:
Peter Kovacs
Dátum: 2020.08.26
13:47:53 +02'00'

E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt.

